

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**  
C/f:1009600000374  
Email:valdcongrup@gmail.com  
Tel:0 22 428393; 0 78 664664  
Fax:0 22 428062  
Adresa:str. Uzinelor 171/2,Chişinău, Republica Moldova

---



# **CERTIFICATE DE CALITATE**

## **A PRINCIPALELOR MATERIALE UTILIZATE**

” Строительство системы канализации в селе Буджак”

**Beneficiar:** Исполнительный Комитет Гагаузии

**Antreprenor:** „Valdcongrup” S.R.L

---



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
№ 00141614

К сертификату соответствия № РОСС RU.НА10.Н00439

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документами, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПСЗ 2008) 8421.1.0009	Установки осветительные вкл.УОСВ ТОПОЛ-ЭКОЛОРОС	ТУ 4839-012-9893899-2014
034-2014 (КПСЗ 2008) 28.29.12.114	Код ОК	ТУ 4839-012-9893899-2014
8421.21.0009	Код ОК	ТУ 4839-012-9893899-2014



Руководитель органа  
*Ю.С. Котова*  
Ю.С. Котова  
инженер, Самара

Эксперт

№ РОСС RU.НА10.Н00439 от 07.09.2018 г. - действителен до 07.09.2021 г. № 1485.04ИДЮ00.005

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.НА10.Н00439

Срок действия с 10.09.2018 по 09.09.2021  
№ 0315152

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции машиностроения Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация». Место нахождения: 305000, Российская Федерация, Курская область, город Курск, улица Почтовая, дом 23, помещение 8. Телефон: 84712770491, адрес электронной почты: info@expert-cert.ru. Адрес аккредитации регистрационный № КА.КЛ.1.НА10. Дата регистрации аттестата аккредитации 18.12.2017 года.

**ПРОДУКЦИЯ** Установки осветительные вкл.УОСВ ТОПОЛ-ЭКОЛОРОС

ЕОС ноделей ТОПОЛОСЛОРИОС (смотри приложение - бланк № 0044614)  
ТУ 4839-012-9893899-2014  
Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 25298-82 (п.п. 9,10), ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, Савлиин 2.1.5.980-00, ТУ 4839-012-9893899-2014

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «ТОПОЛ-ЭКО»  
Адрес: 127549, РФ, Москва, улица Вибирская, дом 10, корпус 1, помещение 14-22.  
ИНН: 7715632314

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «ТОПОЛ-ЭКО»  
Адрес: 127549, РФ, Москва, улица Вибирская, дом 10, корпус 1, помещение 14-22.  
Телефон: 74957895937, E-mail: info@topol-eko.ru  
ИНН: 7715632314

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 206-09/12-ЭСТ от 07.09.2018 года, выданного испытательной лабораторией «ЭС-Тест» Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ00.005.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 1.



Руководитель органа  
*Ю.С. Котова*  
Ю.С. Котова  
инженер, Самара

Эксперт

№ РОСС RU.НА10.Н00439 от 07.09.2018 г. - действителен до 07.09.2021 г. № 1485.04ИДЮ00.005







MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AL REPUBLICII MOLDOVA  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
MD-2028, mün. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a  
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725  
IDNO 1018601000021  
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация  
FORMULAR / форма Nr. 303-2/e  
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ  
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către  
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC  
Испытательный лабораторный центр аккредитованный  
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC  
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022  
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii  
și Protecției Sociale al RM  
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и  
Социальной Защиты Республики Молдова  
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

**AVIZ SANITAR**  
**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 1345**

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "14"

octombrie

a./z. 201 g

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor  
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Stații de epurare a apelor menajere și de producere de tip „ТОПЛОСаэро”, „ТОПЛОС”  
cu capacitatea de la 1,0 m<sup>3</sup>/zi pînă la 34,0 m<sup>3</sup>/zi  
sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica  
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

HG nr.950 din 25.11.2013

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения

Federația Rusă, „ТОПОЛ-ЭКО” ООО, or. Moscova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

”MASTECO GRUP” SRL, mun.Chișinău, bd. Cuza Vodă 5/1, tel./373 22/ 52 35 25

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /  
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, copia avizului sanitaro-epidemiologic nr.689 din 17.08.2016

eliberat de Federația Rusă, procesul verbal de încercări nr.4860-C.IIT .10/14 din 08.10.2014

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)      Normativul sanitar / санитарный норматив

CBO<sub>5</sub>, mg O<sub>2</sub>/l      < 25,0

CCO, mg O<sub>2</sub>/l      < 125,0

Număr bacterii coliforme lactizopozitive, UFC/l 5000

Alți parametri corespund prevederilor HG nr.950 din 25.11.2013

Domeniu de utilizare / Область применения:

Еpurarea biologică a apelor menajere

și de producere pentru localități și obiective separate  
Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия  
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

Avizarea suplimentară a amplasării

instalațiilor și evacuării apelor epurate în fiecare caz concret.  
AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до:

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae FURTUNA

(numele, prenumele / ФИ.ОУ)

L.S.

SP 10-XVI-09





**EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE**



- [1] **Equipment and Protective System intended for use in potentially explosive atmospheres**  
Directive 2014/34/EU – Annex III
- [2] Certificate Number: **EPT 17 ATEX 2701 X** Issue 1
- [3] Equipment: **Submersible electropumps**
- [4] Series: **GM-Ex, GT-Ex, AM-Ex, AT-Ex, BIC PRO-Ex, Alpha-V PRO-Ex, Compatta-PRO-Ex, DNA-Ex, DNB-Ex**
- [5] Manufacturer: **DRENO POMPE S.r.l.**
- [6] Address: **Via Umbria n° 15, 35043 Monselice (PD) - Italia**
- [7] This equipment and its accepted variations are specified in the annex to this Certificate.
- [8] Eurofins Product Testing Italy S.r.l., Notified Body n. 0477 in accordance with Article 21 of the Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014, certifies that this equipment has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of equipment intended for use in potentially explosive atmospheres given in Annex II of the Directive.
- [9] The examination and test results are recorded in the confidential Report N° EPT-18 REL.01/55874 in compliance with the essential health and safety requirements as assured through the verification of them and by compliance with the standards:
- EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-1:2014, EN 60079-36:2016, EN 60079-37:2016**
- [10] If the sign "X" is placed after the Certificate number, it indicates that the equipment is subject to the special conditions for safe use specified in the annex to this Certificate.
- [11] This EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE relates only to the design, the exam and the tests of the specified equipment.
- Further requirements of the Directive 2014/34/EU apply to the manufacture and supply of this equipment. These requirements are not object of this Certificate.
- [12] The equipment shall include the sign and the following strings:
- II 2G**  
**Ex db IIB T4 Gb**  
**Ex h IIB T4 Gb**  
**0°C ≤ T<sub>a</sub> ≤ +40°C**
- Place and date of issue:  
Torino, 2018-03-30
- Dionisio Bucccheri  
Directive Responsible  
Managing Director
- Eurofins Product Testing Italy  
Notified Body N. 0477
- 
- PRD N° 1196  
Ministry of Health, Rome, 14/6/2014  
Signature of EA, IIR and I+AC Mutual Recognition Agreements
- This Certificate has 4 pages and it is reproducible only in its entirety. Conditions of validity are reported below.
- Eurofins Product Testing Italy S.r.l. - Via Cuorgnè, 21 - 10156 Torino - Italia  
Notified Body N. 0477

**ANNEX**  
**EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE N. EPT 17 ATEX 2701 X** Issue 1



- [13] **Equipment description**  
The submersible electropumps belong to group IIB and have respectively the type of protection "Ex d" and liquid immersion "h".  
The enclosure is made of cast iron G 20 (the paint used does not exceed 2 mm).  
The equipment are equipped with auxiliary devices (thermal protectors).  
The electropumps must be always installed with a device for the control of the liquid level that interrupts the power supply in case of a liquid level lower than the minimum allowed.
- [14] **Electrical characteristics:**  
Rated supply: 400 V or 230 V (Supply voltage must be within ±5% of the nominal value)  
Rated frequency: 50 Hz  
Insulation class: F (155°C)  
Maximum immersion depth: 20 m  
Ambient temperature: 0 + +40 °C  
Temperature of the pumped liquid 0 + +40 °C
- [15] **List of submersible electropumps:**
- | Model                  | Number of phases | Rated Power (kW) |
|------------------------|------------------|------------------|
| GM-Ex 50/2/110 C.149   | Single-phase     | 0.9              |
| GT-Ex 50/2/110 C.149   | Three-phase      | 0.9              |
| GM-Ex 50/2/110 C.150   | Single-phase     | 1.1              |
| GT-Ex 50/2/110 C.150   | Three-phase      | 1.1              |
| AM-Ex 50/2/110 C.225   | Single-phase     | 1.1              |
| AM-Ex 50/2/110 C.225G  | Three-phase      | 1.1              |
| AT-Ex 50/2/110 C.225   | Single-phase     | 1.5              |
| AM-Ex 50/2/110 C.226   | Three-phase      | 1.5              |
| AM-Ex 50/2/110 C.225/G | Single-phase     | 1.5              |
| AT-Ex 50/2/110 C.226   | Three-phase      | 1.5              |
- 
- | Model                   | Number of phases | Rated Power (kW) |
|-------------------------|------------------|------------------|
| BIC PRO-Ex 50-2/150 M   | Single-phase     | 1.5              |
| BIC PRO-Ex 50-2/150 M/G | Single-phase     | 1.5              |
| BIC PRO-Ex 50-2/220 T   | Three-phase      | 2.2              |
- 
- | Model               | Number of phases           | Rated Power (kW) |
|---------------------|----------------------------|------------------|
| DNA-Ex 50-2/110 M/T | Single-phase / Three-phase | 1.1              |
| DNA-Ex 50-2/150 M/T | Single-phase / Three-phase | 1.5              |
| DNA-Ex 80-2/220 T   | Three-phase                | 2.2              |
| DNA-Ex 50-2/220-1 T | Three-phase                | 2.2              |
| DNA-Ex 50-4/090 M/T | Single-phase / Three-phase | 1.5              |
| DNA-Ex 65-2/110 M/T | Single-phase / Three-phase | 1.5              |
| DNA-Ex 65-2/220 T   | Three-phase                | 2.2              |
| DNA-Ex 80-2/110 M/T | Single-phase / Three-phase | 1.5              |
| DNA-Ex 80-2/220 T   | Three-phase                | 2.2              |
| DNA-Ex 80-4/090 M/T | Single-phase / Three-phase | 1.5              |
- PRD N° 1196  
Ministry of Health, Rome, 14/6/2014  
Signature of EA, IIR and I+AC Mutual Recognition Agreements
- Dionisio Bucccheri  
Directive Responsible
- Eurofins Product Testing Italy  
Notified Body N. 0477
- 
- Eurofins Product Testing Italy S.r.l. - Via Cuorgnè, 21 - 10156 Torino - Italia  
Notified Body N. 0477





[13]  
[14]

Model	Number of phases	Rated Power (kW)
DNB-Ex 65-2/080 M/T	Single-phase / Three-phase	0.8
DNB-Ex 65-2/110 M/T	Single-phase / Three-phase	1.1
DNB-Ex 65-2/150 M/T	Single-phase / Three-phase	1.5
DNB-Ex 65-2/220 T	Three-phase	2.2
DNB-Ex 65-2/220-1 T	Three-phase	2.2
DNB-Ex 65-2/220-2 T	Three-phase	2.2
DNB-Ex 80-2/160 M/T	Single-phase / Three-phase	1.5
DNB-Ex 80-2/220 T	Three-phase	2.2
DNB-Ex 80-2/220-1 T	Three-phase	2.2
DNB-Ex 80-4/110 M/T	Single-phase / Three-phase	1.1

Model	Number of phases	Rated Power (kW)
COMPATTA PRO-Ex 50-2/080 M/T	Single-phase / Three-phase	0.6
COMPATTA PRO-Ex 50-2/080 M/T	Single-phase / Three-phase	0.8
COMPATTA PRO-Ex 50-2/110 M/T	Single-phase / Three-phase	1.1
COMPATTA PRO-Ex 50-2/150 M/T	Single-phase / Three-phase	1.5
COMPATTA PRO-Ex 50-2/220 T	Three-phase	2.2
ALPHA-V PRO-Ex 50-2/080 M/T	Single-phase / Three-phase	0.6
ALPHA-V PRO-Ex 50-2/080 M/T	Single-phase / Three-phase	0.8
ALPHA-V PRO-Ex 50-2/110 M/T	Single-phase / Three-phase	1.1
ALPHA-V PRO-Ex 50-2/150 M/T	Single-phase / Three-phase	1.5
ALPHA-V PRO-Ex 50-2/220 T	Three-phase	2.2

Warning label

None

Routine test

None

[15] Assessment Report n° EPT 18.REL.01/55874

This EU-Type Examination Certificate is released after the positive result of the conformity assessment of the Council Directive 2014/34/EU and to harmonized technical standards listed in this Certificate, performed by the Notified Body Eurofins Product Testing Italy S.r.l., and reported in the Assessment Report above cited.

[17] Special condition for a safe use

- Supply voltage must be within  $\pm 5\%$  of the nominal value;
- Flameproof joints cannot be repaired;
- The submersible pump shall operate only completely submersed. A suitable separate protection device shall be installed to prevent the pump from operating when not fully submersed;
- Use screws with property class A2-70.



PRD N° 1198  
Membro del Collegio di Mezzi, Riconosciuto DA, SAR e ILAC  
Sponsor di EA, TAR and ILAC Mutual Recognition Agreements

*Domenico Bucchi*  
Domenico Bucchi  
Directive Responsible

Page 3 of 4  
2018/03/30



[18]  
[19]

Essential Health and Safety Requirements  
Assured by compliance with harmonized standards.

Descriptive documents

The equipment documents of this Certificate is described by the following documents.  
Scheduled documents are indicated with the symbol "✓". They cannot be modified without the explicit authorization of the Notified Body.

Document	Name	Rev.	Date	Scheduled
Technical drawing cod. 385	30103850	3	2011-09-26	✓
Technical drawing cod.359N	31003590	1	2015-12-18	✓
Technical drawing cod.359N	31003591	1	2015-12-18	✓
Technical drawing cod.379	32403790	2	2012-02-21	✓
Technical drawing cod.389N	30103891	4	2017-01-24	✓
Technical drawing cod.371N	32403711	1	2013-04-10	✓
Technical drawing cod.380	30103800	5	2010-12-06	✓
Technical drawing cod.402	07310140	0	2009-05-25	✓
Technical drawing cod.400	06405180	0	2009-05-22	✓
Technical drawing cod.391	30103910	1	2014-11-28	✓
Fasteners	Viti-fori-filetatura	0	2017-09-01	✓
Marking Label	I.Q.D.14	5	2017-09-01	✓
Manual for use and maintenance	Mda_0_18-09800245	0	2018-02-01	✓

Terms and conditions

The product liability rests with the Manufacturer, his representative or, in the absence of a representative, with the importer, in accordance with the General Product Safety Directive 2001/95/EC.  
The following conditions may render this certificate invalid:

- changes in the design or construction of the product;
- changes or amendments to the 2014/34/EU Directive;
- essential requirements of the 2014/34/EU Directive.

Certificate History

Issue	Description	Issue date
0	First emission, replacement of the EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE n. EUM111ATEX 0364 X and its supplements n. 1 and 2	2017-09-06
1	Addition of new series (DNA-Ex and DNB-Ex), change name from "ALPHA-EX" to "BIC PRO-EX"	2018-03-30



PRD N° 1198  
Membro del Collegio di Mezzi, Riconosciuto DA, SAR e ILAC  
Sponsor di EA, TAR and ILAC Mutual Recognition Agreements

*Domenico Bucchi*  
Domenico Bucchi  
Directive Responsible

Page 4 of 4  
2018/03/30

End of Certificate



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR  
AL REPUBLICII MOLDOVA  
COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII



Nr.3/4 din 27 aprilie 2016

„Vamora Grup” SRL,  
mun. Chișinău

Urmare cererii Dvs. de agrement tehnic nr.08 din 22.02.2016 pentru „Fose septice, stații de epurare și de pompare, separatoare, rezervoare, unitate de absorbtie marca Rainpark”, Vă transmitem acordul Comisiei și, în original, Agrementul tehnic nr.02/05-008:2016, cu valabilitatea pînă la 30.03.2019, elaborat de S.A. "INMACOMPROIECT".



Viceministru,  
Președintele Comisiei

Marilouie ZOLOTCOV

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR  
AL REPUBLICII MOLDOVA  
COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII



## Agrement tehnic 02/05-008:2016

Valabilitatea pînă la 30.03.2019

Cod NM MD

Fose septice, stații de epurare și de pompare, separatoare, rezervoare, unitate de absorbtie marca Rainpark

Titular:

„Vamora Grup” SRL, mun. Chișinău,  
bd. Moscova 15/2, ap.26, tel. 373-69915083,  
022780007, e.f.1003600046895.

Producător:


„Stadndart-Park” OOO, Ucraina, or. Ternopol,  
str. Brodivska 44, of. 6 tel. +380673320454.

COMISIA INTERDEPARTAMENTALĂ DE AGREMENT TEHNIC PENTRU  
PRODUSE, PROCEDEE ȘI ECHIPAMENTE ÎN CONSTRUCȚII  
ICSP "INMACOMPROIECT" SRL

mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 15  
tel/fax 022-52-11-30

Grupa specializată nr. 3 "Produse, procedee și echipamente pentru instalații aferente construcțiilor: de încălzire, climatizări, ventilații sanitare, gaze, electrice"

Prezentul Agrement tehnic este valabil numai însoțit de acordul  
Comisiei Interdepartamentale de Agrement Tehnic pentru produse,  
procedee și echipamente noi în construcții





## COMISIA INTERDEPARTAMENTALĂ DE ACREMENT TEHNIC PENTRU PRODUSE, PROCEDEE ȘI ECHIPAMENTE ÎN CONSTRUCȚII

Grupa specializată nr. 5 "Produse, procedee și echipamente pentru instalații aferente construcțiilor, de încălzire, climatizări, ventilații sanitare, gaze, electrice" analizând Dosarul și documentele prezentate de "Vamora Grup" SRL, mun. Chisinau, bd. Moscova 15/2, ap. 26, tel. 373 69915083, c.f. 1003600046895, referitor la: "Fose septice, stații de epurare și de pompare, separatoare, rezervoare, unitate de absorbție marca Rainpark" fabricate de firma "Stadnard-Park" OOO, Ucraina, or. Ternopol, str. Brodivska 44, of. 6, tel. +380673520454 eliberează Acordul tehnic nr. 02/05-008:2016 în conformitate cu documentele tehnice valabile în Republica Moldova, aferente domeniului de referință și dosarul tehnic elaborat de "Vamora Grup" SRL.

### 1 Definiția succintă

#### 1.1 Descrierea succintă

Produsele marca Rainpark pentru epurarea apei sunt utilizate în stațiile de tratare a apei sau sunt livrate ca elemente prefabricate și sunt de următoarele tipuri:

- Fose septice Rainpark – diametru 1000-1800 mm, lungime 2100-6200 mm;
- Unitate de absorbție Rainpark – diametru 1000-2000 mm;
- Stații de pompare Rainpark – diametru 1000-2300 mm;
- Rezervoare Rainpark – diametru 2300-3000 mm, lungime 5100-14700 mm;
- Separatoare de grăsimi, Separatoare produse petroliere - BMO-200, PBMO-700, PBMO-1300.

Pentru epurare chipamentele marca Rainpark asigură pretratarea, decantarea, flotarea, aerarea, tratamente biologice (cu membrane), anaerobic și eliminare nutrienți.

Produsele sunt fabricate din materiale compozite armate rezistențe la o presiune mare a apei și a solului, prezintă rezistență chimică ridicată, greutate specifică scăzută, nu se supun acțiunii de coroziune și asigură o viață lungă a articolelor.

La fabricare se utilizează atât înfășurarea transversală cât și cea radiată, cu ajutorul liniilor de producție controlate de calculator.

Sistemele Rainpark sunt livrate complet pregătite pentru instalarea la șantier ceea ce simplifică lucrările de instalare și punere în funcțiune și economisește resurse.

Produsele sunt fabricate în diferite variante, în funcție de gradul de complexitate necesar.

Se pot livra, la cerere, oricare din subsansamblele produse și toate tipurile de consumabile necesare unei bune funcționări a echipamentelor.

#### 1.2 Identificarea produselor

Produsele sunt marcate din fabricație cu etichete adezive pe care sunt menționate în limba română date referitoare la:

- numele, adresa producătorului;
- sigla producătorului;
- tipul produsului;
- caracteristicile tehnice.

Fiecare livrare va fi însoțită de un certificat de calitate, aferent lotului de fabricație, precum și de certificatul de garanție.

## 2 Acordul tehnic

### 2.1 Domeniile de utilizare acceptate în construcții

Produsele sunt destinate pentru epurarea apei uzate menajere.

Sunt destinate epurării apelor uzate provenite de la localități mici, hoteluri, cabane, zone rezidențiale etc., a apelor uzate de produsele petroliere la parcuri, stații de alimentație auto, garaje, întreprinderi industriale, centre comerciale, întreprinderi de producție și alte obiecte; pentru epurarea apelor uzate menajere de grăsimi de origine vegetală și animală provenite din bucătări, fabrici, întreprinderi de producție din industria alimentară etc.

Produsele cuprinse în acest acord tehnic se aplică numai urmarea a unui proiect de execuție întocmit cu respectarea Legii 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor tehnice în vigoare.

### 2.2.1 Aprecierea asupra produsului

Unitatea de absorbție - este un rezervor din fibră de sticlă umplut cu un material special de filtrare (sorbenți) cu proprietăți absorbante. Sorbenții asigură purificarea/ filtrarea profundă a apelor uzate menajere / meteorice; pentru produse petroliere - 0,05 mg/l, pentru particulele solide în suspensie - 3 mg/l. Filtrul absorbant este folosit pentru epurarea finală a apelor meteorice până la normele admise de deversare în lacuri sau afluenți naturali.

Separatoarele de produse petroliere sunt prevăzute pentru a capta și reține produsele petroliere și solidele în suspensie din apele meteorice și apele uzate industriale. Sistemele de epurare a apelor uzate de produsele petroliere pot fi aplicate la parcuri, stații de alimentație

auto, garaje, întreprinderi industriale, centre comerciale, întreprinderi de producție și alte obiecte, unde există probabilitatea poluării apelor meteorice cu produse petroliere și solide în suspensie, tă cu fibre de sticlă:

Diametru, mm: 1000-1800;  
Lungime, mm: 2100-6200;

Fosa septică pentru pre-tratare a apelor uzate:

Material: masă plastică armată cu fibră de sticlă;

Utilizare: preluarea apelor uzate de tip menajer și tratarea ulterioară a acestora;

Fosa septică aerobă pentru tratarea avansată a apelor reziduale (SAD):

Material: masă plastică armată cu fibră de sticlă.

Utilizare: tratare avansată sau finală a apelor reziduale pre-tratate și ulterior devierea apei tehnice rezultate în sol.

### 2.2.2 Apertudinea de exploatare


#### REZISTENȚA ȘI STABILITATEA

Elementele componente ale echipamentelor sunt robuste, din materiale care rezistă la diferite forme de coroziune și uzură datorate mediului exterior sau provocate de impuritățile conținute în apă.

Rezistența și stabilitatea fiecărei construcții în parte se asigură prin proiectul întocmit și verificat în condițiile legii.

SECURITATEA ÎN EXPLOATARE – Echipamentul este conceput să reziste la temperaturile și presiunile specificate în documentația tehnică. Are prevăzute protecții împotriva atingerilor accidentale.

Instalația electrică de alimentare trebuie protejată împotriva electrocutării prin-o izolare corespunzătoare.







МИНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(згідно з Указом Президента України)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(націоналізована)

253-94-84, 559-29-88



О.П. Краурус

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№ 05.03.02-04/608/23

від 01.10.2014р.

Сепаратори нафтопродуктів «Раптрак» від 1 літра до 400 літрів, сепаратори жиру «Раптрак» від 0,5 літра до 30 літрів, виготовлені згідно з ТУ У 45.2-31276864-004-2011 «Системи очистки стічних вод «Варпрак». Технічні умови

код за ДКПП: 72.23

Розмір лінійки в сантиметрах (зазначити в таблиці)

Діагностика стічних вод, розроблена і впроваджена в Україні

ТОВ «Станіарт-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

ТОВ «Світлар-Парк», Україна, 46092, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67, 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

Видатися з них для подальшої утилізації.  
(особливості умов зберігання, застосування, збирання, транспортування, утилізації, знешчедження)  
За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Сепаратори нафтопродуктів «Раптрак» від 1 літра до 400 літрів, сепаратори жиру «Раптрак» від 0,5 літра до 30 літрів, виготовлені згідно з ТУ У 45.2-31276864-004-2011 «Системи очистки стічних вод «Варпрак». Технічні умови», за наданих завданням зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.  
Термін придатності: немає

(Інформація щодо етикетки, інструкції, працява книга)  
Висновок дійсний до: 28.10.2019 р.  
Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи данний висновок втрачає силу.  
Не потребує, вітчизняна продукція

(Інформація щодо етикетки, інструкції, працява книга)  
Не потребує, вітчизняна продукція  
(Інформація щодо етикетки, інструкції, працява книга)  
Поточний державний санітарний надгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку. На межі санітарно-захисної зони (від сепаратора нафтопродуктів – 7 м, сепаратора жиру – 3 м) концентрації в атмосферному повітрі: бензену нафтового, вуглеводнів насичених (у перерахунок на сумарний органічний вуглець), вуглецю оксиду, азоту двоокису, сірки двоокису, аміаку, сірководию, фенолу (для сепаратора нафтопродуктів), сірководию, аміаку, сірки двоокису, фенолу (для сепаратора жиру) не повинні перевищувати лімітні нормативи згідно з ДСП 2015-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць», рівні шуму повинні відповідати вимогам СН 3077-84 «Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових і громадських будівель і на території житлової застройки». Умови виведення очищених стічних вод та місце розташування установок узгоджуються для кожного конкретного об'єкта.

(Інформація щодо етикетки, інструкції, працява книга)  
Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології» ім. О.М. Марзєєва НАМН України  
02660, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 559-25-81  
(Інформація щодо етикетки, інструкції, працява книга)

№ 2609 від 25.09.2014р.  
(Як протоколу, акта, бюлетеня)

Політка Н.С.

Протокол експертизи  
Голова експертної комісії



Handwritten signature





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
 ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Державний заклад "Рівненська обласна  
 санітарно-епідеміологічна станція" МОЗ України  
 (назва установи)  
 33028, м. Рівне, вул. Котляревського, 3  
 (місцезнаходження)  
 тел./факс (0362) 23-02-70, 23-00-33



Головний державний санітарний лікар  
 (посла)  
 Шевченко Г.М.  
 (підпис)  
 (ім'я, по батькові)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 25.10.2011р.

№ 05.03.02-07/103889

ТУ У 45.2-31276864-004:2011 "Системи очистки стічних вод "Rainpark"  
 (об'єкт експертизи - виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

код за ДКПП: 45.21.64  
 (код за ДКПП, артикул)

Очищення зливових, виробничих, господарсько-побутових стічних вод  
 (сфери застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Стандарт-Парк", Україна, 46002, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67,  
 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

(країна, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)  
 ТОВ "Стандарт-Парк", Україна, 46002, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, офіс 6, тел.: (0352) 43-46-67,  
 43-46-66, код ЄДРПОУ: 31276864

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи ТУ У 45.2-31276864-004:2011 "Системи  
 очистки стічних вод "Rainpark" відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і може бути  
 погоджений (затверджений)

Висновок дійсний до: На термін дії ТУ У 45.2-31276864-004:2011 "Системи очистки стічних вод  
 "Rainpark" чи до внесення змін чи доповнень.

При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи  
 даний висновок втрачає силу.

Державний заклад "Рівненська обласна  
 санітарно-епідеміологічна станція" МОЗ України

33028, м. Рівне, вул. Котляревського, 3, тел.:  
 тел./факс (0362) 23-02-70, 23-00-33

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи



Керівник експертного відділення

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

№ 1442/ВСО/02/02/11  
 (№ протоколу, дата його затвердження)  
 Шашовська О. В.





# НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН УКРАЇНИ З СЕРТИФІКАЦІЇ

Система сертифікації УкрСЕПРО  
**СЕРТИФІКАТ**  
НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ  
Quality Management System Certificate

Зареєстрований у Регстрі Системи  
сертифікації УкрСЕПРО  
«06» вересня, 2013 року  
№ ІА 2.058. 08022 -ІЗ  
дійсний до «05» вересня 2018 року

Цим сертифікатом посвідчується, що система управління якістю  
осовно виробництва  
виробів полімерних для поверхневого водовідведення та благоустрою  
територій (коди ДКПП 22.23.19.90.00, УКТ ЗЕД 3925), систем внутрішнього  
водовідведення з нержавіючої сталі для підприємств харчової промисловості  
(коди ДКПП 25.11.23-60.00, УКТ ЗЕД 7326), що виробляються


**ТОВ «Стандарт-Парк»**  
вул. Бродівська, 44, офіс 6, м. Тернопіль, 46002, код ЄДРПОУ 31276864  
згідно з чинними в Україні нормативними документами

відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 "Системи управління якістю.  
Вимоги"

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначеного  
стандарту здійснюється шляхом наглядового аудиту, періодичність і процедури якого  
регламентуються програмою.

Сертифікат виданий державним підприємством "Тернопільський науково-виробничий центр  
стандартизації, метрології та сертифікації" – органом з сертифікації систем управління  
(вул. Оболоня, 4, м. Тернопіль, 46008 (свідчення про призначення органу з сертифікації в  
системі УкрСЕПРО № ІА.МД.058 від 02.04.2011р.), тел./факс 25-04-97)

на підставі результатів остаточного оцінювання системи  
управління якістю



Керівник  
сертифікаційної системи управління  
якістю

М.П.

М.О.Федоров

ДКПП 45.21.64

УКНД 13.060.30

ДЕРЖОПКИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ  
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ,  
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»  
**ЗАРЕЄСТРОВАНО**  
18. вересня 2011  
№ 02.568.29/00.12.11

ПОГОДЖЕНО

Директор ТОВ "Центр Стандарт Парк"


*[Signature]*  
"12" вересня 2011 р.



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ "Стандарт-Парк"

*[Signature]*  
"10" вересня 2011 р.



## Системи очистки стічних вод "Rainpark"

Технічні умови

ТУ У 45.2-31276864-004:2011


Уведено вперше  
Дата надання чинності «18» вересня 2011 р.  
Без обмеження строку чинності



РОЗРОБЛЕНО

Менеджер з виробництва  
ТОВ "Стандарт-Парк"

*[Signature]*  
"10" вересня 2011 р.







**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a  
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725  
IDNO 1018601000021  
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация  
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e  
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ  
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către  
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC  
Испытательный лабораторный центр аккредитованный  
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC  
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022  
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii  
și Protecției Sociale al RM  
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и  
Социальной Защиты Республики Молдова  
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

**AVIZ SANITAR**

**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 90**

*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*

din/om " 08. "

ianie

a./z. 201 g

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor  
*Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования*

Stații de epurare biologică a apelor menajere și de producere de tip "Rainpark" cu capacitatea  
de la 0,5 m<sup>3</sup>/zi pînă la 50,0 m<sup>3</sup>/zi  
sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica  
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

HG nr.950 din 25.11.2013

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

ООО "Standart – Park", Ucraina

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

S.R.L. "VAMORA GRUP", R. Moldova, mun. Chișinău, b-dul Moscova 15/2, ap.26  
Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /  
*Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило*

Demers, raport de încercare nr.423 din 02.09.2016, agrement tehnic nr. 02/05-008:2016.

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)      Normativul sanitar / санитарный норматив

CBO <sub>5</sub> , mg O <sub>2</sub> /l	< 25,0
CCO, mg O <sub>2</sub> /l	< 125,0
Număr bacterii coliforme lactizopozitive, UFC/l	5000

Alți parametri corespund prevederilor HG nr.950 din 25.11.2013

Domeniu de utilizare / Область применения:

Еpurarea biologică a apelor menajere

și de producere pentru localități și obiective separate  
Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / необходимые условия  
*использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:*


Avizarea suplimentară a amplasării

instalatiilor și evacuării apelor epurate în fiecare caz concret.  
AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действует до: 10 iunie 2019

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Elena PALANCIUC

(numele, prenumele/ ф.И.О.)




10-XVI-09



ANSPH/03

03





CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

## CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCPGSP MD 015 13C 46074 - 18**

Data emiterii **23 noiembrie 2018** Valabil până la **23 noiembrie 2019**

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE** A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL certificat de acreditare OCPpr - 015 MD-2004, or. Chișinău, ștr. S. Lazo, 48, tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:**

**DENUMIREA/DESCRIEREA** Tevi din PVC pentru sisteme de canalizare externe, m.c. OLTGROUP fabricate conform SR EN 13476-2, SR EN 1401-1;

livrarea conform contractului nr. 208/A din 01.06.2018; tipurile, dimensiunile - conform anexei (1 poziție); păstrarea - depozitul firmei (or. Chișinău, ștr. Pădurii 6/2)

**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN** SM GOST R 52134:2005 p.p. 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.5, 5.1.6

**PRODUCĂTOR** "PCI TRADING" SRL, Romania jud. Valcea, loc. Rm. Valcea, ștr. Uzinei 67

**CLIENT** "UNIPLAST" SRL

MD, or. Chișinău, ștr. Pădurii, 6/2 tel.: 022 55-81-39

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raportului de încercări Nr. 402 din 16.11.2018,

LI SA "ASCHIM", certifi. de acreditare Nr. LI - 014.

Raportului de identificare a produselor Nr. 6/0928 din 13.11.2018.

Raportului de evaluare Nr. 6/133-ev din 23.11.2018.

**Codul țării**  
RO

**Codul IDNO**  
1003600128591



Seria C nr. 001819



Conducătorul  
organismului de certificare

N. Manolov

*In absența autorizațiilor și organelor de control:  
Copiile certificatelor de conformitate și legitimațiile în moduri stabilite de  
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol*

Seria C nr. 004412

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

## Anexă

la **certificatul de conformitate**  
Nr. OC P<sub>GSP</sub> MD 015 13C 46074-18 din 23 noiembrie 2018

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirile produselor	Dimensiuni, mm
1	Teava PVC SN2/SN4/SN8	d 110 d 125 d 160 d 200 d 250 d 315 d 400



Conducătorul  
organismului de certificare

N. Manolov

*Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate*





CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



## CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP<sub>GSP</sub> MD 015 13C 46074 - 18**

Data emiterii **23 noiembrie 2018** Valabil până la **23 noiembrie 2019**

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL** din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL certificat de acreditare OCP - 015 MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lăzo, 48, tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:**

**DENUMIREA/DESCRIEREA** Tevi din PVC pentru sisteme de canalizare externe, m.c.OLTGROUP fabricate conform SR EN 13476-2, SR EN 1401-1;

livrarea conform contractului nr.208/A din 01.06.2018; tipurile, dimensiunile - conform anexei (1 poziție); păstrarea - depozitul firmei (or. Chișinău, str. Pădurii 6/2)

**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN** SM GOST R 52134:2005 p.p.4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.5, 5.1.6

**PRODUCĂTOR** "PCI TRADING" SRL, Romania jud. Valcea, loc. Rm. Valcea, str. Uzinei 67

**CLIENT** "UNIPLAST" SRL

MD, or. Chișinău, str. Pădurii, 6/2  
tel.: 022 55-81-39

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raportului de încercări Nr.402 din 16.11.2018,

LJ SA "ASCHIM", certifi. de acreditare Nr. LJ - 014.

Raportului de identificare a produselor Nr.6/0928 din 13.11.2018.

Raportului de evaluare Nr.6/133-ev din 23.11.2018.

Codul țării  
RO

Codul IDNO  
10036001285



**INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ** Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către OC PGSP (06) a fiecărui lot de produse importate

Sistemul de certificare 3+.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.



Conducătorul  
organismului de certificare

*W. Manolov*  
N. Manolov

*In atenția antreprenorilor și organelor de control!*  
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în moduri stabilite de Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

## Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P<sub>GSP</sub> MD 015 13C 46074-18

din 23 noiembrie 2018

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirile produselor	Dimensiuni, mm
1	Teava PVC SN2/SN4/SN8	d 110 d 125 d 140 d 200 d 230 d 315 d 400

Seta C nr. 001819



Conducătorul  
organismului de certificare

*W. Manolov*  
N. Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate





REPUBLICA MOLDOVA  
SRL "ACARTRANS"  
str. Uzinelor 90, m. Chişinău  
Tel/fax +373-022 89-00-88

**CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 1000/3**

Lot Nr. \_\_\_\_\_ din 02/12/2018 Cantitatea 2 buc.

Certificat de conformitate Nr. OCpr-049 11A 005950-16 din 18.04.16 pînă la 18.04.18

Pentru ELEMENTE(INELE) DIN BETON ARMAT PENTRU FÎNTÎNI(PUTURI)  
GOST 8020-90

Utilizatorul: Valdcongroup SRL


Forme M15 Dimensiuni X X mm.

Parametri de calitate:

Denumirea	DN pentru produs	Rezultatul încercărilor
1. Rezistența la compresiune, MPa	Серия рабочих чертежей 3.900.11-14	22,1 M200
2. Rezistența la eliberare, %	GOST 13015	90
3. Rezistența la îngheț-dezgheț, cicluri	Серия рабочих чертежей 3.900.11-14	F50
4. Absorbția de apă, %	GOST 8020	2,54
5. Impermeabilitatea de apă, W	GOST 8020	W4
6. Marca oțelului, pieselor înglobate și armături	GOS 6727	Bp-I
7. Calitatea suprafețelor	GOST 13015	A6

INTREPRINDEREA PRODUCĂTOARE GARANTEAZĂ CORESPUNDEREA ARTEFACTELOR LA  
PREVEDERILE PREZENTULUI STANDARD ÎN CAZUL RESPECTĂRII DE CĂTRE  
CONDIȚIILOR DE EXPLOATARE STIPULATE ÎN CONTRACT ȘI CONDITIILE  
PREVĂZUTE ÎN REGULAMENTUL DE CONSUMĂTORI  
GOST 8020-90

Șef calitate \_\_\_\_\_  
Kosteva Marina  
(semnatura) (Nume, prenume)



REPUBLICA MOLDOVA  
SRL "ACARTRANS"  
str. Uzinelor 90, m. Chişinău  
Tel/fax +373-022 89-00-88

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 1000/3  
din 17/01/2018 Cantitatea 3 buc.

Certificat de conformitate Nr. OCpr-049 11A 005950-16 din 18.04.16 pînă la 18.04.18

Pentru ELEMENTE(INELE) DIN BETON ARMAT PENTRU FÎNTÎNI(PUTURI)  
GOST 8020-90

Utilizatorul: Valdcongroup SRL

Forme M18 Dimensiuni X X mm.


Parametri de calitate:

Denumirea	DN pentru produs	Rezultatul încercărilor
1. Rezistența la compresiune, MPa	Серия рабочих чертежей 3.900.11-14	22,1 M200
2. Rezistența la eliberare, %	GOST 13015	90
3. Rezistența la îngheț-dezgheț, cicluri	Серия рабочих чертежей 3.900.11-14	F50
4. Absorbția de apă, %	GOST 8020	2,54
5. Impermeabilitatea de apă, W	GOST 8020	W4
6. Marca oțelului, pieselor înglobate și armături	GOS 6727	Bp-I
7. Calitatea suprafețelor	GOST 13015	A6



PRODUCĂTOARE GARANTEAZĂ CORESPUNDEREA ARTEFACTELOR LA  
STANDARDUL ÎN CAZUL RESPECTĂRII DE CĂTRE  
CONDITIILOR DE EXPLOATARE STIPULATE ÎN CONTRACT ȘI CONDITIILE  
PREVĂZUTE ÎN REGULAMENTUL DE CONSUMĂTORI  
GOST 8020-90

Șef calitate \_\_\_\_\_  
Kosteva Marina  
(semnatura) (Nume, prenume)





REPUBLICA MOLDOVA  
SRL "ACARTRANS"  
str. Uzinelor 90, m. Chişinău  
Tel/fax +373-022 89-00-88



CertMatCon

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 100/12  
din 02/12/2018 Cantitatea 3 buc.

Lot Nr. \_\_\_\_\_  
Certificat de conformitate Nr. OCpr-049 11A.005950-16 din 18.04.16 până la 18.04.18

Pentru ELEMENTE(INELE) DIN BETON ARMAT PENTRU FÎNTÎNI(PUTURI)  
GOST 8020-90

Utilizatorul: Valdcongrup SRL

Forme KC14.9 Dimensiuni X X mm.

Parametri de calitate:

Denumirea	DN pentru produs	Rezultatul încercărilor
1. Rezistența la compresiune, MPa	Серия рабочих чертежей 3.900.11-14	22.1 M200
2. Rezistența la eliberare, %	GOST 13015	90
3. Rezistența la îngheț-dezghet, cicluri	Серия рабочих чертежей 3.900.11-14	F50
4. Absorbția de apă, %	GOST 8020	2.54
5. Impermeabilitatea de apă, W	GOST 8020	W4
6. Marca oțelului, pieselor înglobate și armăturii	GOS 6727	Bp-1
7. Calitatea suprafețelor	GOST 13015	A6

INTRPRENDEREA PRODUCĂTOARE GARANTEAZĂ CORESPUNDEREA ARTICOLELOR CU PREVEDERILE PREZENTULUI STANDARD ÎN CAZUL, RESPECTĂRII DE CĂTRE CONSUMĂTORA CONDIȚIILOR DE EXPLOATARE STIPULATE ÎN CONTRACT ȘI CONDICIILE PREVEDUTE ÎN GOST 8020-90

Șef calitate \_\_\_\_\_  
Kosteva Marina  
(semnatura) (Nume, prenume)

*Kosteva Marina*



REPUBLICA MOLDOVA  
SRL "ACARTRANS"  
str. Uzinelor 90, m. Chişinău  
Tel/fax +373-022 89-00-88



CertMatCon

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 100/13  
din 06/12/2018 Cantitatea 3 buc.

Lot Nr. \_\_\_\_\_  
Certificat de conformitate Nr. OCpr-049 11A.005950-16 din 18.04.16 până la 18.04.18

Pentru ELEMENTE(INELE) DIN BETON ARMAT PENTRU FÎNTÎNI(PUTURI)  
GOST 8020-90

Utilizatorul: Valdcongrup SRL

Forme KC14.5 Dimensiuni X X mm.

Parametri de calitate:

Denumirea	DN pentru produs	Rezultatul încercărilor
1. Rezistența la compresiune, MPa	Серия рабочих чертежей 3.900.11-14	22.1 M200
2. Rezistența la eliberare, %	GOST 13015	90
3. Rezistența la îngheț-dezghet, cicluri	Серия рабочих чертежей 3.900.11-14	F50
4. Absorbția de apă, %	GOST 8020	2.54
5. Impermeabilitatea de apă, W	GOST 8020	W4
6. Marca oțelului, pieselor înglobate și armăturii	GOS 6727	Bp-1
7. Calitatea suprafețelor	GOST 13015	A6

INTRPRENDEREA PRODUCĂTOARE GARANTEAZĂ CORESPUNDEREA ARTICOLELOR CU PREVEDERILE PREZENTULUI STANDARD ÎN CAZUL, RESPECTĂRII DE CĂTRE CONSUMĂTORA CONDIȚIILOR DE EXPLOATARE STIPULATE ÎN CONTRACT ȘI CONDICIILE PREVEDUTE ÎN GOST 8020-90

Șef calitate \_\_\_\_\_  
Kosteva Marina  
(semnatura) (Nume, prenume)

*Kosteva Marina*







REPUBLICA MOLDOVA  
SRL "ACARTRANS"  
str. Uzinelor 90, m. Chişinău  
Tel/fax +373-022 89-00-88

CertMatCon

**CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 1000**

Lot Nr. 11/01 /2018 Cantitatea 2 buc.

Certificat de conformitate Nr. OCPr-049 11A 005950-16 din 18.04.16 până la 18.04.18

Pentru **ELEMENTE(INELE) DIN BETON ARMAT PENTRU FÎNTÎNI(PUTURI)**  
GOST 8020-90

Utilizatorul: Valdcompgrup SRL

Forme KC 8,9 Dimensiuni X X mm.

Parametri de calitate:

Denumirea	DN pentru produs	Rezultatul încercărilor
1. Rezistența la compresiune, МРа	Серия рабочих чертежей 3.900.11-14 GOST 13015	<u>22.1</u> M200
2. Rezistența la eliberare, %	GOST 13015	90
3. Rezistența la îngheț-dezghet, cicluri	Серия рабочих чертежей 3.900.11-14	F50
4. Absorbția de apă, %	GOST 8020	2,54
5. Impermiabilitatea de apă, W	GOST 8020	W4
6. Marca oțelului, pieselor înglobate și armăturii	GOS 6727	Bp-I
7. Calitatea suprafețelor	GOST 13015	A6

ÎNȚEBERINDEA PRODUCĂTOARE GARANTEAZĂ CORESPUNDEREA ARHICOLELOR CU PREVEDERILE PREZENTULUI STANDARD ÎN CAZUL RESPECTĂRII DE CĂTRE CONSUMĂTOR A CONDIȚIILOR DE EXPLOATARE STIPULATE ÎN CONTRACT ȘI CONDIȚIILE PREVĂZUTE ÎN GOST 8020-90



Șef calitate Kosteva Marina  
(semmătura) (Nume, prenume)



REPUBLICA MOLDOVA  
SRL "ACARTRANS"  
str. Uzinelor 90, m. Chişinău  
Tel/fax +373-022 89-00-88

CertMatCon

**CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 1000/1**

Lot Nr. din 13/03 /2018 Cantitatea 2 buc.

Certificat de conformitate Nr. OCPr-049 11A 005950-16 din 18.04.16 până la 18.04.18

Pentru **ELEMENTE(INELE) DIN BETON ARMAT PENTRU FÎNTÎNI(PUTURI)**  
GOST 8020-90

Utilizatorul: Valdcompgrup SRL

Forme KC 8,4,5 Dimensiuni X X mm.

Parametri de calitate:

Denumirea	DN pentru produs	Rezultatul încercărilor
1. Rezistența la compresiune, МРа	Серия рабочих чертежей 3.900.11-14 GOST 13015	<u>22.1</u> M200
2. Rezistența la eliberare, %	GOST 13015	90
3. Rezistența la îngheț-dezghet, cicluri	Серия рабочих чертежей 3.900.11-14	F50
4. Absorbția de apă, %	GOST 8020	2,54
5. Impermiabilitatea de apă, W	GOST 8020	W4
6. Marca oțelului, pieselor înglobate și armăturii	GOS 6727	Bp-I
7. Calitatea suprafețelor	GOST 13015	A6

ÎNȚEBERINDEA PRODUCĂTOARE GARANTEAZĂ CORESPUNDEREA ARHICOLELOR CU PREVEDERILE PREZENTULUI STANDARD ÎN CAZUL RESPECTĂRII DE CĂTRE CONSUMĂTOR A CONDIȚIILOR DE EXPLOATARE STIPULATE ÎN CONTRACT ȘI CONDIȚIILE PREVĂZUTE ÎN GOST 8020-90



Șef calitate Kosteva Marina  
(semmătura) (Nume, prenume)

