

AVIZ DE RACORDARE

Nr. 09/2022 din 01 august 2022. Valabil pina la 01 august 2023.

Obiectul de racordare: Statie de emitere STI al MAI.

Adresa: r-ul Criuleni, s. Marcauti, statia de telefonie Orange Moldova.

Subconsumatorul: STI al MAI

Telefonul: 0-22-255-228

Categoria de alimentare cu energie electrică: categoria 3

Puterea permisă: 2 kW, tensiunea 380 V.

1. PUNCTUL DE RACORDARE: Stația de telefonie a I.M. „Orange Moldova” S.A. CHI_693 Marcauti, TD-0,4 kV existent, bornele de intrare cablului 0,4 kV, după AAR GPU. In TD-0.4 kV de instalat un disjuncteur automat MG C 10 A trei poli. Alimentarea disjuncteurului nou montat de la bornele de sus ale disjuncteurului existent (după AAR GPU OMD).
2. INDICAȚII CU PRIVIRE LA PROTECȚIA CONTRA FULGERULUI: conform NAIE.
3. INDICAȚII SUPLIMENTARE:
 - 3.1 De montat un panou de măsură și protecție tip BZUM TF. De la punctul de racordare până la BZUM de montat o linie electrică subterană în cablu. Secțiunea cablului conform proiectului.
 - 3.2 Pînă la începerea lucrărilor soluția tehnică de realizare a avizului de racordare și schița instalației electrice obligatoriu de coordonat cu Î.M. „Orange Moldova” S.A..
 - 3.3 Lucrările de montaj se vor îndeplini de către un electrician autorizat.
 - 3.4 În instalațiile Subconsumatorului să se utilizeze receptoare electrice care corespund standardelor în vigoare și omologate în modul stabilit.
 - 3.5 În BZUM TF de instalat un disjuncteur automat MG C 6 A trei poli.
4. INDICAȚII CU PRIVIRE LA UTILAJUL DE EVIDENȚĂ A ENERGIEI ELECTRICE:
 - 4.1 Contoarele utilizate trebuie să fie verificate în modul stabilit avînd certificat de verificare cu durata nu mai mult de douăsprezece luni anterioare.
 - 4.2 Se va utiliza contor digital de energie electrică, produs Landis+Gyr ZMD, cu modem de comunicare GSM/GPRS, cu posibilitatea citirii datelor de la distanță.
5. DUPĂ RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ RĂMÎN ÎN EXPLOATAREA SUBCONSUMATORULUI : echipamentul de evidență și linia în cablu 0.4 kV.
6. GRANIȚA DE DELIMITARE: capetele cablului de plecare din punctul de racordare.
7. Se interzice conectarea terților la instalația de utilizare cu energie electrică.
8. Accesul, coordonarea și permisiunea executării lucrărilor vor fi acordate de antreprenorul general al I.M. „Orange Moldova” S.A., compania Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L.. Persoana de contact: DI. Grigore SARJAN, tel. 069198242.;
9. Lucrările de conectare în punctul de racordare și aplicarea tensiunii vor fi efectuate de către specialiștii Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L. împreună cu reprezentanții Subconsumatorului după:
 - Îndeplinirea Avizului de racordare.
 - Prezentarea dosarului tehnic, documentelor tehnice, proceselor verbale ale măsurărilor și încercărilor conform actelor normative în vigoare.

V. Roman
TD&IT Director
I.M. Orange Moldova S.A.



Executant P. Pasincovschi
Tel. 069198344

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to P. Pasincovschi.

AVIZ DE RACORDARE

Nr. 24/2022 din 01 august 2022. Valabil pina la 01 august 2023.

Obiectul de racordare: Statie de emitere STI al MAI.

Adresa: r-ul Telenesti, s. Chitcanii Vechi, statia de telefonie mobila Orange Moldova.

Subconsumatorul: STI al MAI

Telefonul: 0-22-255-228

Categoria de alimentare cu energie electrică: categoria 3

Puterea permisă: 3.0 kW, tensiunea 380 V.

1. PUNCTUL DE RACORDARE: Stația de telefonie a I.M. „Orange Moldova” S.A. BAL_445 Chitcanii Vechi, TD-0,4 kV existent, bornele de intrare cablului 0,4 kV, după AAR GPU. In TD-0.4 kV de instalat un disjuncteur automat MG C 16 A trei poli. Alimentarea disjuncteurului nou montat de la bornele de sus ale disjuncteurului existent (după AAR GPU OMD).
2. INDICAȚII CU PRIVIRE LA PROTECȚIA CONTRA FULGERULUI: conform NAIE.
3. INDICAȚII SUPLIMENTARE:
 - 3.1 De montat un panou de măsură și protecție tip BZUM TF. De la punctul de racordare până la BZUM de montat o linie electrică subterană în cablul. Secțiunea cablului conform proiectului.
 - 3.2 Pînă la începerea lucrărilor soluția tehnică de realizare a avizului de racordare și schița instalației electrice obligatoriu de coordonat cu Î.M. „Orange Moldova” S.A..
 - 3.3 Lucrările de montaj se vor îndeplini de către un electrician autorizat.
 - 3.4 În instalațiile Subconsumatorului să se utilizeze receptoare electrice care corespund standardelor în vigoare și omologate în modul stabilit.
 - 3.5 În BZUM TF de instalat un disjuncteur automat MG C 10 A trei poli.
4. INDICAȚII CU PRIVIRE LA UTILAJUL DE EVIDENȚĂ A ENERGIEI ELECTRICE:
 - 4.1 Contoarele utilizate trebuie să fie verificate în modul stabilit avînd certificat de verificare cu durata nu mai mult de douăsprezece luni anterioare.
 - 4.2 Se va utiliza contor digital de energie electrică, produs Landis+Gyr ZMD, cu modem de comunicare GSM/GPRS, cu posibilitatea citirii datelor de la distanță.
5. DUPĂ RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ RĂMÎN ÎN EXPLOATAREA SUBCONSUMATORULUI : echipamentul de evidență și linia în cablul 0.4 kV.
6. GRANIȚA DE DELIMITARE: capetele cablului de plecare din punctul de racordare.
7. Se interzice conectarea terților la instalația de utilizare cu energie electrică.
8. Accesul, coordonarea și permisiunea executării lucrărilor vor fi acordate de antreprenorul general al I.M. „Orange Moldova” S.A., compania Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L.. Persoana de contact: Dl. Grigore SARJAN, tel. 069198242.;
9. Lucrările de conectare în punctul de racordare și aplicarea tensiunii vor fi efectuate de către specialiștii Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L. împreună cu reprezentanții Subconsumatorului după:
 - Îndeplinirea Avizului de racordare.
 - Prezentarea dosarului tehnic: documentelor tehnice, proceselor verbale ale măsurărilor și încercărilor conform actelor normative în vigoare.

V. Roman

TD&IT Director

I.M. Orange Moldova S.A.

Executant P. Pasincovski

Tel. 069198344

AVIZ DE RACORDARE

Nr. 10/2022 din 01 august 2022. Valabil pina la 01 august 2023.

Obiectul de racordare: Statie de emitere STI al MAI.

Adresa: r-ul Soroca, c.Visoca, statia de telefonie Orange Moldova.

Subconsumatorul: STI al MAI

Telefonul: 0-22-255-228

Categoria de alimentare cu energie electrică: categoria 3

Puterea permisă: 3 kW, tensiunea 380 V.

1. PUNCTUL DE RACORDARE: Stația de telefonie a I.M. „Orange Moldova” S.A. SOR_596 Visoca, TD-0,4 kV existent, bornele de intrare cablului 0,4 kV, după AAR GPU. In TD-0.4 kV de instalat un disjuncteur automat MG C 16 A trei poli. Alimentarea disjuncteurului nou montat de la bornele de sus ale disjuncteurului existent (după AAR GPU OMD).
2. INDICAȚII CU PRIVIRE LA PROTECȚIA CONTRA FULGERULUI: conform NAIE.
3. INDICAȚII SUPLIMENTARE:
 - 3.1 De montat un panou de măsură și protecție tip BZUM TF. De la punctul de racordare până la BZUM de montat o linie electrică subterană în cablul. Secțiunea cablului conform proiectului.
 - 3.2 Pînă la începerea lucrărilor soluția tehnică de realizare a avizului de racordare și schița instalației electrice obligatoriu de coordonat cu Î.M. „Orange Moldova” S.A..
 - 3.3 Lucrările de montaj se vor îndeplini de către un electrician autorizat.
 - 3.4 În instalațiile Subconsumatorului să se utilizeze receptoare electrice care corespund standardelor în vigoare și omologate în modul stabilit.
 - 3.5 În BZUM TF de instalat un disjuncteur automat MG C 10 A trei poli.
4. INDICAȚII CU PRIVIRE LA UTILAJUL DE EVIDENȚĂ A ENERGIEI ELECTRICE:
 - 4.1 Contoarele utilizate trebuie să fie verificate în modul stabilit avînd certificat de verificare cu durata nu mai mult de douăsprezece luni anterioare.
 - 4.2 Se va utiliza contor digital de energie electrică, produs Landis+Gyr ZMD, cu modem de comunicare GSM/GPRS, cu posibilitatea citirii datelor de la distanță.
5. DUPĂ RACORDARE LA REȚEA ELECTRICĂ RĂMÎN ÎN EXPLOATAREA SUBCONSUMATORULUI : echipamentul de evidență și linia în cablul 0.4 kV.
6. GRANIȚA DE DELIMITARE: capetele cablului de plecare din punctul de racordare.
7. Se interzice conectarea terților la instalația de utilizare cu energie electrică.
8. Accesul, coordonarea și permisiunea executării lucrărilor vor fi acordate de antreprenorul general al I.M. „Orange Moldova” S.A., compania Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L.. Persoana de contact: Dl. Grigore SARJAN, tel. 069198242.;
9. Lucrările de conectare în punctul de racordare și aplicarea tensiunii vor fi efectuate de către specialiștii Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L. împreună cu reprezentanții Subconsumatorului după:
 - Îndeplinirea Avizului de racordare.
 - Prezentarea dosarului tehnic, documentelor tehnice, proceselor verbale ale măsurărilor și încercărilor conform actelor normative în vigoare.

V. Roman
TD&IT Director
I.M. Orange Moldova S.A.



Executant P. Pasincovschi
Tel. 069198344

A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right of the page, below the printed name and phone number of the executor.

AVIZ DE RACORDARE

Nr. 08/2022 din 01 august 2022. Valabil pînă la 01 august 2023.

Obiectul de racordare: Stație de emiterie STI al MAI.

Adresa: r-ul Soroca, c. Baxani, stația de telefonie Orange Moldova.

Subconsumatorul: STI al MAI

Telefonul: 0-22-255-228

Categoria de alimentare cu energie electrică: categoria 3


Puterea permisă: 2 kW, tensiunea 380 V.

1. PUNCTUL DE RACORDARE: Stația de telefonie a I.M. „Orange Moldova” S.A. SOR_516 Baxani, TD-0,4 kV existent, bornele de intrare cablului 0,4 kV, după AAR GPU. În TD-0.4 kV de instalat un disjuncteur automat MG C 16 A trei poli. Alimentarea disjuncteurului nou montat de la bornele de sus ale disjuncteurului existent (după AAR GPU OMD).
2. INDICAȚII CU PRIVIRE LA PROTECȚIA CONTRA FULGERULUI: conform NAIE.
3. INDICAȚII SUPLIMENTARE:
 - 3.1 De montat un panou de măsură și protecție tip BZUM TF. De la punctul de racordare pînă la BZUM de montat o linie electrică subterană în cablul. Secțiunea cablului conform proiectului.
 - 3.2 Pînă la începerea lucrărilor soluția tehnică de realizare a avizului de racordare și schița instalației electrice obligatoriu de coordonat cu Î.M. „Orange Moldova” S.A..
 - 3.3 Lucrările de montaj se vor îndeplini de către un electrician autorizat.
 - 3.4 În instalațiile Subconsumatorului să se utilizeze receptoare electrice care corespund standardelor în vigoare și omologate în modul stabilit.
 - 3.5 În BZUM TF de instalat un disjuncteur automat MG C 10 A trei poli.
4. INDICAȚII CU PRIVIRE LA UTILAJUL DE EVIDENȚĂ A ENERGIEI ELECTRICE:
 - 4.1 Contoarele utilizate trebuie să fie verificate în modul stabilit avînd certificat de verificare cu durata nu mai mult de douăsprezece luni anterioare.
 - 4.2 Se va utiliza contor digital de energie electrică, produs Landis+Gyr ZMD, cu modem de comunicare GSM/GPRS, cu posibilitatea citirii datelor de la distanță.
5. DUPĂ RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ RĂMÎN ÎN EXPLOATAREA SUBCONSUMATORULUI : echipamentul de evidență și linia în cablul 0.4 kV.
6. GRANIȚA DE DELIMITARE: capetele cablului de plecare din punctul de racordare.
7. Se interzice conectarea terților la instalația de utilizare cu energie electrică.
8. Accesul, coordonarea și permisiunea executării lucrărilor vor fi acordate de antreprenorul general al I.M. „Orange Moldova” S.A., compania Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L.. Persoana de contact: Dl. Grigore SARJAN, tel. 069198242
9. Lucrările de conectare în punctul de racordare și aplicarea tensiunii vor fi efectuate de către specialiștii Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L. împreună cu reprezentanții Subconsumatorului după:
 - Îndeplinirea Avizului de racordare.
 - Prezentarea dosarului tehnic: documentelor tehnice, proceselor verbale ale măsurărilor și încercărilor conform actelor normative în vigoare.

V. Roman

TD&IT Director

I.M. Orange Moldova S.A.



Executant P. Pasincovschi
Tel. 069198344

AVIZ DE RACORDARE

Nr. 32/2022 din 01 august 2022. Valabil pina la 01 august 2023.

Obiectul de racordare: Statie de emitere STI al MAI.

Adresa: or. Glodeni, statia de telefonie mobila GSM Orange Moldova.

Subconsumatorul: STI al MAI

Telefonul: 0-22-255-228

Categoria de alimentare cu energie electrică: categoria 3

Puterea permisă: 3.0 kW, tensiunea 380 V.

1. PUNCTUL DE RACORDARE: Stația de telefonie a I.M. „Orange Moldova” S.A. BAL_973 Glodeni BB, shelter tehnologic, bornele de intrare cablului 0,4 kV, după AAR GPU. Pe partea exterioara shelter-ului tehnologic de Instalat un TD cu disjuncteur automat MG C 16 A trei poli. Alimentarea disjuncteurului nou montat de la bornele de intrare cablului 0,4 kV (după AAR GPU).
2. INDICAȚII CU PRIVIRE LA PROTECȚIA CONTRA FULGERULUI: conform NAIE.
3. INDICAȚII SUPLIMENTARE:
 - 3.1 De montat un panou de măsură și protecție tip BZUM TF. De la punctul de racordare până la BZUM de montat o linie electrică subterană în cablul. Secțiunea cablului conform proiectului.
 - 3.2 Pînă la începerea lucrărilor soluția tehnică de realizare a avizului de racordare și schița instalației electrice obligatoriu de coordonat cu Î.M. „Orange Moldova” S.A..
 - 3.3 Lucrările de montaj se vor îndeplini de către un electrician autorizat.
 - 3.4 În instalațiile Subconsumatorului să se utilizeze receptoare electrice care corespund standardelor în vigoare și omologate în modul stabilit.
 - 3.5 În BZUM TF de instalat un disjuncteur automat MG C 10 A trei poli.
4. INDICAȚII CU PRIVIRE LA UTILAJUL DE EVIDENȚĂ A ENERGIEI ELECTRICE:
 - 4.1 Contoarele utilizate trebuie să fie verificate în modul stabilit avînd certificat de verificare cu durata nu mai mult de douăsprezece luni anterioare.
 - 4.2 Se va utiliza contor digital de energie electrică, produs Landis+Gyr ZMD, cu modem de comunicare GSM/GPRS, cu posibilitatea citirii datelor de la distanță.
5. DUPĂ RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ RĂMÎN ÎN EXPLOATAREA SUBCONSUMATORULUI : echipamentul de evidență și linia în cablul 0.4 kV.
6. GRANIȚA DE DELIMITARE: capetele cablului de plecare din punctul de racordare.
7. Se interzice conectarea terților la instalația de utilizare cu energie electrică.
8. Accesul, coordonarea și permisiunea executării lucrărilor vor fi acordate de antreprenorul general al I.M. „Orange Moldova” S.A., compania Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L.. Persoana de contact: Dl. Grigore SARJAN, tel. 069198242.;
9. Lucrările de conectare în punctul de racordare și aplicarea tensiunii vor fi efectuate de către specialiștii Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L. împreună cu reprezentanții Subconsumatorului după:
 - Îndeplinirea Avizului de racordare.
 - Prezentarea dosarului tehnic: documentelor tehnice, proceselor verbale ale măsurărilor și încercărilor conform actelor normative în vigoare.

V. Roman
TD&IT Director
I.M. Orange Moldova S.A.



Executant P. Pasincovski
Tel. 069198344

AVIZ DE RACORDARE

Nr. 28/2022 din 01 august 2022. Valabil pina la 01 august 2023.

Obiectul de racordare: Statie de emiterie STI al MAI.

Adresa: r-ul Floresti, s. Capresti, statia de telefonie Orange Moldova.

Subconsumatorul: STI al MAI

Telefonul: 0-22-255-228

Categoria de alimentare cu energie electrică: categoria 3

Puterea permisă: 3 kW, tensiunea 380 V.

1. PUNCTUL DE RACORDARE: Stația de telefonie a I.M. „Orange Moldova” S.A. BAL_681 Prodanesti (Capresti), TD-0,4 kV existent, bornele de intrare cablului 0,4 kV, după AAR GPU. In TD-0.4 kV de instalat un disjuncteur automat MG C 16 A trei poli. Alimentarea disjuncteurului nou montat de la bornele de sus ale disjuncteurului existent (după AAR GPU OMD).
2. INDICAȚII CU PRIVIRE LA PROTECȚIA CONTRA FULGERULUI: conform NAIE.
3. INDICAȚII SUPLIMENTARE:
 - 3.1 De montat un panou de măsură și protecție tip BZUM TF. De la punctul de racordare până la BZUM de montat o linie electrică subterană în cablul. Secțiunea cablului conform proiectului.
 - 3.2 Pînă la începerea lucrărilor soluția tehnică de realizare a avizului de racordare și schița instalației electrice obligatoriu de coordonat cu Î.M. „Orange Moldova” S.A..
 - 3.3 Lucrările de montaj se vor îndeplini de către un electrician autorizat.
 - 3.4 În instalațiile Subconsumatorului să se utilizeze receptoare electrice care corespund standardelor în vigoare și omologate în modul stabilit.
 - 3.5 În BZUM TF de instalat un disjuncteur automat MG C 10 A trei poli.
4. INDICAȚII CU PRIVIRE LA UTILAJUL DE EVIDENȚĂ A ENERGIEI ELECTRICE:
 - 4.1 Contoarele utilizate trebuie să fie verificate în modul stabilit avînd certificat de verificare cu durata nu mai mult de douăsprezece luni anterioare.
 - 4.2 Se va utiliza contor digital de energie electrică, produs Landis+Gyr ZMD, cu modem de comunicare GSM/GPRS, cu posibilitatea citirii datelor de la distanță.
5. DUPĂ RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ RĂMÎN ÎN EXPLOATAREA SUBCONSUMATORULUI : echipamentul de evidență și linia în cablul 0.4 kV.
6. GRANIȚA DE DELIMITARE: capetele cablului de plecare din punctul de racordare.
7. Se interzice conectarea terților la instalația de utilizare cu energie electrică.
8. Accesul, coordonarea și permisiunea executării lucrărilor vor fi acordate de antreprenorul general al I.M. „Orange Moldova” S.A., compania Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L.. Persoana de contact: Dl. Grigore SARJAN, tel. 069198242.;
9. Lucrările de conectare în punctul de racordare și aplicarea tensiunii vor fi efectuate de către specialiștii Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L. împreună cu reprezentanții Subconsumatorului după:
 - Îndeplinirea Avizului de racordare.
 - Prezentarea dosarului tehnic: documentelor tehnice, proceselor verbale ale măsurărilor și încercărilor conform actelor normative în vigoare.

V. Roman
TD&IT Director
I.M. Orange Moldova S.A.



Executant P. Pasincovski
Tel 069198344

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to P. Pasincovski, the executor mentioned in the text.

AVIZ DE RACORDARE

Nr. 29/2022 din 01 august 2022. Valabil pina la 01 august 2023.

Obiectul de racordare: Statie de emitere STI al MAI.

Adresa: r-ul Orhei s.Pelivan, statia de telefonie Orange Moldova.

Subconsumatorul: STI al MAI

Telefonul: 0-22-255-228

Categoria de alimentare cu energie electrică: categoria 3

Puterea permisă: 3.0 kW, tensiunea 380 V.

1. PUNCTUL DE RACORDARE: Stația de telefonie a I.M. „Orange Moldova” S.A. CHI_2188 Orhei BB, TD-0,4 kV existent, bornele de intrare cablului 0,4 kV, după AAR GPU. In TD-0.4 kV de instalat un disjuncteur automat MG C 16 A trei poli. Alimentarea disjuncteurului nou montat de la bornele de sus ale disjuncteurului existent (după AAR GPU OMD).
2. INDICAȚII CU PRIVIRE LA PROTECȚIA CONTRA FULGERULUI: conform NAIE.
3. INDICAȚII SUPLIMENTARE:
 - 3.1 De montat un panou de măsură și protecție tip BZUM TF. De la punctul de racordare până la BZUM de montat o linie electrică subterană în cablu. Secțiunea cablului conform proiectului.
 - 3.2 Pînă la începerea lucrărilor soluția tehnică de realizare a avizului de racordare și schița instalației electrice obligatoriu de coordonat cu Î.M. „Orange Moldova” S.A..
 - 3.3 Lucrările de montaj se vor îndeplini de către un electrician autorizat.
 - 3.4 În instalațiile Subconsumatorului să se utilizeze receptoare electrice care corespund standardelor în vigoare și omologate în modul stabilit.
 - 3.5 În BZUM TF de instalat un disjuncteur automat MG C 10 A trei poli.
4. INDICAȚII CU PRIVIRE LA UTILAJUL DE EVIDENȚĂ A ENERGIEI ELECTRICE:
 - 4.1 Contoarele utilizate trebuie să fie verificate în modul stabilit avînd certificat de verificare cu durata nu mai mult de douăsprezece luni anterioare.
 - 4.2 Se va utiliza contor digital de energie electrică, produs Landis+Gyr ZMD, cu modem de comunicare GSM/GPRS, cu posibilitatea citirii datelor de la distanță.
5. DUPĂ RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ RĂMÎN ÎN EXPLOATAREA SUBCONSUMATORULUI : echipamentul de evidență și linia în cablu 0.4 kV.
6. GRANIȚA DE DELIMITARE: capetele cablului de plecare din punctul de racordare.
7. Se interzice conectarea terților la instalația de utilizare cu energie electrică.
8. Accesul, coordonarea și permisiunea executării lucrărilor vor fi acordate de antreprenorul general al I.M. „Orange Moldova” S.A., compania Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L.. Persoana de contact: DI. Grigore SARJAN, tel. 069198242.;
9. Lucrările de conectare în punctul de racordare și aplicarea tensiunii vor fi efectuate de către specialiștii Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L. împreună cu reprezentanții Subconsumatorului după:
 - Îndeplinirea Avizului de racordare.
 - Prezentarea dosarului tehnic: documentelor tehnice, proceselor verbale ale măsurărilor și încercărilor conform actelor normative în vigoare.

V. Roman
TD&IT Director
I.M. Orange Moldova S.A.



Executant P. Pasincovski
Tel. 069198344

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to P. Pasincovski.

AVIZ DE RACORDARE

Nr. 35/2022 din 01 august 2022. Valabil pina la 01 august 2023.

Obiectul de racordare: Statie de emitere STI al MAI.

Adresa: r-ul Soroca, c.Varvareuca, statia de telefonie mobila GSM Orange Moldova.

Subconsumatorul: STI al MAI


Telefonul: 0-22-255-228

Categoria de alimentare cu energie electrică: categoria 3

Puterea permisă: 3.0 kW, tensiunea 380 V.

1. PUNCTUL DE RACORDARE: Stația de telefonie a I.M. „Orange Moldova” S.A. REZ_040 Ghindesti,, shelter tehnologic, bornele de intrare cablului 0,4 kV, după AAR GPU. Pe partea exterioara shelter-ului tehnologic de Instalat un TD cu disjuncteur automat MG C 16 A trei poli. Alimentarea disjuncteurului nou montat de la bornele de intrare cablului 0,4 kV (după AAR GPU).
2. INDICAȚII CU PRIVIRE LA PROTECȚIA CONTRA FULGERULUI: conform NAIE.
3. INDICAȚII SUPLIMENTARE:
 - 3.1 De montat un panou de măsură și protecție tip BZUM TF. De la punctul de racordare până la BZUM de montat o linie electrică subterană în cablul. Secțiunea cablului conform proiectului.
 - 3.2 Pînă la începerea lucrărilor soluția tehnică de realizare a avizului de racordare și schița instalației electrice obligatoriu de coordonat cu I.M. „Orange Moldova” S.A..
 - 3.3 Lucrările de montaj se vor îndeplini de către un electrician autorizat.
 - 3.4 În instalațiile Subconsumatorului să se utilizeze receptoare electrice care corespund standardelor în vigoare și omologate în modul stabilit.
 - 3.5 În BZUM TF de instalat un disjuncteur automat MG C 10 A trei poli.
4. INDICAȚII CU PRIVIRE LA UTILAJUL DE EVIDENȚĂ A ENERGIEI ELECTRICE:
 - 4.1 Contoarele utilizate trebuie să fie verificate în modul stabilit avînd certificat de verificare cu durata nu mai mult de douăsprezece luni anterioare.
 - 4.2 Se va utiliza contor digital de energie electrică, produs Landis+Gyr ZMD, cu modem de comunicare GSM/GPRS, cu posibilitatea citirii datelor de la distanță.
5. DUPĂ RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ RĂMÎN ÎN EXPLOATAREA SUBCONSUMATORULUI : echipamentul de evidență și linia în cablul 0.4 kV.
6. GRANIȚA DE DELIMITARE: capetele cablului de plecare din punctul de racordare.
7. Se interzice conectarea terților la instalația de utilizare cu energie electrică.
8. Accesul, coordonarea și permisiunea executării lucrărilor vor fi acordate de antreprenorul general al I.M. „Orange Moldova” S.A., compania Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L.. Persoana de contact: DI. Grigore SARJAN, tel. 069198242.;
9. Lucrările de conectare în punctul de racordare și aplicarea tensiunii vor fi efectuate de către specialiștii Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L. împreună cu reprezentanții Subconsumatorului după:
 - Îndeplinirea Avizului de racordare
 - Prezentarea dosarului tehnic: documentelor tehnice, proceselor verbale ale măsurărilor și încercărilor conform actelor normative în vigoare.

V. Roman
TD&IT Director
I.M. Orange Moldova S.A.



Executant P. Pasincovschi
Tel. 069198344

AVIZ DE RACORDARE

Nr. 33/2022 din 01 august 2022. Valabil pina la 01 august 2023.

Obiectul de racordare: Statie de emitere STI al MAI.

Adresa: r-ul Telenesti, c.Ciulucani, statia de telefonie mobila GSM Orange Moldova.

Subconsumatorul: STI al MAI

Telefonul: 0-22-255-228

Categoria de alimentare cu energie electrică: categoria 3

Puterea permisă: 3.0 kW, tensiunea 380 V.

1. PUNCTUL DE RACORDARE: Stația de telefonie a I.M. „Orange Moldova” S.A. BAL_804 Mihailovca BB, shelter tehnologic, bornele de intrare cablului 0,4 kV, după AAR GPU. Pe partea exterioara shelter-ului tehnologic de Instalat un TD cu disjuncteur automat MG C 16 A trei poli. Alimentarea disjuncteurului nou montat de la bornele de intrare cablului 0,4 kV (după AAR GPU).
2. INDICAȚII CU PRIVIRE LA PROTECȚIA CONTRA FULGERULUI: conform NAIE.
3. INDICAȚII SUPLIMENTARE:
 - 3.1 De montat un panou de măsură și protecție tip BZUM TF. De la punctul de racordare până la BZUM de montat o linie electrică subterană în cablul. Secțiunea cablului conform proiectului.
 - 3.2 Pînă la începerea lucrărilor soluția tehnică de realizare a avizului de racordare și schița instalației electrice obligatoriu de coordonat cu Î.M. „Orange Moldova” S.A..
 - 3.3 Lucrările de montaj se vor îndeplini de către un electrician autorizat.
 - 3.4 În instalațiile Subconsumatorului să se utilizeze receptoare electrice care corespund standardelor în vigoare și omologate în modul stabilit.
 - 3.5 În BZUM TF de instalat un disjuncteur automat MG C 10 A trei poli.
4. INDICAȚII CU PRIVIRE LA UTILAJUL DE EVIDENȚĂ A ENERGIEI ELECTRICE:
 - 4.1 Contoarele utilizate trebuie să fie verificate în modul stabilit avînd certificat de verificare cu durata nu mai mult de douăsprezece luni anterioare.
 - 4.2 Se va utiliza contor digital de energie electrică, produs Landis+Gyr ZMD, cu modem de comunicare GSM/GPRS, cu posibilitatea citirii datelor de la distanță.
5. DUPĂ RACORDARE LA REȚEA ELECTRICALĂ RĂMÎN ÎN EXPLOATAREA SUBCONSUMATORULUI : echipamentul de evidență și linia în cablul 0.4 kV.
6. GRANIȚA DE DELIMITARE: capetele cablului de plecare din punctul de racordare.
7. Se interzice conectarea terților la instalația de utilizare cu energie electrică.
8. Accesul, coordonarea și permisiunea executării lucrărilor vor fi acordate de antreprenorul general al I.M. „Orange Moldova” S.A., compania Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L.. Persoana de contact: Dl. Grigore SARJAN, tel. 069198242.;
9. Lucrările de conectare în punctul de racordare și aplicarea tensiunii vor fi efectuate de către specialiștii Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L. împreună cu reprezentanții Subconsumatorului după:
 - Îndeplinirea Avizului de racordare.
 - Prezentarea dosarului tehnic: documentelor tehnice, proceselor verbale ale măsurărilor și încercărilor conform actelor normative în vigoare.

V. Roman
TD&IT Director
I.M. Orange Moldova S.A.



Executant P. Pasincovschi
Tel. 069198344

AVIZ DE RACORDARE

Nr. 34/2022 din 01 august 2022. Valabil pina la 01 august 2023.

Obiectul de racordare: Statie de emitere STI al MAI.

Adresa: or. Donduseni, statia de telefonie Orange Moldova.

Subconsumatorul: STI al MAI

Telefonul: 0-22-255-228

Categoria de alimentare cu energie electrică: categoria 3

Puterea permisă: 3.0 kW, tensiunea 380 V.

1. PUNCTUL DE RACORDARE: Stația de telefonie a I.M. „Orange Moldova” S.A. LIP_855 Donduseni BB, shelter tehnologic, bornele de intrare cablului 0,4 kV, după AAR GPU. Pe partea exterioara shelter-ului tehnologic de Instalat un TD cu disjuncteur automat MG C 16 A trei poli. Alimentarea disjuncteurului nou montat de la bornele de intrare cablului 0,4 kV (după AAR GPU).
2. INDICAȚII CU PRIVIRE LA PROTECȚIA CONTRA FULGERULUI: conform NAIE.
3. INDICAȚII SUPLIMENTARE:
 - 3.1 De montat un panou de măsura și protecție tip BZUM TF. De la punctul de racordare pana la BZUM de montat o linie electrica subterana în cablul. Secțiunea cablului conform proiectului.
 - 3.2 Pînă la începerea lucrărilor soluția tehnica de realizare a avizului de racordare și schița instalației electrice obligatoriu de coordonat cu I.M. „Orange Moldova” S.A..
 - 3.3 Lucrările de montaj se vor îndeplini de către un electrician autorizat.
 - 3.4 În instalațiile Subconsumatorului să se utilizeze receptoare electrice care corespund standardelor în vigoare și omologate în modul stabilit.
 - 3.5 În BZUM TF de instalat un disjuncteur automat MG C 10 A trei poli.
4. INDICAȚII CU PRIVIRE LA UTILAJUL DE EVIDENȚĂ A ENERGIEI ELECTRICE:
 - 4.1 Contoarele utilizate trebuie să fie verificate în modul stabilit având certificat de verificare cu durata nu mai mult de douăsprezece luni anterioare.
 - 4.2 Se va utiliza contor digital de energie electrica, produs Landis+Gyr ZMD, cu modem de comunicare GSM/GPRS, cu posibilitatea citirii datelor de la distanta.
5. DUPĂ RACORDARE LA REȚEUA ELECTRICĂ RĂMÎN ÎN EXPLOATAREA SUBCONSUMATORULUI : echipamentul de evidență și linia în cablul 0.4 kV.
6. GRANIȚA DE DELIMITARE: capetele cablului de plecare din punctul de racordare.
7. Se interzice conectarea terților la instalația de utilizare cu energie electrica.
8. Accesul, coordonarea și permisiunea executării lucrărilor vor fi acordate de antreprenorul general al I.M. „Orange Moldova” S.A., compania Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L.. Persoana de contact: DI. Grigore SARJAN, tel. 069198242.;
9. Lucrările de conectare în punctul de racordare și aplicarea tensiunii vor fi efectuate de către specialiștii Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L. împreună cu reprezentanții Subconsumatorului după:
 - Îndeplinirea Avizului de racordare.
 - Prezentarea dosarului tehnic: documentelor tehnice, proceselor verbale ale măsurărilor și încercărilor conform actelor normative în vigoare.

V. Roman

TD&IT Director

I.M. Orange Moldova S.A.

Executant P. Pasincovschi
Tel. 069198344