

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **nr. ocds-b3wdp1-MD-1626083676865 (21041774)** din **16.07.2021**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achizitionarea conditionerelor**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri	Conditioner					
39710000-2	Conditioner	Climatizator Electrolux EACS-09 HAT/N3/Eu (9000 BTU) inclusiv montarea si materialele necesare pentru traseu frigorific	China	„GREEN TRACE”	Split sistemă (pret se indică cu instalarea): 9000 btu/h, la suprafața de 25 m2, alimentarea electrică - 220, puterea consumată de incalzire maxim 900W/h , posibilitatea de programare pornire/oprire, posibilitatea de modificare a jetului de aer:sus/jos, stînga/dreapta + baliere, auto restart, pornirea automată în cazul intreruperilor de curent, sa facă parte din clasa produselor de tip A si sa fie prevăzut si dotat cu următoarele : - telecomanda, filtru de reimperspătare a aerului. Traseul frigorific (pina la 3 m.l.-standart), consola pentru montaj exterior. Agentul frigorific ecologic R410A,r144A, R407C, R404A. Garanție minimă de 3-5 ani. (Birourile in CCD si CMF7)	Split sistemă (in pret este inclusa instalarea si materialele necesare): 9000 btu/h, la suprafața de 25 m2, alimentarea electrică - 220, puterea consumată de incalzire maxim 900W/h , posibilitatea de programare pornire/oprire, posibilitatea de modificare a jetului de aer:sus/jos, stînga/dreapta + baliere, auto restart, pornirea automată în cazul intreruperilor de curent, clasa eficientei energetice – A. Este dotat cu următoarele : - telecomanda, filtru de reimperspătare a aerului. Traseul frigorific (pina la 3 m.l.-standart), consola pentru montaj exterior. Agentul frigorific ecologic R410A. Garanție -5 ani. (Vor fi instalate in birourile in CCD si CMF7)	
1.2 39700000-9	Demontarea conditionerelor vechi				Blocul exterior; Blocul interior, traseul frigorific, consola pentru montare exterior.	Demontarea blocului exterior; Blocului interior, traseului frigorific, consolei pentru montare exterior.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: „Climatsistem” SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66