

Siguranța la incendiu Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu**Preambul**

- 1 ELABORAT de Institutul de Cercetări Științifice în Construcții "INCERCOM" Î.S.: ing. A. Șevenco
- 2 ACCEPTAT de către Comitetul Tehnic pentru Normare Tehnică în Construcții CT-C E (01-03) „Fiabilitatea, siguranța și protecția clădirilor și construcțiilor”, procesul-verbal nr. 04 din 22.10.2018
- 3 APROBAT ȘI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din 07.08.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 256-259, art. 1390), cu aplicare din 16.08.2019.
- 4 La data intrării în vigoare a documentului normativ respectiv, își încetează aplicabilitatea:
 - documentul normativ NCM E.03.03-2003 „Dotarea clădirilor și instalațiilor cu sisteme automate de semnalizare și stingere a incendiilor”;
 - capitolele 13 și 14 din documentul normativ NCM E.03.05-2004 „Instalații automate de stingere și semnalizare a incendiilor. Normativ pentru proiectare”.

6.2.1.5 Trebuie să fie instalate cel puțin două detectoare de incendiu în fiecare încăpere protejată.

În încăperea protejată sau în zonele de protecție stabilite din această încăpere, **este permisă instalarea unui detector de incendiu adresabil automat**, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:

- a) detectorul este "Multimodal" - cu o ieșire, pentru transmiterea unui anumit număr (mai mult de două) tipuri de semnale despre starea de repaus, alarmă de incendiu, prăfuire sau alte stări;
- b) suprafața încăperii nu depășește suprafața protejată de detectorul de incendiu, specificată în documentația tehnică pentru acesta, precum și specificată în acest document normativ;
- c) controlul automat al funcționării detectorului de incendiu, care confirmă performanța funcțiilor sale prin emiterea unei notificări privind funcționarea (defecțiunea) detectorului la ECSI;
- d) este prevăzută identificarea unui detector defectat sau activat al ECSI;
- e) după semnalul de la detectorul de incendiu nu este generat semnalul de activare a aparatului de control, care acționează instalațiile automate de stingere a incendiilor sau sistemele de fum sau sistemele de avertizare de incendiu de tipul 4 și 5, precum și alte sisteme, alarma falsă a cărora poate duce la reducerea nivelului de securitate a oamenilor sau la pierderi materiale inacceptabile.

S T A N D A R D M O L D O V E A N

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu
Partea 25: Componente care utilizează căi de comunicație radio

(SR EN 54-25:2008, IDT)

Ediție oficială

INSTITUTUL DE
STANDARDIZARE DIN MOLDOVA
STANDARD MOLDOVENESC
EXEMPLAR AUTENTIC

INSM
Chișinău