

Investitor

Gospodărie Țărănească "Ghinca Ina Stepan"
administrator Ghinca Ina
com.Vălcineț, sat.Codreni, r-nul Ocnîța.

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 3 din 19.09 2021

privind lucrarea Construcție-montaj a rețelilor de aducțiune cu bazin acumulare,com.Vălcineț, sat.Codreni, r-nul Ocnîța în cadrul contractului nr.055-SIP-20 din 19 noembrie 2020 (construita din mijloace financiare proprii,proprietate privata)

executată la obiectul Construcție-montaj a rețelilor de aducțiune cu bazin acumulare,com.Vălcineț, sat.Codreni, r-nul Ocnîța

1. Lucrarile au fost executate în baza autorizație № 2 din 04 aprilie 2021 eliberata de Primăria com.Vălcineț

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19.09.2021, fiind formata din:

Președintele comisiei: Ina Ghinca - investitor.
P.Grosu _____ - primar com.Vălcineț
I.Gropa _____ - Arhitector șef r-nul Ocnîța
V.Filipciuc _____ - secretar com.Vălcineț
T.Boțan _____ - director "AGRODOR-SUCCESS"S.R.L.

3. Au mai participat la recepție:

Ivan.Brega _____ - responsabil tehnic seria 2020-RTLS.nr.0163 valabil pînă la 06.02.2025
Andrei Comandari - responsabil tehnic seria 2020-RTLS.nr.0154 valabil pînă la 06.02.2025
Alecua Alaiba _____ - diriginte de șantier seria 2020-DȘ.nr.0895 valabil pînă la 26.06.2025

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1). din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprise în lista –anexa №.1.
- 2).lucrarile cuprinse în lista-anexă №.2 nu au fost executate.
- 3).în lucrările cuprinse în lista-anexă №.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4). lucrarile din surse financiare proprie,proprietate privata, in marime de 4.031.765,00 lei

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute,propune: a recepționa obiectul, construcție-montaj a rețelilor de aducțiune cu bazin acumulare,com.Vălcineț, sat.Codreni, r-nul Ocnîța.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: construcție-montaj a rețelilor de aducțiune cu bazin acumulare,com.Vălcineț, sat.Codreni, r-nul Ocnîța.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: de pregatit obiectul pentru recepție finală

71. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral 62411020153 r-nul ocnîța s.Codreni,com.Vălcineț,destinația –teren irigabil ,compus din următoarele construcții: stație de pompare mobilă SMP-1,150 m³/h,H=120m,pompă orizontală MEC-MG 100HT/2A,motor disel P=67,63kw,rețea de aducțiune lungimea de 2000m, diametrul 225mm cu sursa de apă din r. Nistru,bazin de acumulare a apei cu suprafața totală a bazinului 9689m³,magistrala avînd lungimea 2450m,diametrul 225mm,construcția stației de pompare cu suprafața S=72 m².

8. Prezentul proces – verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 19.09.2021 la primăria com. Vălcineț 6 exemplare

Comisia de recepție:

I. Ghinca

P. Grosu

Ig. Gropa

V. Filipciuc

T. Boțan

I. Brega

A. Alaiba

A. Comandari

9. **Lucrarea** Construcție-montaj a rețelilor de aducțiune cu bazin acumulare, com. Vălcineț, sat. Codreni, r-nul Ocnîța

Transmisă:

Executantul:

2021
L.S.
(semnătura)

Primită :

Investitorul:

2021
L.S.
(semnătura)