

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: Sisteme de ventilare

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr.2: Sistem de ventilare cu dublu flux și recuperare de căldură (Recuperator)						
<i>Sistem de ventilare cu dublu flux și recuperare de căldură (Recuperator)</i>				<ul style="list-style-type: none"> - Livrarea și montarea recuperatorului; Cerințe față de sistem: Nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014; - Schimbător de căldură din cupru; - 2 ventilatoare (admisia și evacuarea simultan); - Dirijare cu telecomanda; - Debit de aer – minim 185 m3/h; 	<ul style="list-style-type: none"> - Livrarea și montarea recuperatorului; Cerințe față de sistem: Nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014; - Schimbător de căldură din cupru; - 2 ventilatoare (admisia și evacuarea simultan); - Dirijare cu telecomanda; - Debit de aer – minim 185 m3/h; 	

				<ul style="list-style-type: none"> - Certificat de calitate/conformitate a utilajului se va prezenta la darea în exploatare a recuperatorului; - Termen de livrare și instalare – 10 zile lucrătoare; - Termenul de garanție – minim 24 de luni. 	<ul style="list-style-type: none"> - Certificat de calitate/conformitate a utilajului se va prezenta la darea în exploatare a recuperatorului; - Termen de livrare și instalare – 10 zile lucrătoare; - Termenul de garanție – minim 24 de luni. 	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate,
iar de către BNM– în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: Sisteme de ventilare

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul nr.2: Sistem de ventilare cu dublu flux și recuperare de căldură (Recuperator)										
42520000-7	Sistem de ventilare în cantina BNM Sistem de ventilare cu dublu flux și recuperare de căldură (Recuperator)	buc	1	37187,64	44625,17	37187,64	44625,17	În termen maxim de 10 de zile lucrătoare, calculate din următoarea zi lucrătoare de la data semnării contractului, care include și timpul lucrărilor de instalare, montare, configurare și punerea în funcțiune a Bunurilor.		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____

