

Specificația tehnică:
Obiectul: **Supape de siguranță**
Numărul: № MTG-VM-33/25

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8, 9:

Nr d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitate de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Model / marca	Standard de referință	Produsătorul / Țara de origine	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8	9*
1	Клапан предохранительный / Supape de siguranță Tartarini VS-FL Series Pilot-Operated Relief Valve DN 80 PN 40 3-17 bar	buc	6	Conform Caietului de sarcini	VS-FL	EN 12186; EN 12279	TARTARINI EMERSON Italia	Model: Tartarini VS-FL Diametru nominal: (DN) 80 mm (3") Presiune nominală: (PN) PN 16 Presiune de intrare: 0,2 – 20 bar Presiune de setare: 0,5 – 19,3 bar Temperatura de operare: -20°C până la +60°C Tip construcție: Supapă de siguranță pilotată, echilibrată pe presiune Material corp: Oțel carbon sau inox Etanșare: Etanșare moale + închidere etanșă metal-metal Conexiuni: Flanșe PN 16 conform EN1092-1 Dimensiuni conexiune flanșă: Ø Exterior 200 mm, Orificii pentru șuruburi - 8 × 18 mm (conform EN1092-1 pentru PN16, DN80) Precizie reglare presiune: ±1% Aplicație: Gaze naturale Certificări: PED 2014/68/UE, Categoria IV Opțiuni pilot: PRX/182-Echivalent Întreținere: Posibilă fără demontare de pe conductă (cu cap de ieșire special) Specificații pentru elementele de fixare (conform EN1092-1, DN80, PN16):

								Șuruburi / tije filetate: M16 × 100 mm, pas 2.0, 8 bucăți, M16 × 180 mm, pas 2.0, 8 bucăți Piulițe: M16, hexagonale din oțel, 16 bucăți Șaibe plane: Ø Interior: 17 mm, Ø exterior: 30 mm, grosime: 3 mm, 16 bucăți (DIN 125 / ISO 7089) Șaibe Grower (elastice) Ø Interior: 16,2 mm, Ø exterior: 24,5 mm, grosime: 3 mm, 16 bucăți (DIN 127 / DIN 7980) Flanșă opuse: Set complet Garnituri pentru flanșe: Set complet Țeavă inox: Ø 10 mm TTA-10-1-S 1.5 m Fiting DK LOK DN-10M-S, DFB-10M-S, DFF-10M-S
--	--	--	--	--	--	--	--	--

9*Ofertantul indică obligatoriu informația completă caracteristicile tehnice a bunurilor propuse.

Semnat:

Numele, Prenumele: **Hîncu Vladimir**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SC "Bio-Market" SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Academiei, 10, of. 44**

Data: **10.07.2025**

