

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. ocds-b3wdp1-MD-1785238481460 06.08.26						
Obiectul achiziției: Climatizoare						
Denumirea bunurilor/ser viciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii:						
Climatizoare	KFR-9GW/BpH3-100 Aparat de aer Condiționat (SPLIT SYSTEM), model logo HIDEX	CHINA Ningbo Coldspot Intelligent Technology Co., LTD	CHINA Ningbo Coldspot Intelligent Technology Co., LTD	Tip climatizator: tip split, cu inverter; Putere frigorifică: 9 000 BTU/h; Agent frigorific: R32; Utilizare: pentru încăperile de server (pornirea ventilatorului blocului exterior prin intermediul unui releu de presiune sau „start de iarnă”); Comunicațiile între blocuri vor fi montate în cablu-canal de culoare albă; Lungimea comunicațiilor între blocuri: minim 7 m; Cerințe de montare a climatizoarelor: - montarea blocurilor interioare în încăperea de server pe perete la înălțimea de 2,5 – 2,7 m de la pardosea; - montarea blocurilor exterioare pe fațada clădirii (5 nivele), la înălțimea nivelului 3; - conectarea climatizoarelor la sursa de energie electrică se va efectua la panoul electric existent prin intermediul întrerupătoarelor automate (distanța până la panou minim 10 m); - evacuarea condensului va fi în exterior prin intermediul pompelor de drenaj (lungimea conductei de drenaj minim 7 m); Termenul de garanție: minim 24 luni din data punerii în funcțiune.	AC 9000btu Inverter – LED tip Split - Balansare orizontală - Zgomot redus - Mod repaus - Timer - Viteză reglabilă a vântului – - Telecomandă inclusă; - Filtru aer antibacterian - răcire, încălzire, ventilare Filtru aer antibacterian - Agent frigorific T1 R32 3M AL+COPPER PIPE 220 240V 50Hz WiFi logo HIDEX A+++ -inclusiv montarea Comunicațiile între blocuri vor fi montate în cablu-canal de culoare albă; Lungimea comunicațiilor între blocuri: minim 7 m; - montarea blocurilor interioare în încăperea de server pe perete la înălțimea de 2,5 – 2,7 m de la pardosea; - montarea blocurilor exterioare pe fațada clădirii (5 nivele), la înălțimea nivelului 3; - conectarea climatizoarelor la sursa de energie electrică se va efectua la panoul electric existent prin intermediul întrerupătoarelor automate (distanța până la panou minim 10 m); - evacuarea condensului va fi în exterior prin intermediul pompelor de drenaj (lungimea conductei de drenaj minim 7 m); Termenul de garanție: minim 24 luni din data punerii în funcțiune.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Haiducov Serghei În calitate de: Administrator

Ofertantul: Kazinst Grup SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Lunca Bicului nr. 26/1