



Ministerul Afacerilor Interne
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI
SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE

CERTIFICAT

de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții

seria CSI nr. 029-15 din 06.07.2015

Termen de valabilitate nelimitat

Solicitant: SRL „EXTERIOR”, mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 65.

Scopul încercării: determinarea limitei de răspândire a arderii a cablurilor electrice trasate ordinar.

Materialul încercat: două mostre de cabluri pentru telecomunicații și semnalizare LK-FLEX-053 și LK-FLEX-054, producător China.

Prezentul certificat confirmă că, **cablurile pentru telecomunicații și semnalizare LK-FLEX-053 și LK-FLEX-054**, prezentate de către SRL „EXTERIOR”, mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 65, conform standardelor în vigoare din Republica Moldova, **după pericolul de incendiu se referă la cabluri electrice O1.**

Domeniul de folosire conform normativelor în vigoare din Republica Moldova.

Certificatul este eliberat în conformitate cu art. 32 a Legii nr.267-XIII „Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza încercărilor efectuate la foc asupra mostrelor de cabluri pentru telecomunicații și semnalizare LK-FLEX-053 și LK-FLEX-054, prezentate în Secția Laboratorului experimental antiincendiar a SPC și SE al MAI RM (procesul verbal nr. 030 din 06.07.2015).

Șeful adjunct SPC și SE
Șeful Direcției salvatori și pompieri
colonel al salvării

Ex. V. Găștar
tel. 251-490



L. Ș.

Anatol Viniciuc

seria CSI nr. 029-15