



**S.R.L. "CertElectroTest"**  
**Certificare Voluntară**

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare **OCpr - CET 16 A230342-23**

Data emiterii **14 septembrie 2023** Valabil până la **20 octombrie 2027**

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE** OCpr - CET

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul S.R.L. "CertElectroTest" (CET),  
Adresa: str. Alba Iulia, 75A, of. 402, MD 2071, mun. Chișinău; tel.: +373 69585111, +373 69304950;  
e-mail: cet3.office@gmail.com

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA**

**Codul NCM**

8536

Înteruptoare automate de curent diferențial rezidual cu protecție încorporată la supracurenți  
marca comercială "IEK".

Serii si caracteristici a se vedea în anexă.

**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :**

SM SR EN 61009-1:2014, SM EN IEC 62311:2021, SM SR EN 61543:2010.

**PRODUCĂTOR**

"ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC CO., LTD."  
NO.18 SHAHONG ROAD, BEIBAIXIANG, YUEQING, 325603, CHINA.

**Codul țării**

CN

**SOLICITANT**

„IEK TRADE” S.R.L., str.Maria Dragan, 21, mun. Chisinau, Republica Moldova

**Codul IDNO**

1017600048348

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr. 88-RE din 04.09.2023, eliberat de OCpr din cadrul CET.

Certificat de conformitate Nr. EAЭС RU C-CN.AЯ46.B26549/22 din 21.10.2022, eliberat de  
"РОСТЕСТ- Москва" АО "Региональный орган по сертификации и тестированию", Federația  
Rusă.

Rapoarte de încercări Nr. 402082-22 din 14.10.2022, Nr. 702594-22 din 14.10.2022 eliberat de ЦЕНТР  
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 300, ФБУ «РОСТЕСТ-  
МОСКВА», Federația Rusă.

**INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:**

Schema de certificare 1a. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a  
fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 55/100323 din  
10.03.2023. Dosar Nr. 88.

**Conducătorul organismului  
de certificare**



Boșcăneanu V.



S.R.L. "CertElectroTest"  
Certificare Voluntară

**ANEXĂ**  
**LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE**

Fila File  
1 1

Nr. OCpr - CET 16 A230342-23 din 14 septembrie 2023

**Lista produselor concrete**  
**asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate**

Nr.	Seria	Tip	Tip disjunției momentane	Curentul nominal	Curentul diferențial rezidual
Înteruptoare automate de curent diferențial rezidual cu protecție încorporată la supracurenți marca comercială "IEK"					
1	KARAT	ABDT32	B, C	de la 6 la 63 A inclusiv	10, 30, 100 mA
2	KARAT	ABDT34	C	de la 6 la 63 A inclusiv	10, 30, 100, 300 mA
3	Home	ABDT32	C	de la 10 la 32 A inclusiv	30 mA

Conducătorul organismului de certificare



Boșcăneanu V.

L.Ș.