

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1739180305994 din 10.02.2025, procedura de achiziții de valoare mica**

Obiectul de achiziției: **Aparate de aer condiționat, inclusiv și montarea**

Nr. Lot	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri/Servicii							
<i>Lotul nr. 1</i>							
1.	Aparate de aer condiționat de birou 12000 BTU	Conditioner AIRFEL LTXM/LRXM 35 INVERTER (12000 BTU)	China	Guangdong Midea Air-Conditioning Equipment Co., LTD.	<p>Cerințe tehnice pentru AAC</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -Termică Capacitatea 12000 BTU -clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A ++; -sursă de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz -temperatura exterioară la răcire max : +46 C; -temperatura exterioară la încălzire min : -15 C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior în conformitate cu 	<p>Cerințe tehnice pentru AAC</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter - Capacitatea Termică 12000 BTU -clasa de eficiență energetică: A ++; -sursă de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz -temperatura exterioară la răcire: +50 C; -temperatura exterioară la încălzire: -15 C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior în conformitate cu 	Specificatiile producatorului

				<p>cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014</p> <p>-bloc exterior (Lx/xA), mm – 880 x 360x285 - bloc interior (Lx/xA), mm – 805 x 285 x 194 - capacitatea de incalzire minim 3800 W -capacitatea de racire minim 3500 W - consum la incalzire maxim 1088 w -consum la racire maxim 1213 W - suprafața de racire și incalzire minim 35m2 Termen de garanție nu mai mic 36 luni</p>	<p>cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014</p> <p>-bloc exterior (Lx/xA), mm – 720x270x495 - bloc interior (Lx/xA), mm – 805 x 285 x 194 - capacitatea de incalzire 3800 W -capacitatea de racire 3500 W - - consum la incalzire maxim 1088 w -consum la racire 1213 W - suprafața de racire și incalzire 35m2 Termen de garanție -36 luni</p>	
	Lucrări de montare a aparatelor de aer condiționat			Montarea a AAC noi.	Montarea a AAC noi.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru CEBAN În calitate de: Director
Ofertantul: DUO-EGO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Bucovinei, 7