

# ACT

De recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze finisat prin

„16” 06 lucrări de construcție-montare

2022 an

r-nul. Cimișlia

Alimentarea cu gaze naturale a fermei de păsări în proces de reconstrucție amplasat în  
r-nul. Cimișlia, sat. Gura Galbenei, extravilan, nr. cad. 2919207.273.

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: AVICOLA „GALLINULA”, SA Ignatenco Octavian  
(numele, prenumele, funcția)

Specialist principal al proiectului SRL “Andronix-Din” or. Chișinău Lupasco Ilie  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, Ing. șef Sup. tehnică gaze S.R.L. “Cimișlia - Gaz”  
(numele, prenumele, funcția)

Agenția pentru supraveghere tehnică Inspector Madan Ioana  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Inginer S.R.L. “Andrinix-Din” Ungureanu Igor  
(numele, prenumele, funcția)

## A STABILIT:

1. Antreprenorul general: S.R.L. “Andronix-Din” or. Chișinău

(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului subteran de

presiune medie: Înainte de N.E. - Teavă din oțel izolată subterană: Ø-76x3,5 mm L- 2,0 m.l.;

Teavă PE100 SDR11 subterană: Ø-75x6,8 mm L- 62,0 m.l.;

Teavă din oțel aeriană: Ø-76x3,5 mm L- 2,0 m.l.;

S-a demontat: Teavă PE100 SDR11 subterană: Ø-50x4,6 mm L- 385,0 m.l.;

Teavă din oțel aeriană: Ø-57x3,5 mm L- 130,0 m.l.;

2. Organizațiile subantreprenorii \*\*\*

(denumirea organizației)

au efectuat \*\*\*

(genurile de lucrări)

3. Proiectul nr. 029-02/22-AGE elaborat „Andronix-Din”, S.R.L or. Chișinău

(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 03.2022 an finalizarea lucrărilor 04.2022 an

(luna anul)

(luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

\*\*\*

(tipurile de încercări)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din ” ” 2022 an.

Președintele comisiei  
AVICOLA „GALLINULA”, SA

Specialist principal al proiectului  
SRL “Andronix-Din”

Reprezentantul organizației de exploatare

Agenția pentru supraveghere tehnică

Reprezentantul antreprenorului general



Ignatenco Octavian  
Lupasco Ilie  
Madan Ioana  
Ungureanu Igor

Supraveghere tehnică  
SRL “CIMIȘLIA - GAZ”  
Data  
Inginer

