



ЗАО МОЛДАВКАБЕЛЬ

www.moldavcable.com

3200, Молдова, г. Бендеры, Индустриальная, 10

Системы менеджмента качества сертифицированы ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
Сертификат соответствия № 98 Ф СМЛС 2403.07X.14. 00309

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Провода самонесущие изолированные
СИП-3 1 х 70 -20

Барaban № _____

Длина _____ м

Показатели качества	Требования НД	фактич. значения
Проверка конструкции и конструктивных размеров:	п.1.2.2-1.3.5	соотв.
- наружный диаметр (мин / максим) основной жилы	9,45÷9,95 мм	9,45
Разность (Dмах - Dмин)	≤ 0,2 мм	0,06
Минимальная .толщины изоляции: провода	1,97 мм	2,04
Проверка эл. сопротивления токопроводящих жил :	≤ 0,493 Ом/км	0,490
Испытание напряжением, (по категории ЭИ-1)	6 кВ	выдерж.
Проверка тепловой деформации изоляции:		
-относительное удлинение (после выдержки при T=(200±3)°C	≤ 175 %	149
- остаточное удлинение	≤ 15 %	0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Провод соответствует требованиям ТУ 29.00213049.011-2020, ГОСТ 31946-2012

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:: для магистральных воздушных линий электропередачи. Категория размещения 1.2.3

Старший контролер _____

Л.А. Добровольская

Дата 01. 2024г.

