

Anexa B (obligatorie). Actul de receptie a obiectului finisat de constructie din sistemul de distributie a gazelor:

” Alimentarea cu gaze naturale bloc alimentar cu locuri de cazare rn.Cimișlia
or.Cimișlia ,extravilan nr cad.29011110507.”

rn.Cimișlia _____ anul 2023

Comisia de receptie in componenta : presedintele comisiei – reprezentantul beneficiarului

Sîli Nicolai

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Membrii comisiei- reprezentantii:

Organizatiei de proiectare _____ **Baleca E. reprezentant SRL. „Voledis Grup”.**
(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Antreprenorului general _____ **Grinic S. Director-Tehnic SRL ”Repconsult”**
(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Organizatiei de exploatare _____ **Țurcan V. Ing. S.T. SRL.”Cimișlia-Gaz”**
(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Organul Supravegherii tehnice de stat a RM _____ **Goncearuc Valentina**
(numele, prenumele, patronimicul, functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorului general _____ **SRL ”Repconsult”**
(denumirea organizatiei)

i s-a prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie -

-Gazoduct subteran presiune înalta PE100 SDR11 d 63- 1060 m. robinet PE d63 -1 Buc
(denumirea organizatiei)

La obiectul finisat al constructie _____
(denumirea organizatiei)

De catre organizatiile de subantrepriza _____ **SRL ”Repconsult”**
(denumirea organizatiei)

Au fost executate urmatoarele lucrari _____

2. Proiectul Nr.268-2021 elaborat de _____ **SRL “Voledis Grup”**
(denumirea organizatiei)

3.Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuata in termenii:

Inceputul lucrarilor _____ 26.10.2022 _____, finisarea lucrarilor _____ 26.01.2023 _____
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentatia pe obiectul finisat al constructiei este prezentat in volumul prevazut de NCM G.05.01-2014

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat examinarea superficiala a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate la proiect, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare (cu exceptia celor stabilite in documentatia)

_____ la rezistenta si ermetizare _____

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie-montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederile NCM G.05.01:2014

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din " 23 " 25 anul 2023

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei, _____ Sili Nicolai


Reprezentantul organizatiei de proiectare _____ Baleca Elena

Reprezentantul organizatiei de exploatare _____ Turcan Victor

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat _____ Gonciaruc Valentina.

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general _____ Grinic S.



locul stampilei Semnatura



locul stampilei Semnatura



locul stampilei Semnatura

(numele, prenumele, patronimicul, functi, semnatura)