

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	20009200	Data: 19.06.2019
Denumirea procedurii de achiziție:	Cererea Ofertelor de Prețuri Aparate de aer condiționat	Cod CPV: 42512000-8

Cod CPV	Denumirea Bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Modelul articolului	Producător	Cantitatea (unități)	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă, Standarde de referință	Specificarea tehnică propusă de către ofertant
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
42512000-8	Aparat de aer condiționat, INVERTER 9000 BTU, inclusiv montarea,	Aparat de aer condiționat „HAIER”	HAIER	45	Sistem de conditionare a aerului: DC INVERTER Suprafața de lucru: min. 25 m2 Tip unitate: Split de perete. Funcții: Racire, Încălzire, Ventilare , Dezumidificare. Capacitate racire: <=9000 BTU/H, Capacitatea încălzire: <=9600 BTU/H Putere consumată în regim de racire: <=0,78 kW/h Putere consumată la încălzire : <=0,78 kW/h Alimentare: 220 240V, 50Hz Eficiența energetică sezonieră în regim de răcire/încălzire minim: SEER=6.0; SCOP=4,0 Clasa de eficiența energetică minimă: A++ , Temperaturi de lucru în regim de răcire:<= -15° ~ +48°; Temperaturi de lucru în regim de încălzire:<= -15° ~ +24° Agent frigorific: R410A Bloc exterior: Nivel de zgomot: <=55 dB Dimensiuni: <=776x540x320 mm Greutatea: <=30 kg Bloc interior: Nivelul de zgomot la viteze minime ale ventilatorului: <=30 dB Dimensiuni: ≤ 790x275x200 mm Greutatea <=10 kg Garanție + servicii postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare și materiale incluse: consola metalică - 1 set, traseu frigorific: - 7m, canal cablu. Instalare cu autotur sau alpinisti in locurile putin accesibile. Cerinte instalare: Unitatile exterioare aranjate in coloana.	Sistem de conditionare a aerului: DC INVERTER Suprafața de lucru: min. 25 m2 Tip unitate: Split de perete. Funcții: Racire, Încălzire, Ventilare , Dezumidificare. Capacitate racire: <=9000 BTU/H, Capacitatea încălzire: <=9600 BTU/H Putere consumată în regim de racire: <=0,78 kW/h Putere consumată la încălzire : <=0,78 kW/h Alimentare: 220 240V, 50Hz Eficiența energetică sezonieră în regim de răcire/încălzire minim: SEER=3.21; SCOP=3.61 Clasa de eficiența energetică minimă: A, Temperaturi de lucru în regim de răcire:<= -15° ~ +48°; Temperaturi de lucru în regim de încălzire:<= -10° ~ +27° Agent frigorific: R410A Bloc exterior: Nivel de zgomot: <=52 dB Dimensiuni: <=780x540x245 mm Greutatea: <=28 kg Bloc interior: Nivelul de zgomot la viteze minime ale ventilatorului: <=30 dB Dimensiuni: ≤ 771x255x300mm Greutatea <=9 kg Garanție: 3 ani. Servicii de instalare și materiale incluse: consola metalică - 1 set, traseu frigorific: - 4m(traseul suplimentar este contra plata 250 lei/m), canal cablu. Instalare cu autotur sau alpinisti in locurile putin accesibile. Cerinte instalare: Unitatile exterioare aranjate in coloana.

Semnat: _____/

Nume: **ANDREI MOCANU**

Funcția în cadrul companiei: **Administrator**

Denumirea companiei: **S.R.L. „PLAI CLIMAT”**

L.Ș.