

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21564128 din 11.02.2026
Obiectul achiziției: <u>Servicii de deservire tehnică a centralelor termice</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1.1. Cazan Erensan 290 kW cu arzător – 1 unit., Lamborghini – 350 kW – 1 unit. CSP Chișinău (Mun. Chișinău, str. Al. Hîjdeu, 49Kw)				Serviciile se vor presta de două ori pe an , după cum urmează: • deservire tehnică la sfârșitul sezonului rece; • deservire tehnică la începutul sezonului de încălzire. Prestatorul este obligat să efectueze, fără a se limita la, următoarele operațiuni: a) Testări și verificări • testarea funcționării cazanelor; • verificarea presiunii agentului termic;	Serviciile se vor presta de două ori pe an , după cum urmează: • deservire tehnică la sfârșitul sezonului rece; • deservire tehnică la începutul sezonului de încălzire. Prestatorul este obligat să efectueze, fără a se limita la, următoarele operațiuni: c) Testări și verificări • testarea funcționării cazanelor; • verificarea presiunii agentului termic;	
1.2. Cazan Gassero wallcon 67 kW– 1 unit. CSP Chișinău (or. Ialoveni, sstr. Alexandru cel Bun, 19)						
1.3. Cazan Gassero wallcon 67 kW– 1 unit. CSP Chișinău (or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 107)						
1.4. Cazan Dakin 15/65 kW – 1 unit.						

Cazan Balarine – 60x, B11, BS 66 kW – 1 unit. CSP Chișinău (or.Criuleni, str.Biruinței, 1)				• verificarea presiunii combustibilului (gaz); • analiza gazelor arse și reglarea arderii pentru cazanele cu putere ≥ 90 kW.	• verificarea presiunii combustibilului (gaz); • analiza gazelor arse și reglarea arderii pentru cazanele cu putere ≥ 90 kW.	
1.5.Cazan Vitodent 050 24 kW– 1 unit. CSP Bălți (or. Fălești, str. Toma Ciorbă 3)						
1.6.Cazan Beretta Power Max – 100 kW– 1 unit. CSP Bălți (or.Glodeni, str. Suveranității,18)				• verificarea etanșeității centralei termice; • verificarea etanșeității conductelor de combustibil; • verificarea blocului de electroventile al vanei de gaz; • verificarea vanei de siguranță.	• verificarea etanșeității centralei termice; • verificarea etanșeității conductelor de combustibil; • verificarea blocului de electroventile al vanei de gaz; • verificarea vanei de siguranță.	
1.7.Cazan Bogdan 50 kW – 1 unit. Cazan Beretta 100 kW – 1 unit. CSP Bălți (or. Rîșcani, str.Cotovschi, 4)						
1.8.Cazan Florida 24 kWt -1 unit. Cazan Povver.x 28 kW -1 unit. CSP Bălți (or. Singerei, str. N.Testemițenu,13)						
1.9. Cazan SaunierDuval 24 kW - 2 unit. CSP Cahul, or.Taraclia, str. Mira, 1)				• curățarea și reglarea electrozilor de aprindere și ionizare; • verificarea și curățarea arzătorului; • verificarea dispersorului de flacără; • verificarea ventilatorului de aer; • verificarea presostatului de aer și a furtunurilor aferente.	• curățarea și reglarea electrozilor de aprindere și ionizare; • verificarea și curățarea arzătorului; • verificarea dispersorului de flacără; • verificarea ventilatorului de aer; • verificarea presostatului de aer și a furtunurilor aferente.	
1.10.Cazan FEROLI VNI 35 kW – 1 unit. Cazan Airfel 35 kW – 1 unit. CSP Cahul (or.Cantemir, str. N.Testemițeanu,3)						
1.11.Cazan Airfel Premex 24 kW – 1 unit. Cazan Feroli VNI Proje F35 – 35 kW – 1 unit. CSP Cahul (or.Cantemir str. N.Testemițeanu, 3)						
1.12.Cazan Airfel Premex 38 kW -1 unit. Cazan Therm DUO -50 50 kW – 1 unit. CSP Cahul, str. Republicii, 20				• verificarea presiunii combustibilului (gaz); • analiza gazelor arse și reglarea arderii pentru cazanele cu putere ≥ 90 kW.	• verificarea presiunii combustibilului (gaz); • analiza gazelor arse și reglarea arderii pentru cazanele cu putere ≥ 90 kW.	

1.13.Cazan Airfel 38 kW – 1 unit. CSP Căușeni (or. Ștefan Vodă, str. N.Testemițeanu,1)				• verificarea pompei de circulație; • verificarea vanei cu trei căi; • verificarea presostatelor; • verificarea instalației electrice; • verificarea condensatorului de pornire.	• verificarea pompei de circulație; • verificarea vanei cu trei căi; • verificarea presostatelor; • verificarea instalației electrice; • verificarea condensatorului de pornire.
1.14.Cazan Termostal 40 kW – 2 unit. CSP Căușeni (or. Anenii Noi, str. Suvorov, 34)					
1.15.Cazan Termona 45 kW– 1 unit. Cazan Airfel 24 kW– 1 unit. CSP Orhei (or.Șoldănești, str.Păcii,13)					
1.16.Cazan Riello Condexa 90 kW -1 unit Cazan Nova Florida 60 kW – 1 unit CSP Orhei (or.Telenеști, str. Eugen Coca,4)					
1.17.Cazan Reilo Condexa Pro 90 kW – 1 unit. Cazan Sime 75 kW – 1 unit. CSP Orhei (or.Rezina, str. Sciusev, 2a)				• verificarea termostatelor de temperatură și siguranță;	• verificarea termostatelor de temperatură și siguranță;
1.18.Cazan Digifel premix 40 kW – 1 unit. CSP Soroca (or.Drochia, str. S.Lazo,9)				• verificarea filtrului/stabilizatorului de gaz (dacă există).	• verificarea filtrului/stabilizatorului de gaz (dacă există).
1.19.Cazan Beretta 35 kW – 1 unit. CSP Soroca (or.Florești, bd. Victoriei 64a)				f) Curățare generală • curățarea corpului cazanului;	f) Curățare generală • curățarea corpului cazanului;
1.20. Cazan Beretta 48,5 kW – 1 unit. Cazan Beretta 50 kW – 1 unit. CSP Edineț, str.Pușkin, 16				• curățarea componentelor interne ale arzătorului.	• curățarea componentelor interne ale arzătorului.
1.21.Cazan Gassero wallcon 46 kW -1 unit. Cazan Nova Florida 65 kW – 1 unit. CSP Edineț (or. Briceni, str. M.Eminescu 56/1)				Prestatorul se obligă să ofere garanție pentru lucrările efectuate pentru o perioadă de cel puțin 6 luni de la data întocmirii actului de primire-predare	Prestatorul se obligă să ofere garanție pentru lucrările efectuate pentru o perioadă de cel puțin 6 luni de la data întocmirii actului de primire-predare
1.22.Cazan Vizion 35 kW – 1 unit. CSP Edineț (or. Ocnіța, str. Sănătății 18)					
1.23.Cazan Vismann Solaris 50 kW– 1 unit. CSP Edineț (or. Dondușeni, str. Păcii, 5)					
1.24.Cazan Sime 55 – 50 kW– 1 unit CSP Ungheni, str.Cosmescu,5					

1.25.Cazan Termona 50 kW– 1 unit CSP Ungheni (or. Călărași, str. Bujola,2)					
1.26.Cazan Beretta 90 kWt– 1 unit (or.Hîncești, str.Toma Ciorbă, 2)					
1.27.Cazan Vismann 27 kW – 2 unit. CSP Hîncești (or. Leova,s tr. Unirii,39)					
1.28.Cazan Airfel 40 kW– 1 unit CSP Hîncești (or.Cimișlia, str. Cetatea albă, 27)					
1.29. Cazan Condexa pro 45 kW– 1 unit. CSP Hîncești (or. Basarabeasca, str. 40 de ani ai victoriei, 2)					
1.30.Cazan Airfel 15/65K - 2 unit. CSP Comrat, str. Pobeda,26					
1.31.Cazan Ariston 24 kW - 2 unit. CSP Comrat (or. Ceadîr-Lunga, str. Miciurin, 2/3)					
1.32.Cazan Beretta 24 kW – 1 unit. CSP Comrat (or.Vulcănești,str. Ceapaev,4)					

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Catan Vladimir În calitate de: Director

Ofertantul: Piroterm-Service SRL Adresa: str. Mitropolit Dosoftei 142, Chisinau