



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

EXPERTIZA TEHNICĂ ȘI VERIFICARE

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"

MD 2064, mun. Chișinău, str. Creangă 49/3, of.30 tel. 0694 -26081

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 13C 149-21

Data eliberării: 25 februarie 2021

Valabil pînă la: 24 februarie 2022

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA /DESCRIEREA

Cabluri de alimentare ignifuge cu izolație și manta din PVC pentru tensiuni de 0,66 și 1 kV, 50 Hz cu conductori de cupru și aluminiu, grade rotunde și plate: NAYY (ABBГНГ), YY-J(BBГНГ LS), E-YY-J (BBГНГ LS), CYY-F(BBГНГ), ACYY, AT-NO5VV-U(BBГНГ), ACYY-I (ABBГНГ) / analogii sunt indicați între paranteze / marca comercială "Prysmian Group" .

Codul NM MD
8544 49 910

Contracte de livrare № 11-2016-1 din 11.01.2016 cu "Prysmian Cabluri si Sisteme SA". (România)
№ 2-2017 di 02.01.2017 cu "Prysmian MKMHungarian Cable Works Ltd (Ungaria)

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Securitate SM IEC 60502-1+A1:2019 - Cabluri de energie cu izolație extrudată și accesoriile lor pentru tensiuni nominale de la 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) pînă la 30 kV ($U_m = 36$ kV). Partea 1: Cabluri pentru tensiuni nominale de 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) și 3 kV ($U_m = 3,6$ kV)

PRODUCĂTOR:

"Prysmian Cabluri si Sisteme SA"
"Prysmian MKMHungarian Cable Works Ltd"

Codul țării
RO
HU

SOLICITANT:

"S.C.HABSEV GRUP" SRL , str. Uzinelor 90 ,mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul CUIO
40315050

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport MTE de evaluare a conformității produsului № 138021 din 23.02.2021.

Raport de încercări № 8802/02/19 din 09/03/2020 eliberat de LÎ "CETIFICARE" SRL .

Actul de identificare № 138/021 din 23.02.2020 .

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Evaluarea periodică inter pares a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"

D.ș.t.
I.ș.



M. Guraevschi

Copiile prezentului certificat de conformitate MTE se legalizează în modul stabilit de Centrul de știință și expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"