

	ABI-GRUP SRL		
	https://abigrup.md/ https://cameredesupraveghere.md/ https://brandmaster.md/		
	mun. Chișinău, Chișinău, str. Armenească 15		
	Nr. de telefon: +373 62 02 40 40		

Specificatii Tehnice F4.1

Numarul procedurii de achizitie: Nr. 21378244 / MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1741763816064							
Denumirea procedurii de achizitie: Lotul nr. 2 Instalație de detectare/alarmare la incendiu pentru edificiul Serviciului eliberare a actelor de identitate din r-nul Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii nr. 68/a (etajul 2), inclusiv servicii de montare reglare și punere în funcțiune							
COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
35111000-5	Panou de control	ППКП Вapra-1/8 GSM	Ucraina	АО «Электронмаш»	Conform anexei la anuntul de participare	8 bucle de alarmă de intrare (AL) cu o tensiune de alimentare de 24 V, afișaj cu cristale lichide, memorie pentru 10.000 de evenimente, 4 taste de ieșire, inclusiv „LUMINĂ”, „SUNET” (24 V), comunicator GSM încorporat, carcasă metalică	-
	Detector manual	ИПР-1	Ucraina	АО «Электронмаш»	Conform anexei la anuntul de participare	Alarmă manuală de incendiu IPR-1 versiunea 3 Indicație LED a modurilor „Incendiu” și „Normal”.	-
	Sirena	ЗПО-12/ ЗПО-24	Ucraina	АО «Электронмаш»	Conform anexei la anuntul de participare	Sunet alarma de incendiu 12v sau 24v	-
	Detector de fum	Varta DS-4	Ucraina	АО «Электронмаш»	Conform anexei la anuntul de participare	Detector de fum, conexiune cu 2 fire, tensiune de alimentare (10-30) V	-
	Indicator iesire	Indicator LED IEȘIRE	Ucraina	Diverse	Conform anexei la anuntul de participare	Indicator LED IEȘIRE-EXIT 363 x 152 x 23 mm 220 - 240 V IEK	-
	Acumulator	Acumulator 12.0V 7Ah	China	Diverse	Conform anexei la anuntul de participare	Аккумулятор ZOLL 12V 7Ah	-
	Cablu incendiu	VLG JE-HH FE180 E30 1x2x0.8 mm	Ucraina	Odesacablu	Conform anexei la anuntul de participare	Cablu rezistent la foc cu miez de cupru 1x2x0,8mm. Izolație rezistentă la foc, non-corozivă, manta din compoziție polimerică fără halogeni. Rezistența la foc FE180. Menținerea integrității circuitului - E30. Tensiune de operare: 225V. Interval de temperatură de la -30°C la +70°C. Golf 200 m.	-
	Tub gofrat	Tub gofrat 16 mm Gri	Ucraina	Odesacablu	Conform anexei la anuntul de participare	Tub gofrat 16 mm Gri	-
Materiale de montare si accesorii	Materiale de montare si accesorii	Diverse	Diverse	Conform anexei la anuntul de participare	Materiale de montare si accesorii	-	

Ofertantul: ABI-GRUP SRL; Adresa: mun. Chișinău, str. Armeneasca, 15