



"BETON-LUX COMPANY" S.R.L

C/F 1014600005478

BC MOLDINCONBANK S.A. MOLDM2X304

IBAN: MD84ML00000000225180436

CERTIFICAT DE CALITATE LA AMESTECURI DE BETOANE	
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ	

Denumirea producătorului	"BETON-LUX COMPANY" S.R.L	
Наименование организации изготовителя		
Adresa tel. fax producătorului	or. Vatra, str. Constructorilor, 7, tel: 59-65-68	
Адрес тел. факс производителя		
Întreprinderea consumator	Primăria Vorniceni	
Наименование организации потребителя		
Adresa de recepție a producției	Vorniceni	
Адрес приема продукции		
Clasa betonului	C20/25 XC4 XF3 XM3 CEMI42.5 C10.10 D16 S3	
Класс бетона		
Plasticitatea amestecului de beton la uzină cm.	17	
Удобоукладываемость бет. смеси на заводе см.		
Plasticitatea amestecului de beton la obiect cm.	16	
Удобоукладываемость бет. смеси на объекте см.		
Data eliberării producției	06.09.2022	
Дата поставки		
Den. și cantit. adaosului chimic	Master Pozzolith 95 1,0%	
Наз-ние и кол-во химдоб.		
Densitatea amestecului de beton	P-2300	
Плотность бетонной смеси		
Clasa de rezistență	C20/25 XC4 XF3 XM3 CEMI42.5 C10.10 D16 S3	
Класс прочности на сжатие		
Tip de ciment	CEMI42,5	
Тип цемента		
Coeficientul de variație a rezist. Betonului %	1,00%	
Коэффициент вариации прочности бетона %		
Denum. agregatului mășcat, fracția lui mm.	Agregate concosate din prundis	8\16
Наименование и фракция крупного заполнителя мм.		
Alți parametri necesari		
Другие показатели		
Volumul partidei stocului		m ³
Объем партии М ³		

Data eliberării/ дата выдачи/ 6 septembrie 2022

Șef Producere _____

str. Constructorilor nr. 7, or. Vatra, mun. Chisinau, Rep. Moldova, MD – 2069

Tel : + 373 22 59 65 66 / 22 59 65 69; /+373 78 200021 info@betonlux.md; www.betonlux.md



Cerintele tehnice ale betonului vor fi garantate doar in cazul intretinerii betonului pe perioada rece a anului conform cerintelor din NCM F. 02.03-2005, CP H.04.04:2018