

Declarație privind lucrările obligatorii

Către IMSP Institutul Mamei și Copilului

Subsemnat Haiducov Serghei, Administrator Kazinst Grup SRL S.R.L., declar prin prezenta că societatea garantează prestarea serviciilor conform p.8 anuntului de participare la licitație electronică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1778765958122** din 14.05.2026, și anume:

Lista lucrărilor obligatorii care urmează a fi efectuate în cadrul Deservirii Programate a Echipamentului

Lucrări efectuate pînă la efectuarea DPE :

1. Verificarea funcționării echipamentului
2. Inspecția părților exterioare:
 - * Absența deteriorării mecanice a părților și unităților exterioare
 - * Starea filtrelor de aer
 - * Starea schimbătoarelor de căldură și a părților interioare

Igienizarea

3. Dezasamblarea/asamblarea parțială a componentelor echipamentelor,
4. Curățarea schimbătoarelor de căldură,
5. Curățarea filtrelor de apă,

Verificarea după efectuarea DPE și predarea echipamentului

6. Verificarea diferențelor de temperatură la intrarea/ieșirea schimbătorului de căldură intern
7. Verificarea funcționării sistemului de drenaj
8. Verificarea integrității izolației și a stării conexiunilor electrice
9. Controlul tensiunii în sistemul electric
10. Analiza măsurătorilor efectuate, întocmirea Actului de Predare a Lucrărilor.

Lucrări obligatorii generale:

- Curățarea filtrelor;
- Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a echipamentului de răcire;
- Curățarea sistemului de drenaj;
- Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific;
- Măsurarea presiunii a agentului frigorific în sisteme și verificarea însușirii de a fi ermetic;
- Verificarea parametrilor de control;
- Verificarea stării conductelor de ventilare și a izolației termice;
- Măsurarea debitelor de aer la instalație de tratare a aerului;
- Curățarea corpului schimbătorului de căldură de praf și murdărie;
- Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice;
- Verificarea traductoarelor de temperatură;
- Verificarea stării contactelor, gradului strîngere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice;
- Verificarea și programarea telecomenzii;
- Verificarea aerului ventilatorului;
- Îndeplinirea și prezentarea raportului de mentenanță preventive;
- Curățarea schimbătorului de căldură contactat cu aerul încăperii deservite cu soluție dezinfectantă;

21.05.2026

Administrator Kazinst Grup SRL

Haiducov Serghei