

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD- 1658236420165 (21060294) din 27.07.2022</u>
Obiectul de achiziției: Servicii deservirea si reparatie (dupa caz) a sistemului de ventilatie si instalatiilor de climatizare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Servicii de deservire si reparatie (dupa caz) a sistemului de ventilare si instalatiilor de climatizare						
Servicii de deservire si reparatie (dupa caz) a sistemului de ventilare si instalatiilor de climatizare	Servicii de deservire si reparatie (dupa caz) a sistemului de ventilare si instalatiilor de climatizare	MD	MD	Conform Invitatiei de participare	Lista serviciilor prestate în cadrul serviciilor de verificarea aparatelor de aer conditionat : Verificarea vizuala la prezebta deteriorarilor mecanice si electrice; Verificarea presiunii circuitului frigorific a climatizatorului in regimurile de incalzire si racire; Verificarea de diferentei de temperatura a blocului interior in regimurile de incalzire si racire; Verificarea jaluzelelor si a mecanismului de actiune a lor; Verificarea corectitudinii indicatiilor regimurilor de functionare; Dezasamblarea/asamblarea (in caz de necesitate) a partilor componente ale utilajului; Curatarea condensatoarelor a aparatelor de aer conditionat cu ajutorul compresorului de aer sau cu jet de apa sub presiune; Curatarea schimbatorului de caldura a	

				<p>blocului interior; Curatarea schimbatorului de caldura a blocului exterior; Curatarea grilei de admisie a aerului si filtrelor de aer;; Curatarea corpurilor blocurilor interior si exterior; Verificarea etanseitatii circuitului frigorific si lichidarea eventualelor scurgeri; Verificarea functionarii Verificarea legaturilor electrice si a rotilor (elicele) ventilatoarelor; Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, elemente de urgenta; Verificarea tensiunii electrice; Verificare curentului de lucru al compresorului (in caz de necesitate)Diagnostica blocurilor electronice; Verificarea fixarilor mecanice, a rulmentilor si lubrifierea lor in caz de necesitate; Consultare si instruirea personalului privind refulile de baza in exploatarea climatizoarelor si intretinerea lor.</p> <p>Suplimentar: Dupa efectuarea deservirii tehnice se va oferi garantie la serviciile efectuate – 8 luni; Dupa efectuarea deservirii tehnice se va oferi un act cu concluzii tehnice pentru toate climatizoarele deservite; Daca parametrii verificati nu vor corespunde normelor, se va alcatui un act de diagnostica, unde vor fi indicate defectele depistate si cauza aparitiei lor. Deservirea tehnica a acestor climatizoare nu se va efectua. Actul va fi semnat de reprezentantul Beneficiarului. Pretul unui act de diagnostica ve fi de 400.00 MDL.Deservires tehnica a acestor climatizoare va fi efectuata dupa reparatia lor. Lucrariloe de reparatie si alimentare cu freon, vor fi efectuate dupa necesitate si vor fi achitate adaugator; Termeul de efectuare a deservirii tehnice – 5 zile lucratoare din momentull solicitarii Beneficiarului; Pretul Ofertei include toate cheltuielile ce tin de prestarea serviciilor de deservire tehnica; Preturile ramin valabile pe intreaga durata de valabilitate a contractului.;</p>	
--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: „SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chişinău, str. Stefan Neaga 66