

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție _____ din _____						
Obiectul achiziției: climatizoare și produse conexe pentru acestea, cu montare pentru anul 2024 REPETAT						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
Bunuri						
Lot nr.1						
Lot 1.1 Aparat de aer condiționat (de perete)	Aparat de aer condiționat 24000BTU INVENTOR NEO N2UVI-24WFI/N2UVO-24	CHINA	INVENTOR	Aparat de aer condiționat DC INVERTER, 24000 BTU,iarnă/vară,Agent frigorific R410A-32,U=220V,Diapazonul de temperaturi de lucru racire/incalzire-15~45/ -20-10~20-30.Clasa energetica A+,Garantia24 luni,	Aparat de aer condiționat DC INVERTER, 24000 BTU,iarnă/vară,Agent frigorific R32,U=220V,Diapazonul de temperaturi de lucru racire/incalzire-15~50/ -15~24.Clasa energetica A++,Garantia24 luni,	
Lot 1.2 Montarea aparatelor de aer condiționat				Montarea aparatelor de aer condiționat de 24000 BTU pe perete din beton armat cu perforarea găurilor pentru traseele de comunicații dintre blocuri cu diametrul de 45-60mm	Montarea aparatelor de aer condiționat de 24000 BTU pe perete din beton armat cu perforarea găurilor pentru traseele de comunicații dintre blocuri cu diametrul de 45-60mm	
Lot 1.3 Console (Suporturi)		MOLDOVA		Console pentru climatizoare 24000 BTU,grosimea metalului de confecție 2-3mm	Console pentru climatizoare 24000 BTU,grosimea metalului de confecție 2-3mm, 54 cm	
Lot 2						

Lot 2.1 Aparat de aer condiționat (de perete)	Aparat de aer condiționat 18000BTU INVENTOR NEO N2UVI-18WFI/N2UVO -18	CHINA	INVENTOR	Aparat de aer condiționat DC INVERTER, 18000 BTU,iarnă/vară,Agent frigorific R410A-32,U=220V,Diapazonul de temperaturi de lucru racire/incalzire-15-10~40-45/-15-10~20-30 gr.C.Clasa energetica A+,Garantia24 luni,	Aparat de aer condiționat DC INVERTER, 18000 BTU,iarnă/vară,Agent frigorific R32,U=220V,Diapazonul de temperaturi de lucru racire/incalzire-15~50/ -15~24.Clasa energetica A++,Garantia24 luni,	
Lot 2.2 Montarea aparatelor de aer condiționat				Montarea aparatelor de aer condiționat de 18000 BTU pe perete din beton armat cu perforarea găurilor pentru traseele de comunicații dintre blocuri cu diametrul de 45-50mm	Montarea aparatelor de aer condiționat de 18000 BTU pe perete din beton armat cu perforarea găurilor pentru traseele de comunicații dintre blocuri cu diametrul de 45-50mm	
Lot 2.3 Console (Suporturi)		MOLDOVA		Console pentru climatizoare 18000 BTU,grosimea metalului de confecție 2-3mm	Console pentru climatizoare 18000 BTU,grosimea metalului de confecție 2-3mm. 54 cm	
Lot 3.1 Aparat de aer condiționat (de perete)	Aparat de aer condiționat 12000BTU INVENTOR NEO N2UVI-12WFI/N2UVO -12	CHINA	INVENTOR	Aparat de aer condiționat DC INVERTER, 12000 BTU,iarnă/vară,Agent frigorific R410A-32,U=220V,Diapazonul de temperaturi de lucru racire/incalzire-15-10~40-45/-15-10~20-30 gr.C.Clasa energetica A+,Garantia24 luni,	Aparat de aer condiționat DC INVERTER, 12000 BTU,iarnă/vară,Agent frigorific R32,U=220V,Diapazonul de temperaturi de lucru racire/incalzire-15~50/ -15~24.Clasa energetica A++,Garantia24 luni,	
Lot 3.2 Montarea aparatelor de aer condiționat				Montarea aparatelor de aer condiționat de 12000 BTU pe perete din beton armat cu perforarea găurilor pentru traseele de comunicații dintre blocuri cu diametrul de 45-50mm	Montarea aparatelor de aer condiționat de 12000 BTU pe perete din beton armat cu perforarea găurilor pentru traseele de comunicații dintre blocuri cu diametrul de 45-50mm	

Lot 3.3 Console (Suporturi)			MOLD OVA	Pentru 9000-12000 BTU,grosimea metalului de confecție 2-3mm	Console pentru climatizoare 12000 BTU,grosimea metalului de confecție 2-3mm. 45 cm	
-----------------------------------	--	--	-------------	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: PLĂMĂDEALĂ ELENA În calitate de: DIRECTOR

Ofertantul: ELCORA IMPEX SRL Adresa: STR. PUTNEI 28