

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Nr. d/o	Denumirea Serviciilor	Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferită	Termenul de prestare	Standarde de referință
<i>Testări sisteme aprovizionare curent electric al Direcției asistență medicală spitalicească</i>					
1.	Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul"	Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul"	Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul"	60 zile	NAIE
2.	Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate la pământ	Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate la pământ	Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate la pământ	60 zile	NAIE
3.	Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV	Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV	Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV	60 zile	NAIE
4.	Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonala până la 20 m	Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonala până la 20 m	Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonala până la 20 m	60 zile	NAIE
5.	Determinarea rezistivității solului cu perfectarea pașapoartelor prizelor	Determinarea rezistivității solului cu perfectarea pașapoartelor prizelor	Determinarea rezistivității solului cu perfectarea pașapoartelor prizelor	60 zile	NAIE
<i>Testări sisteme aprovizionare curent electric al Direcției asistență medicală primară și specializată de ambulator</i>					
1.	Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul"	Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul"	Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul"	60 zile	NAIE

2.	Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate la pământ	Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate la pământ	Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate la pământ	60 zile	NAIE
3.	Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV	Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV	Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV	60 zile	NAIE
4.	Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonala până la 20 m	Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonala până la 20 m	Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonala până la 20 m	60 zile	NAIE
5.	Determinarea rezistivității solului cu perfectarea pașapoartelor prizelor	Determinarea rezistivității solului cu perfectarea pașapoartelor prizelor	Determinarea rezistivității solului cu perfectarea pașapoartelor prizelor	60 zile	NAIE

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului _____