

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1596016433850 din 29.07.2020**

Denumirea procedurii de achiziție: **Aparate de aer conditionat**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
Lot 1. Aparate de aer conditionat							
42500000-1	Aparat de aer condiționat (de perete)	KWSM-18	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața de lucru 45-50 m.2 , R410A ,DC Inverter, IARNĂ/VARĂ nivel maxim zgomot 46 db,funcția autodiagnosticare,funcția autocuratare,clasa de eficiența energetică A++,diapazonul temperaturii de lucru in regim de racire -15~46, si incalzire -20~24,coeficientul de eficiența energetică(racire/incalzire)EER/COP-3,23-3,65 (inclusiv montarea)	Suprafața de lucru 45-50 m.2 , R410A , Inverter, IARNĂ/VARĂ nivel zgomot 30-40 db,funcția autodiagnosticare,funcția autocuratare,clasa de eficiența energetică A++,diapazonul temperaturii de lucru in regim de racire -15~46, si incalzire -20~24,coeficientul de eficiența energetică(racire/incalzire)EER/COP-3,23-3,65 (inclusiv montarea)	Certificat de conformitate
42500000-1	Aparat de aer conditionat de tip tavan/pardosia	GUD140 ZD/ GUD140W	China	GREE	DC Inveerter,48000 BTU,R-410A,(tavan/pardosia) inclusiv montarea.	Inveerter,48000 BTU,R-410A/R32,(tavan/pardosia) inclusiv montarea.	Certificat de conformitate
42500000-1	Aparat de aer condiționat (de perete)	KWSM-09	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața de lucru 25 m.2 , R410A ,DC Inverter, IARNĂ/VARĂ nivel zgomot minim/maxim 20-40 db,funcția autodiagnosticare,funcția	Suprafața de lucru 25 m.2 , R410A, Inverter, IARNĂ/VARĂ nivel zgomot minim/maxim 25-35 db,funcția autodiagnosticare,funcția autocuratare,clasa de eficiența energetică A++,diapazonul	Certificat de conformitate

					autocuratare,clasa de efecienta energetica A++,diapazonul temperaturii de lucru in regim de racire - 15~46, si incalzire - 20~24,coefecientul de efecienta energetica (racire/incalzire)EER/COP-3,47/4,00(inclusiv montarea)	temperaturii de lucru in regim de racire -15~46, si incalzire - 20~24,coefecientul de efecienta energetica (racire/incalzire)EER/COP-3,47/4,00(inclusiv montarea)	
42500000-1	Traseu frigorific din cupru (izolate),1/4	1/4	Italia	FOMA SPA	Pentru 25m2	Pentru 25m2 , cu izolare	Certificat de conformitate
42500000-1	Traseu frigorific din cupru (izolate),3/8	3/8	Italia	FOMA SPA	Pentru 25m2	Pentru 25m2 , cu izolare	Certificat de conformitate
42500000-1	Traseu frigorific din cupru (izolat) 5/8	5/8	Italia	FOMA SPA	Pentru 48000 btu	Pentru 48000 btu, cu izolare	Certificat de conformitate
42500000-1	Traseu frigorific din cupru (izolate) 1/2	1/2	Italia	FOMA SPA	Pentru 45-50m2	Pentru 45-50m2, cu izolare	Certificat de conformitate
42500000-1	Console (Suporturi)	18-24	China	HABITAT	Pentru 45-50m2	Pentru 45-50m2 18000-24000BTU	Certificat de conformitate
42500000-1	Console (Suporturi)	24-50	China	HABITAT	Pentru 50000 btu	Pentru 50000 btu 24000-50000BTU	Certificat de conformitate
42500000-1	Console (Suporturi)	07-12	China	HABITAT	pentru-25m2	pentru-25m2, 9000-12000BTU	Certificat de conformitate
42500000-1	Cablu PVC 3*2,5	PVC	MD	Volta	Cablu electric PVC 3*2,5	Cablu electric PVC 3*2,5	Certificat de conformitate
42500000-1	Cablu PVC 5*2,5	PVC	MD	Volta	Cablu electric 5*2,5	Cablu electric 5*2,5	Certificat de conformitate

42500000-1	Cablu PVC 4*1,5	PVC	MD	Volta	Cablu electric PVC 4*1,5	Cablu electric PVC 4*1,5	Certificat de conformitate
42500000-1	Tiava pentru drenaj d-32	PPR	RO	ValPlast	Tiava pentru drenaj (canalizare) PVC d-32	Tiava pentru drenaj (canalizare) PVC d-32	Certificat de conformitate
42500000-1	Tiava (metaloplast) d-16	Pex	CN	HENCO	Tiava pentru drenaj din metaloplast d-16	Tiava pentru drenaj din metaloplast d-16	Certificat de conformitate
42500000-1	Diblu cu surub din metal 14/100	14/100	Polonia	Klimas	Diblu cu surub din metal 14/100	Diblu cu surub din metal 14/100	Certificat de conformitate
42500000-1	Diblu cu surub din metal 12/100	12/100	Polonia	Klimas	Diblu cu surub 12/100 pentru fixarea suporturilor	Diblu cu surub 12/100 pentru fixarea suporturilor	Certificat de conformitate
42500000-1	Diblu cu surub din metal 6*60	6*60	Polonia	Klimas	Diblu cu surub 6*50 pentru fixarea blocului interior	Diblu cu surub 6*50 pentru fixarea blocului interior	Certificat de conformitate
42500000-1	Bulon m-8x30	8x30	Polonia	Klimas	Bulon din metal m-8x30	Bulon din metal m-8x30	Certificat de conformitate
42500000-1	Piulita m-8	m-8	Polonia	Klimas	Piulita din metal m-8	Piulita din metal m-8	Certificat de conformitate
42500000-1	Piulita m-10/1000	10/1000	Polonia	Klimas	Piulita din metal m-10/1000 (SPILICA)	Piulita din metal m-10/1000 (SPILICA)	Certificat de conformitate
42500000-1	Aparat de aer conditionat	-	MD	ELPO	50000 BTU de tip canal(duct) demontarea bl.interior-exterior	50000 BTU de tip canal(duct) demontarea bl.interior-exterior	Certificat de conformitate
42500000-1	Aparat de aer condiționat (de perete)	-	MD	ELPO	12000BUT -Demontarea bl.interior-exterior	12000BUT -Demontarea bl.interior-exterior	Certificat de conformitate

42500000-1	Aparat de aer conditionat (de perete)	-	MD	ELPO	1800 btu demontare-montat pe perete din beton(interior-exterior)	18000 btu demontare-montat pe perete din beton(interior-exterior)	Certificat de conformitate
42500000-1	Șaiba plata 8,3x200	8,3x200	Polonia	Klimas	Șaiba plata din metal 8,3x200	Șaiba plata din metal 8,3x200	Certificat de conformitate
42500000-1	Banda izolanta Laț-100mm,Lung- 25m	100/25	China	Kanion Group Co. Limited	Banda termoizolanta pentru izolarea conductelot	Banda termoizolanta pentru izolarea conductelot	Certificat de conformitate

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B