

INVESTITOR: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr.1 din 12 februarie 2025

Cu privire la lucrările de construcții: „**Lucrările de reparație la blocul alimentar IMSP SCM „Sfânta Treime” situat în mun. Chișinău, str. A. Russo, 11/1**” executată la obiectul **Clădire administrativă a IMSP SCM „Sfânta Treime” (imobilul cu nr.cadastral 0100414.199.02)**, în cadrul contractului de antrepriză **nr. 565 din 05.12.2024** încheiat între **IMSP SCM „Sfânta Treime”** și **SRL Golban Trade (Antreprenor)**, privind „**Lucrările de reparație la blocul alimentar**”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de 12 februarie 2025, fiind formată din:

Președinte:

1. Anatol Fortuna – vicedirector administrativ, infrastructura și logistică,

Membrii comisiei:

2. Mihail Iurcu - inginer-șef,
3. Iurie Lupu - șef Serviciu Aprovizionare,
4. Maria Ceașu- Șef subdiviziune,
3. Au mai participat la recepție:
 1. Teodor Golban - Antreprenor,
 2. Nicolae Susanu - Responsabil Tehnic,
 3. Gheorghe Ticu - Diriginte de șantier;

4. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista – anexă nr.2;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 5) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de terminare a ei;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Acceptarea recepției la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor conform contractului de antrepriză

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului conform destinației.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat la data de 12.02.2025 în 3 exemplare.

Membrii comisiei:

Anatol Fortuna

Mihail Iurcu

Iurie Lupu

Maria Ceauș


Teodor Golban


Susanu Nicolae


Gheorghe Ticu


















Nr. 1 din 12 februarie 2025

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenate a obiectului care sunt lipsa sau incomplete.
NU SUNT

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

12 "februarie 2025

” 12 ”februarie 2025



(semnătura)



(semnătura)

Anexa nr.2

la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. 1 din 12 februarie 2025

Lista lucrarilor cuprinse în Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

- Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu grund Betonocontact (0.3 kg/m²) – 7,3 m²
- Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin – 9,5 m²
- Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (450x450 mm) – 40,0 m²

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

”februarie 2025


” 12 ”februarie 2025



(semnătura)

L.S.

(semnătura)



Anexa nr.3
la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 1 din 12 februarie 2025

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile Proiectului
NU SUNT

EXECUTANTUL:



INVESTITORUL:

