



**CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE A REPUBLICII MOLDOVA**  
NATIONAL OFFICE OF SOCIAL INSURANCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA  
НАЦИОНАЛЬНАЯ КАССА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

str. Gheorghe Tudor, 3, MD-2028, mun. Chișinău, tel. +373 22 257 825; e-mail: [secretariat@cnas.gov.md](mailto:secretariat@cnas.gov.md); web: <https://cnas.gov.md>

**Nr. 7410 din 08.05.2026**

**SRL „TERMO-INSTAL-GAZ”**

*e-mail: [vladimir.cazarin@gmail.com](mailto:vladimir.cazarin@gmail.com)*

Referitor la concursul prin metoda cererii ofertelor de preț ID ocds-b3wdp1-MD-1775482529065 din 06/04/2026 privind achiziționarea climatizoarelor invertor de tip vară-iarnă cu montare/instalare și punerea în funcțiune a fiecărui climatizor la subdiviziunile structurale a CNAS, grupul de lucru privind achizițiile publice al Casei Naționale de Asigurări Sociale a hotărât să desemneze câștigătoare oferta operatorului economic ELPO S.R.L. cu suma ofertei de 181 700,00 lei fără TVA.

Totodată, grupul de lucru privind achizițiile publice a decis respingerea ofertei depuse de către Dvs, în temeiul prevederilor Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum urmează:

În conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din legea menționată, autoritatea contractantă respinge oferta în cazul în care aceasta nu corespunde cerințelor stabilite în documentația de atribuire.

În urma examinării ofertei tehnice prezentate, au fost constatate următoarele neconformități:

- pentru aparatele de aer condiționat cu capacitatea de 12000 BTU/h, documentația de atribuire prevedea o capacitate minimă de răcire de 3500W, însă modelul ofertat are o capacitate de 3400W;
- pentru aparatele de aer condiționat cu capacitatea de 12000 BTU/h, documentația de atribuire prevedea o capacitate minimă de încălzire de 3500W, însă modelul ofertat are o capacitate de 3400W;
- pentru aparatele de aer condiționat cu capacitatea de 9000 BTU/h, documentația de atribuire solicita un indice SCOP (încălzire) minim de 4.1, însă, conform cărții tehnice prezentate în SIA RSAP, modelul ofertat are un indice SCOP (încălzire) de 4.0;
- pentru aparatele de aer condiționat cu capacitatea de 18000 BTU/h, documentația de atribuire solicita un indice SCOP (încălzire) minim de 4.01,

însă, conform cărții tehnice prezentate în SIA RSAP, modelul ofertat are un indice SCOP (încălzire) de 4.0.

Totodată, Dvs ați confirmat prin răspunsul la solicitarea de clarificări, că modelele ofertate au parametri tehnici privind capacitatea de răcire și încălzire cu 100W mai mici decât valorile minime solicitate în documentația de atribuire.

Prin urmare, având în vedere neconformitățile constatate, grupul de lucru concluzionează că oferta tehnică nu întrunește cerințele stabilite în documentația de atribuire, motiv pentru care aceasta este respinsă.

Vă mulțumim pentru participare!

**Președinta grupului  
de lucru privind  
achizițiile publice**

**Maia MORARU**