

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1686206553296 (21082063) din 15.06.2023</u>
Obiectul de achiziției: IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii, Deservirea aparatelor cu aer condiționat pentru anul 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Prod u- căto rul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1. Deservirea aparatelor cu aer condiționat						
1.1 Deservirea aparatelor cu aer condiționat în luna iunie 2023	Deservirea aparatelor cu aer condiționat în luna iunie 2023	MD	MD	1. Controlul climatizatorului în toate regimele de lucru; 2. Curățirea filtrelor evaporatorului; 3. Curățirea evaporatorului blocului interior; 4. Curățirea ventilatorului blocului interior; 5. Verificarea etansărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condesor); 6. Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; 7. Testarea blocului de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; 8. Diagnostica termofizică a	1. Controlul climatizatorului în toate regimele de lucru; 2. Curățirea filtrelor evaporatorului; 3. Curățirea evaporatorului blocului interior; 4. Curățirea ventilatorului blocului interior; 5. Verificarea etansărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condesor); 6. Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; 7. Testarea blocului de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; 8. Diagnostica termofizică a climatizatorului; 9. Verificarea rețelei de alimentare	
1.2 Deservirea aparatelor de aer condiționat în luna septembrie 2023	Deservirea aparatelor de aer condiționat în luna septembrie 2023	MD	MD			

				climatizatorului;9. Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrică a climatizatorului, verificarea funcționalității și curățirea sistemului de drenaj a climatizatorului;10. Verificarea funcționalității și curățirea sistemului de drenaj a climatizatorului;11. Curățirea blocului extern de impurități;12. Curățirea blocului intern de impurități;13. Lubrifierea elementelor mobile.	cu energie electrică a climatizatorului, verificarea funcționalității și curățirea sistemului de drenaj a climatizatorului;10. Verificarea funcționalității și curățirea sistemului de drenaj a climatizatorului;11. Curățirea blocului extern de impurități;12. Curățirea blocului intern de impurități;13. Lubrifierea elementelor mobile.	
1.3 Alimentarea aparatelor de aer condiționat cu freon	Alimentarea aparatelor de aer condiționat cu freon	MD	MD	După necesitate, conform actului de executare a serviciilor, dar nu mai mult de 3 250,00 lei	După necesitate, conform actului de executare a serviciilor, dar nu mai mult de 1250,00 lei (fara TVA)	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director
Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Stefan Neaga 66