

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1749023853637 din 04.06.2025
Denumirea procedurii de achiziție:	Procurarea și instalarea aparatelor de aer condiționat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Achiziția și montarea aparatului de aer condiționat 9000 BTU pentru încăperile de oficiu Etajul 1	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Conform anexei 22 Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7-8 m pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar)	Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h: - Capacitatea la răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; - Capacitatea la încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; - Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 825 (240 ~ 1380)/ 767 (240 ~ 1552); - Suprafața deservită (m2): ~ 30; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A)): 20 ~ 41. - Regim de lucru : Răcire/încălzire;	25
Achiziția și montarea aparatului de aer condiționat 9000 BTU pentru încăperile de oficiu	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Conform anexei 22 Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7-8 m pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar)		

Etajul 2					- Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova; - Temperaturi exterioare admise (răcire); -20° ~ +53° - Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 500 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire); A++ - Termen de garanție : 36 (luni). - Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7-8m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar).	
Achiziția și montarea aparatului de aer condiționat 12000 BTU pentru sala de clasă .Etajul 2	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Conform anexei 22 Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7-8 m pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar)	Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h: - Capacitatea la răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W; - Capacitatea la încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W; - Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1130 (290 ~ 1500)/1005 (290 ~ 1720); - Suprafața deservită (m²): 35 ~ 40;	
Achiziția și montarea aparatului de aer condiționat 12000 BTU pentru sala de clasă Etajul 3	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Conform anexei 22 Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7-8 m pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub		

				drenaj, cablu electric necesar)	
Achiziția și montarea aparatului de aer condiționat 12000 BTU pentru sala de clasă Etajul 1	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Conform anexei 22 Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7-8 m pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar)	- Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 45; Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova;; - Temperaturi exterioare admise (răcire); -20° ~ +53° - Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 600 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire); A++ - Termen de garanție : 36 (luni). – - Aparat de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7-8m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar)

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1749023853637 din 04.06.2025
Denumirea procedurii de achiziție:	Procurarea și instalarea aparatelor de aer condiționat

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificările bugetare (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39700000-5	Achiziția și montarea aparatului de aer conditionat 9000 BTU pentru încăperile de oficiu Etajul 1	Bucată	1	8685,00	10422,00	8685,00	10422,00	Bunurile se vor livra în decurs de 10 zile din data semnării contractului. Lucrările de instalare a climatizatoarelor se va executa la comanda beneficiarului în decurs de 2zile (pentru un climatizator). Adresa unde va fi livrat bunul: Republica Moldova, r-nul Cahul,s.Paşcani		
39700000-5	Achiziția și montarea aparatului de aer conditionat 9000 BTU pentru încăperile de oficiu Etajul 2	Bucată	2	8685,00	10422,00	17370,00	20844,00			
39700000-5	Achiziția și montarea aparatului de aer	Bucată	6	8200,00	9840,00	49200,00	59040,00			

	condiționat 12000 BTU pentru sala de clasă .Etajul 2								
39700000-5	Achiziția și montarea aparatului de aer condiționat 12000 BTU pentru sala de clasă Etajul 3	Bucată	7	8200,00	9840,00	57400,00	68880,00		
39700000-5	Achiziția și montarea aparatului de aer condiționat 12000 BTU pentru sala de clasă Etajul 1	Bucată	1	8200,00	9840,00	8200,00	9840,00		
	TOTAL, MDL					140855,00	169026,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53