

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1554970592127				Data: „19” aprilie 2019		Alternativa nr.		
Denumirea licitației: Aparat de aer condiționat				Lot: 1, 2, 3		Pagina: 1 din 2		
Nr. Poz.	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri/Servicii:						
		Lotul 1						
1.1	39700000-9	Aparat de aer condiționat Nord Star Inverter 25 (9000 BTU/h)	CS-25V3A-VB155AY4C	China	Guangdong Chigo Air-Conditioning	1 Regim de lucru: răcire, încălzire, ventilare DA Obligatoriu; 2 Capacitatea de răcire (kW/h) minim 2.5; 3 Capacitatea de încălzire(kW/h) minim 2.70; 4 Compresor inverter DA Obligatoriu; 5 Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1 6 Debit de aer (m³ / h) minim 370; 7 Sunet la nivel interior (dB (A)) maxim 48 8 Garanție minim 36 luni	1 Regim de lucru: răcire, încălzire, ventilare DA 2 Capacitatea de răcire (kW/h) 2.5 (1.8~3.3) 3 Capacitatea de încălzire (kW/h) 2.7(1.8~3.3) 4 Compresor inverter DA 5 Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1 6 Debit de aer (m³ / h) 450 7 Sunet la nivel interior (dB (A)) 40-48 8 Garanție 36 luni	
		Lotul 2						
2.1	39700000-9	Aparat de aer condiționat Nord Star Inverter 35 (12000 BTU/h)	CS-32V3A-1C155AY4A	China	Guangdong Chigo Air-Conditioning	1 Regim de lucru: răcire, încălzire, ventilare DA Obligatoriu 2 Capacitatea de răcire (kW/h) minim 3.1 3 Capacitatea de încălzire (kW/h) minim 3.1 4 Compresor inverter DA Obligatoriu 5 Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1 6 Debit de aer (m³ / h) minim 500 7 Sunet la nivel interior (dB (A)) maxim 50 8 Garanție minim 36 luni	1 Regim de lucru: răcire, încălzire, ventilare DA 2 Capacitatea de răcire (kW/h) 3.2(1.8~3.5) 3 Capacitatea de încălzire (kW/h) 2.8(1.6~3.4) 4 Compresor inverter DA 5 Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1 6 Debit de aer (m³ / h) 550 7 Sunet la nivel interior (dB (A)) 39-48 8 Garanție 36 luni	

Nr. Poz.	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articoleului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		Lotul 3						
3.1	39700000-9	Aparat de aer condiționat Nord Star Inverter 51 (18000 BTU/h)	CS-51V3A- 1B155AE2B	China	Guangdong Chigo Air- Conditioning	1 Regim de lucru: răcire, încălzire, ventilare DA Obligatoriu 2 Capacitatea de răcire (kW/h) minim 5.0 3 Capacitatea de încălzire (kW/h) minim 5.0 4 Compresor inverter DA Obligatoriu 5 Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1 6 Debit de aer (m³ / h) minim 650 7 Sunet la nivel interior (dB (A)) maxim 55 8 Garanție minim 36 luni	1 Regim de lucru: răcire, încălzire, ventilare DA 2 Capacitatea de răcire (kW/h) 5.0(1.4-5.5) 3 Capacitatea de încălzire (kW/h) 5.0(1.25-5.9) 4 Compresor inverter DA 5 Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1 6 Debit de aer (m³ / h) 650 7 Sunet la nivel interior (dB (A)) 40- 52 8 Garanție 36 luni	

Semnăt: Grebinienco Numele, Prenumele: Grebinenco Vladimir În calitate de: Sef Sectie in Comert

Ofertantul: "INSTALCO" SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole 7/4

