

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1701424423443 (21125314) din 11.12.2023</i>
Obiectul achiziției: <i>Aparate de aer condiționat</i>

Denumirea bunurilor/se rvițiilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origin e	Producă torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Sta nda rde de refe rinț ă
1	2	3	4	5	6	7
<i>Aparate de aer condiționat</i>						
Aparat de aer condiționat INVERTER (9 000 BTu/h)	Climatizor TAC-09 CHSD/XAB1IHB inverter (9000 BTU)	China	TCL NETHERLANDS B.V. or. Rotterdam	*Climatizor iarnă-vară; *Tip compresor: INVERTER; *Agent frigorific: R32/R410A; *Tip unitate: split de perete; *Regim de lucru: răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare;	- Climatizor iarnă-vară Tip - split de perete, culoare – alba; - compresor- inverter - Agent frigorific- R32.	
Aparat de aer condiționat INVERTER (12 000 BTu/h)	Climatizor TAC-12 CHSD/XAB1IHB inverter (12000 BTU)	China	TCL NETHERLANDS B.V. or. Rotterdam	*Culoarea: albă; *Clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A++; *Sursa de alimentare electrică a AAC: 220-240 V/50Hz;	- -Clasa energetică - A++ - Regim de lucru: răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare; -Temperaturi exterioara admisa (racire) - +18-+47	
Aparat de aer condiționat INVERTER (18 000 BTu/h)	Climatizor TAC-18 CHSD/XAB1IHB inverter (18000 BTU)	China	TCL NETHERLANDS B.V. or. Rotterdam	*Garanție: min 24 luni; *Nivel de presiune acustică bloc interior /exterior: în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM	-Temperaturi exterioara admisa (incalzire) – 15-+24 -Tensiune/frecvența/faza (V/Hz/Ph) – 220/50/1 - Nivel de presiune acustică bloc interior /exterior: în conformitate cu cerințele Hotărârii	

			nr. 362 din 27.05.2014 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot”, în special împotriva riscurilor pentru auz”.	<i>Guvernului RM nr. 362 din 27.05.2014 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot”, în special împotriva riscurilor pentru auz”.</i> Termenul de garanție: 32 luni
--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 66