

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr._1 din 27 decembrie 2022

Privind **Racordarea la rețelele tehnico-edilitare (apeduct, canalizare, energie electrica, gaze naturale) pe terenul cu nr. cad. 8501211.111 (alimentarea cu energie electrică a secției de producere etapa I) situat in r. Stefan Voda, or. Stefan Voda, str. Cetatea Alba** executată în cadrul contractului nr.03ȘV/AP din 07 iulie 2022 încheiat între **S.C. Instel-Prim SRL** și **Zona Economică Liberă Bălți**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 02 din 11.01.22, eliberată de Primăria or. Stefan Voda, cu valabilitate pînă la 12 luni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26-27 **decembrie 2022**, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Ion Tornea - presedintele comisiei, Administrator principal interimar

Membrii comisiei:

Alexandru Spînu - secretar, Manager clădire
Srgiu Candraman - Manager educație, cercetare și dezvoltare
Dorina Margine - Viceadministrator relații internaționale
Pavel Cazac - Intendent (șef gospodărie)
Igor Neaga - responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Oprea Gheorghe - diriginte de șantier



4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 1
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, pentru care nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția obiectului Racordarea la rețelele tehnico-edilitare (apeduct, canalizare, energie electrica, gaze naturale) pe terenul cu nr. cad. 8501211.111 (alimentarea cu energie electrică a secției de producere etapa I) situat in r. Stefan Voda, or. Stefan Voda, str. Cetatea Alba.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul construit corespunde cu proiectul tehnic de execuție, NCM si legislației in vigoare a RM.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: - **Recepția și exploatarea obiectului conform destinației**

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

- a) Post de transformare KTHy1-10/0,4kV completat cu transformator de putere TMГ-1000kVA, transformator de curent, transformator de tensiune și separatoare de sarcină;
- b) Dulap panou de evidență BZUM dota cu contor electric ZMG 405 – 1 unitate;
- c) Linie electrică în cablu subterană LEC-10 cu conductor sec 3*(1*95) - 210m;
- d) Pilon de tip SX dotat cu stâlp SV 10,5 și separator de tip CUTOUT;

Costul total al lucrărilor recepționate este de 672 358,05 MDL cu TVA cota 20%;

8. Presentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 27 decembrie 2022 în 3 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

(funcția, numele, prenumele)

(semnătura)

Comisia de recepție:


Președintele comisiei :

Ion Tornea



Membrii comisiei:

Alexandru Spînu



Srgiu Candraman




Dorina Margine



Pavel Cazac



Igor Neaga



10. Lucrarea executată la obiectul **Recepția obiectului Racordarea la rețelele tehnico-edilitare (apeduct, canalizare, energie electrica, gaze naturale) pe terenul cu nr. cad. 8501211.111 (alimentarea cu energie electrică a secției de producere etapa I) situat in r. Stefan Voda, or. Stefan Voda, str. Cetatea Alba.** este:

TRANSMISĂ:

Transmisă:

Executantul:
Instel Prim SRL



(semnătura)

PRIMITĂ:


Primită:

Investitorul:
Zona Economică Liberă "Bălți"



(semnătura)

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.**



Zona Economică Liberă "Bălți"

SPÎNU ALEXANDRU

S.C. INSTEL-PRIM S.R.L.

OPREA NICOLAE

RESPONSABIL TEHNIC

NEAGA IGOR



**Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică
ce n-au fost executate.**

Zona Economică Liberă "Bălți"


SPINU ALEXANDRU

S.C. INSTEL-PRIM S.R.L.


OPREA NICOLAE

RESPONSABIL TEHNIC


NEAGA IGOR



