



**ORGANISMUL DE CERTIFICARE  
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL**

MD 2015, mun. Chișinău, str.Sarmizegetusa, 15, tel:+37322522066



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE  
a controlului producției în fabrică**

**OCpr-018 11A 1454-19**

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

**ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ**

Tip U- elemente pentru zidărie din argilă arsă neprotejată

Pline : 240x115x63mm, 240x115x30mm, 205x100x50mm

Cu goluri verticale : 250x120x65mm, 250x120x88mm, 205x100x50mm

Domeniu de utilizare: pentru stâlpi, pereți despărțitori și pereți de zidărie neprotejată.

Fabricat de:

**Combinatul Materialelor de Construcție MACON S.A.  
Republica Moldova, Chișinău, strada Uzinelor, nr.104**

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM EN 771-1+A1:2016 - SISTEM 2+  
(EN 771-1:2011+A1:2015)

evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial 03.09.2019, modificat 01.06.2020 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare acreditat - OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegherilor anuale la data de:



07-  
2021

07-  
2022

07-  
2023

07-  
2024

Data emiterii: 03.09.2019

Data modificării: 01.06.2020

Conducătorul organismului

E.Oprea





# ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1454-19

Pagina 1 din 1

ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ TIP U, CATEGORIA I  
SM EN 771-1+A1:2016

Caracteristici esențiale	Performanța					
	pline			cu goluri verticale		
<b>Dimensiuni (mm)</b>						
-Lungimea	240	240	205	250	250	205
-Latimea	115	115	100	120	120	100
-Înălțimea	63	30	50	88	65	50
Clasa de toleranță	T1			T1		
Clasa de domeniu	R2			R2		
Planeitate fetelor de așezare, mm.max.	3			3		
Paralelism fetelor de așezare, mm.max	3			3		
<b>Configurație</b>	grupa 1	grupa 1	grupa 1	grupa 1 – grupa 2	grupa 1 – grupa 2	grupa 1
<b>Rezistența medie la compresiune, N/mm<sup>2</sup></b> ⊥ pe fața de așezare	12,5	12,5	12,5	10,0 - 7,5	10,0 - 7,5	10,0
<b>Categorie</b>	<b>I</b>	<b>I</b>	<b>I</b>	<b>I</b>	<b>I</b>	<b>I</b>
<b>Aderența</b> (valoarea fixată), N/mm <sup>2</sup>	0,15			0,15		
<b>Conținutul de săruri solubile active</b>	Clasa S0			clasa S0		
<b>Rezistența la foc</b>	Euroclasa A1			Euroclasa A1		
<b>Absorbție de apă, %</b>	14			14		
<b>Permeabilitate la vapori de apă.</b>	5/10			5/10		
<b>Densitatea aparentă în stare uscată, kg/m<sup>3</sup></b>	1900	1900	1900	1400 – -1250	1400 – -1250	1600
<b>Clasa toleranței</b>	D1	D1	D1	D1	D1	D1
<b>Rezistența la îngheț-dezghet</b>	F1			F1		

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens. Aceasta anexă eliberată la 03.09.2019 este valabilă numai cu certificatul menționat



Conducătorul organismului

*R. Motornice*

E. Oprea