


3.1.1 Conditii tehnice.



CONDII TEHNICE
Nr. 48 din „04” octombrie 2018
Valabil până la „04” octombrie 2019
 Prelungită valabilitatea până la „ ” 20

Către PRIMĂRIA mun. BĂLȚI
d-nul GRIGORIȘIN NICOLAI
 Tel. (0681) 40-1111

la Regulamentul pentru producerea și utilizarea energiei electrice
 aprobat prin Hotărârea AURE nr. 393 din 15.12.2010
 (MC nr. 59-02-art. 308, aprobat prin Hot. AURE nr. 537 din 20.11.2013,
 în vigoare 14.02.2014)

S.A. „REȚELELE ELECTRIC
 DE DISTRIBUȚIE NORD”
 Nr. de încheiere STP / 48
 2018 / 10 2019



Suspendarea conductorului.

1. Solicitantul (abonatul): PRIMĂRIA mun. BĂLȚI.
2. Adresa: mun. Bălți, str. Independenței, nr. 1.
3. Obiectul de racordare: „Suspendarea comună a liniei aeriene de iluminare publică” în mun. Bălți, str. Șt. Neaga, nr. 36-57A.
4. Categoria de fiabilitate: III (trei).
5. Tensiunea nominală în punctul de racordare: 0,22 kV.
6. Indicații referitor la proiectarea lucrărilor:
 - 6.1. De executat suspendarea comună a liniei aeriene de iluminare publică pe următoarea porțiune a LEA ce este în gestiunea S.A. „RED Nord” în baza unui proiect:
 - LEA-0,4 kV: PT70C30F4, stâlpii nr. 19-24/3.
7. După montarea porțiunii de rețea, în adăos la cea existentă, (solicitantul/potențialul consumator noncasnic și operatorul de rețea), de comun acord, stabilesc modalitatea de transmitere a acesteia la bilanț. Actul de transfer cu titlu gratuit la bilanț se prezintă de către solicitant în ziua finalizării lucrărilor.
8. În cazul în care nu se modifică arhitectura rețelei existente întocmirea actului de transfer la bilanț nu este necesară.
9. Alte cerințe:
 - 9.1. Elaborarea și coordonarea proiectului instalației electrice cu operatorul de rețea este obligatorie. O copie a proiectului coordonat rămâne la operatorul de rețea. Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operatorul de rețea, STP SA „RED Nord”, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitării.
 - 9.1.1. Proiectul elaborat să fie coordonat cu toate organizațiile ce dețin rețele ingineresti din zona dată..
 - 9.2. În instalațiile electrice de alimentare 10/0,4 kV să se utilizeze utilaj energetic și receptoare electrice noi, care corespund standardelor în vigoare și omologate în modul stabilit.
 - 9.3. Lucrările de proiectare, montare, reglare și testare a instalației de alimentare și utilizare se vor efectua de către întreprinderile autorizate pentru efectuarea acestor lucrări.
 - 9.4. Punctul de delimitare de proprietate și deservire se stabilește în Actul de delimitare. Ca regulă punctul de delimitare coincide cu punctul de racordare. Consumatorul, totodată, este în drept să înainteze cererea de transmitere la balanța furnizorului a instalației de racordare construite. Transmiterea la balanța furnizorului a instalațiilor electrice va servi bazei pentru modificarea punctului de delimitare
 - 9.5. Legarea la pământ și îndeplinirea măsurilor contra electrocutării să se efectueze în conformitate cu Normele de amenajare a instalațiilor electrice (NAIE.)
 - 9.6. Rețeaua de alimentare va fi integră și vizibilă până la echipamentul de evidență.

În atenția solicitantului

1. În cazul în care solicitantul, potențial consumator final nu este de acord cu condițiile indicate în condiții tehnice, el este în drept să se adreseze la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

A aprobat: Director tehnic S.A. „RED-Nord”


 (L. 0251-53102) **Viorel Corbu**

 (L. 0251-53103) **Vladimir Pavel**

A verificat: Director tehnic adjunct S.A. „RED-Nord”

A elaborat:

/semnătura/ /numele, prenumele/

A primit:

/semnătura/ /numele, prenumele/

Ex. S. Valerianu (0231-531-43)

N inv. original	In loc. N inv.
Semnatura, data	

Modif.	Cant.	Planșa	N doc.	Semn.	Data

12/9/10-2018-ME

Coala

8