

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Біоцид

Дата виробництва: 05.05.2025

Найменування: Реагент ITS WATER BC 422
 Маса нетто: 1кг
 Пакування: 1 кг
 Виробник: ТОВ «СЕТ»
 Транспортування:
 Партія ITSW-2025-05-05-887-01
 Фізико-хімічні показники:

Найменування показника	Норма	Фактично
Зовнішній вигляд	Прозора рідина від безбарвного до жовтого кольору	Прозора рідина безбарвного кольору
Водневий показник, рН	6,0 -14,0	6,0
Густина, г/см ³	1,09-1,25	1,00

Висновок: продукт відповідає вимогам ТУ У 20.5-44452757-011:2022.

Гарантійний строк зберігання не менше, ніж 12 місяців з дати виробництва.

Начальник лабораторії



Світлана БАЛАШОВА