

**PUNCTUL CENTRALA DE CONTROL AL FURTUNURILOR DE
INCENDIU**

Bremer Weg 164-D-29223 Celle

Tel.+49(0) 5141 979-273/-0, fax: +49 (0) 5141 979 – 217 – preufwesen@nabk.niedersachsen.de

CERTIFICAT DE CONTROL Nr. ZPC 10003

Prin prezenta se certifica, ca

Furtunul de incendiu,
Produs de catre firma
Jakob Eschbach GmbH
DE - 34431 Marsberg / Germania

Cu denumirea tipului

Eschbach Panther

DIN 14811 – C52 – 15 – KL 1 – K – L 1

Diametrul intern 52 mm

Corespunde conditiilor prescrise de normativul

DIN 14811:2008-01: A1 + A2, Clasa 1, nivelul de performanta 1.

Celle : 09.09.2020

Prin manadt Oliver Vob, inginer licentiate

Stampila: Academia din Saxomia Inferioara pentru protectia antiincendiara si catasrofelor.



Zentralprüfstelle für Feuerlöschschläuche

Central Test Institute for Fire Fighting Hoses • Bremer Weg 164 • D-29223 Celle
☎+49(0)5141 979-273 /-0 • 📠+49(0)5141 979-217 • pruefwesen@nabk.niedersachsen.de

Prüfbescheinigung Nr. ZPC 10003 **Test Certificate number ZPC 10003**

Hiermit wird bestätigt, dass der vom Unternehmen
This is to certify that the fire fighting hose manufactured by

Jakob Eschbach GmbH
DE - 34431 Marsberg

hergestellte Feuerlöschschlauch mit der Typenbezeichnung
under the brand name

Eschbach Panther

DIN 14811 - C 52 - 15 - KI 1 - K - L 1


Innendurchmesser 52 mm
Inside diameter 52 mm

die vorgeschriebenen Bedingungen der Norm DIN 14811 + A1 + A2,
Klasse 1, Leistungsstufe 1, erfüllt.
is found to comply with the prescribed specification DIN 14811 + A1 + A2,
class 1, performance level 1.

Celle, den 09.09.2020



Im Auftrage
Yours faithfully


Oliver Voß, Dipl.-Ing. (FH)