

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie (inelare) or.Aeroport.

Numărul: CG-02L/2024;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5:

N r. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor or solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	1	2	3	4	5
1	<u>Gazoduct subteran de presiune medie PE (inelare) or.Aeroport</u>	km	0,815	Conform caietului de sarcini (care se anexează)	Țeava de oțel: Sunt noi fără elemente reconstituite. Corespund în totalitate cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuția gazelor naturale. Corespund următoarelor descrieri: GOST 3262-75; GOST 10704-91; GOST 10705-80 conform diametrelor indicate (conform documentației de proiect) sau EN-10217-7 Sunt supuse verificărilor cu metode nedistructive a sudurilor, au garanție la verificări hidraulice. Armături din oțel: Sunt noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite. Corespund cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale, inclusiv respectarea prevederelor documentației de proiect. Toate țevele și unile armături sunt acoperite cu grunt apoi cu vopsea anticorozivă ISO 12944. Țevi și obiecte din polietilenă: Noi, fără elemente reconstituite. Corespund în totalitate cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale. Corespund cerințelor GOST 50838-95. Corespund calificativului PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația de proiect, la fittinguri PE100. Sunt fabricate conform SM EN 1555-2:2014. Sunt netede atât pe exterior cât și pe interior, nu se admit bule de aier, fisuri sau alte defecțiuni vizibile.

Data completării . . 05.04.2024

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tesa Iurie

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL "Efect gas" Adresa: mun.Chisinau str.Igor Vieru 8 ap.11