

Specificații tehnice (F4.1)

IMSP Policlinica Cancelariei de Stat Licitație publică 21011537	Data: „03.09. 2019”	Alternativa nr.:
Denumirea licitației: achiziționarea aparateorl de aer conditionat cu montare	Lot nr 1: _____	Pagina: 1 din 1

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii						
.1 Aparat de aer conditionat iarna/vara (inclusiv montarea tevi, elemente de susținere, deservirea pe perioada de garanție)	Aparat de aer conditionat ZANUSSI ZACS/I-09HPFA/A17/N1 <u>inverter</u> (9000 BTU), inclusiv livrarea, instalarea și materialele necesare, deservirea tehnica pe perioada garanției	CN	„Zanussi” China	-Tip- split. Functii standard – racire/incalzire. Inverter +. Putere nominala racire – 2,7 kW. Putere nominala incalzire – 2,7 kW. Capacitate de racire – 9000 BTU. Suprafata – 25 m2. Agent de racire – R410A. Consum de energie (racire) - 8,2kW. Consum de energie (incalzire) - 7,3 kW. Zgomot minim unitate interioara -27-37dB. Admis pentru temperatura aerului ambiant (racire) -0+50C. Admis pentru temperatura aerului ambiant (incalzire) 15-+30C. Dimensiuni unitate interioara 71*28*18cm. Dimensiuni unitate exterioara 70*55*28cm Montare – da. Garantie -3 ani. Pretul bunului va include montarea, materialele, echipamentul p/u instalare. Deservirea tehnica periodica se va efectua conform manualului de exploatare pe perioada de garantie de catre vinzator.	Capacitatea de racire:9000BTU. Capacitatea de incalzire:9000 BTU. Putere racire:2.7 kW. Putere incalzire: 2.7 kW. Consum energie electrica redus - clasa A++: racire kW 0.65, incalzire kW 0.62. Volumul aerului recirculat in uintatea interioara m3/h 7.68m3/min.Ttensiune/frecventa alimentare: 230V/50Hz. Nivel de zgomot redus : 26-37 dB(A). Temperatura maxima functionare pe racire:+52C. Temperatura minima functionare pe incalzire:-15C.Culoare - alb. Functii Specifice: regim de racire, incalzire, ventilare, modul sleep, uscare si regim automat s.a. Livrarea si instalarea la institutie (Instalarea si configurarea la institutii din contul operatorului economic). Termen de livrare – 2 zi din momentul inregistrarii contractului. Garantie -42 luni Pretul bunului include montarea, materialele, echipamentul p/u instalare. Deservirea tehnica periodica se va efectua conform manualului de exploatare pe perioada de garantie de catre vinzator.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 66