


Specificații tehnice

Procedura de achiziție: nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1652772636126 din 17.05.2022

Obiectul achiziției: Achiziționarea pompei de condens a turbinei nr.1 CET Sursa nr.1

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produce cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Pompă de condens	Pompă KcB 125-140-1	Ucraina	«Сумская насосная техника»	Tipul pompei – KcB 125-140-1 sau echivalentul Debitul nominal, G - 125 m³/h Înălțimea de pompare, H - 140 m (coloană H₂O) Frecvența de rotații - 2940 rot/min Puterea pompei - 63,5 kW Temperatura fluidului de lucru - 10 ÷ 140 °C Presiunea la aspirație (minimală) - 2,1 m (coloană H₂O) Presiunea la aspirație (maximală) - 4 kgf/cm² Randamentul pompei - 73 % Termenul de garanție – minim 24 luni.	Tipul pompei – KcB 125-140-1 sau echivalentul Debitul nominal, G - 125 m³/h Înălțimea de pompare, H - 140 m (coloană H₂O) Frecvența de rotații - 2940 rot/min Puterea pompei - 63,5 kW Temperatura fluidului de lucru - 10 ÷ 140 °C Presiunea la aspirație (minimală) - 2,1 m (coloană H₂O) Presiunea la aspirație (maximală) - 4 kgf/cm² Randamentul pompei - 73 % Termenul de garanție – minim 24 luni.	TY U 29.1-37283133-003-2010
TOTAL						

Semnat:  Moraru Igor, în calitate de: Director executiv

SRL "GMC Engineering"

Adresa: MD 2071, str.Alba Iulia 97/2, of.53, mun.Chișinău, Republica Moldova

Data: 17 iunie 2022