

Specificații tehnice Anexa 22

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1781006114841 din 09.06.2026						
Obiectul achiziției: Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat						
Biroul de probațiune Bălți Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Bălți, str. 31August, 73				1. Controlul climatizatorului în toate regimele de lucru; 2. Curățarea filtrelor evaporatorului; 3. Curățarea evaporatorului blocului interior; 4. Curățarea ventilatorului blocului interior; 5. Verificarea etanșărilor de conexiune (la țevi, evaporator, condensor); 6. Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; 7. Testarea blocului de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; 8. Diagnostica termofizică a climatizatorului; 9. Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrică a climatizatorului, verificarea funcționalității; 10. Verificarea funcționalității și curățarea sistemului de drenaj a climatizatorului; 11. Curățarea blocului extern de impurități; 12. Curățarea blocului intern de impurități;	1. Controlul climatizatorului în toate regimele de lucru; 2. Curățarea filtrelor evaporatorului; 3. Curățarea evaporatorului blocului interior; 4. Curățarea ventilatorului blocului interior; 5. Verificarea etanșărilor de conexiune (la țevi, evaporator, condensor); 6. Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; 7. Testarea blocului de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; 8. Diagnostica termofizică a climatizatorului; 9. Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrică a climatizatorului, verificarea funcționalității;	
Biroul de probațiune Anenii Noi Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Anenii Noi, str. Chișinăului, 6						
Inspectoratul regional de probațiune Sud Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Basarabeasca, str. Gării, 14						
Biroul de probațiune Edineț Briceni Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Briceni, str. Independenței, 44						

Biroul de probațiune Soroca Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Soroca, str. Alexandru cel Bun, 19					
Biroul de probațiune Strășeni Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Strășeni, str. M. Eminescu, 56					
Biroul de probațiune Căușeni Ștefan Vodă Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Ștefan Vodă, str. Păcii, 6					
Biroul de probațiune Cahul Taraclia Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Taraclia, str. Pervomaiscaia, 32					
Biroul de probațiune Ungheni Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Ungheni, str. Decebal, 6/4					
Biroul de probațiune Chișinău Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5					
Inspectoratul Național de Probațiune Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 1					
Servicii de deservire și alimentare și/sau suplinirea aparatelor de aer condiționat cu freon/agent frigorific				După necesitate, conform actului de prestare a serviciilor (planificat 500g per unitate)	După necesitate, conform actului de prestare a serviciilor (planificat 500g per unitate)
Servicii de demontare de echipament de aer condiționat, mun. Hîncești, str. 31 August 3, et. 2				Verificarea funcționării echipamentelor de aer condiționat. Recuperarea agentului frigorific. Demontarea suportului exterior.	Verificarea funcționării echipamentelor de aer condiționat. Recuperarea agentului frigorific. Demontarea suportului exterior.

				Demontarea unității din exterioare și interioare.	Demontarea unității din exterioare și interioare.
Servicii de montare de echipament de aer condiționat, or. Făleşti, str. M. Eminescu, 9, et. 1				<p>Servicii de montare a aparatelor de aer condiționat (demontate din mun. Hîncești, str. 31 August 3, et. 2, vezi poz. 1.28), instalarea blocului interior și exterior, suportul (console), traseu frigorific pînă la 5m, cablu pînă la 5 m, inclusiv cablu canal, alte materialele necesare pentru prestarea serviciului.</p> <p>Deservirea aparatelor de aer condiționat:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Monitorizarea funcționării telecomenzii sistemului și reprogramarea acesteia dacă este necesar. -Verificarea funcționalității jaluzelelor echipamentelor climatice echipate cu un mecanism de acționare -Monitorizarea stării paletelor ventilatorului și a motoarelor electrice ale sistemului de aer condiționat. - Controlul/testarea funcționării echipamentelor în toate regimurile. - Verificări de sistem referitoare la eventuale scurgeri de freon. - Monitorizarea funcționării compresoarelor sistemului pentru prezența zgomotului străin. - Deservirea și schimbarea filtrelor la necesitatea înlăturarea impurităților. Spălarea blocului interior și exterior. 	<p>Servicii de montare a aparatelor de aer condiționat (demontate din mun. Hîncești, str. 31 August 3, et. 2, vezi poz. 1.28), instalarea blocului interior și exterior, suportul (console), traseu frigorific pînă la 5m, cablu pînă la 5 m, inclusiv cablu canal, alte materialele necesare pentru prestarea serviciului.</p> <p>Deservirea aparatelor de aer condiționat:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Monitorizarea funcționării telecomenzii sistemului și reprogramarea acesteia dacă este necesar. -Verificarea funcționalității jaluzelelor echipamentelor climatice echipate cu un mecanism de acționare -Monitorizarea stării paletelor ventilatorului și a motoarelor electrice ale sistemului de aer condiționat. - Controlul/testarea funcționării echipamentelor în toate regimurile. - Verificări de sistem referitoare la eventuale scurgeri de freon. - Monitorizarea funcționării compresoarelor sistemului pentru prezența zgomotului străin. - Deservirea și schimbarea filtrelor la necesitatea înlăturarea impurităților. Spălarea blocului interior și exterior.

Prestatorul Kazinst Grup SRL

Semnătura autorizată:

Administrator Haiducov Serghei

L.Ș.

