

CALA	PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE	Cod document: F PO – 04 – 19	
	REABILITARE CONDUCTE PIPE PIPE – PRIMUS LINE	Pag /Total pag	1/1
		Data	03.12.2020
		Editie/Revizie	1/ 0 <u>1</u> 2 3 4

11. 494 / 09.06.2021

PROCES VERBAL REABILITARE CONDUCATA cu PRIMUS LINE – 117 ml

Locatia/Denumire Sinaia – Calea Prahovei

Data 09.06.2021

Proiect : Reabilitare retea canalizare pompata OL DN 400 cu material tubular DE 400 prin metoda re-lining, in lungime totala de 2,089 metri liniari”, Sinaia, jud. Prahova, Romania.

Incheiat intre :

TANCRAD S.R.L. cu sediul in Galati, str. Brailei, nr.169-J, jud. Galati, telefon/fax: 0236/406109, 0236432021, inmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Galati sub nr. J17/1938/1995, cod unic de identificare fiscala RO8006670, cont nr. RO68TREZ3065069XXX000671, deschis la Trezoreria Galati, reprezentata prin Director General STANCIC CATALIN CRISTIAN, in calitate de **Antreprenor ;**

și

CALA CENTRUL DE TEHNOLOGII FARA SAPATURA S.A. , cu sediul social in Sat Riciu, Comuna Riciu, Str. Targului, nr. 1 Judetul MURES, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J26/733/1991, cod unic de identificare fiscala 1272178, telefon/fax: +0265 426350, reprezentata legal prin BOCA GRIGORE, in calitate de **Subantreprenor ;**

Prin prezentul **Proces Verbal** se certifica ca, la data de 09.06.2021 s-a finalizat **reabilitarea cu Primus Line a 117 ml conducta intre Podet si SPAU.**

CALA CTFS S.A.

Daniel Suciu



TANCRAD SRL

Mihai Manu



	PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE		Cod document: F PO – 06 – 19	
	REABILITARE CONDUCTE PIPE PIPE – PRIMUS LINE		Pag /Total pag	1/1
			Data	22.12.2020
			Editie/Revizie	1/ 0 1 2 3 4

PROCES VERBAL PROBA DE PRESIUNE

Locatia/Denumire Sinaia – Calea Prahovei

Data 11.06.2021

Proiect : Reabilitare retea canalizare pompata OL DN 400 cu material tubular DE 400 prin metoda re-lining, in lungime totala de 2,089 metri liniari”, Sinaia, jud. Prahova, Romania.

Incheiat intre :

TANCRAD S.R.L. cu sediul in Galati, str. Brailei, nr.169-J, jud. Galati, telefon/fax: 0236/406109, 0236432021, inmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Galati sub nr. J17/1938/1995, cod unic de identificare fiscala RO8006670, cont nr. RO68TREZ3065069XXX000671, deschis la Trezoreria Galati, reprezentata prin Director General STANCIC CATALIN CRISTIAN, in calitate de **Antreprenor**, pe de o parte,

și

CALA CENTRUL DE TEHNOLOGII FARA SAPATURA S.A., cu sediul social in Sat Riciu, Comuna Riciu, Str. Targului, nr. 1 Judetul MURES, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J26/733/1991, cod unic de identificare fiscala 1272178, telefon/fax: +0265 426350, reprezentata legal prin BOCA GRIGORE, în calitate de **Subantreprenor**, pe de altă parte, prin acordul de vointa liber exprimat au convenit la incheierea prezentului act additional cu respectarea urmatoarelor clauze:

Prin prezentul **Proces Verbal** se certifica ca, la data de 11.06.2021 s-a efectuat **proba de presiune** pe tronsonul reabilitat intre Spau si Podrec in lungime de 117 ml.

- **Proba de presiune** sa efectuat cu apa la o presiune de 3 bar (1.5 x 1.7 presiune de lucru) pe o durata de 6 ore.
- **Presiunea** dupa 3 ore : 3 bari
- **Presiunea** dupa 6 ore : 3 bari
- **Presiune** a ramas constanta pe toata durata probei de presiune.

CALA CTFS S.A.

Ing. Daniel Suciu



TANCRAD SRL

Ing. Mihai Manuica



HIDRO-PRAHOVA

ROMANIA - REPUBLICA S.C.
Ing. Popescu Mihai Dan

DIRIGINTA DE LANTIER

AUT. NR. 0002/840

DOMENIU SI DOCUMENT

1/20/6.1/3.2

	PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE		Cod document: FPO-04-19	
	REABILITARE CONDUCTE PIPE PIPE – PRIMUS LINE		Pag /Total pag	1/1
			Data	03.12.2020
			Editie/Revizie	1/0 1 2 3 4

Nr. 449/28.05.2021

PROCES VERBAL REABILITARE CONDUCATA cu PRIMUS LINE – 661 ml

Locatia/Denumire Sinaia – Calea Prahovei

Data 28.05.2021

Proiect : Reabilitare retea canalizare pompata OL DN 400 cu material tubular DE 400 prin metoda re-lining, in lungime totala de 2,089 metri liniari”, Sinaia, jud. Prahova, Romania.

Incheiat intre :

TANCRAD S.R.L. cu sediul in Galati, str. Brailei, nr.169-J, jud. Galati, telefon/fax: 0236/406109, 0236432021, inmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Galati sub nr. J17/1938/1995, cod unic de identificare fiscala RO8006670, cont nr. RO68TREZ3065069XXX000671, deschis la Trezoreria Galati, reprezentata prin Director General STANCIC CATALIN CRISTIAN, in calitate de Antreprenor ;


și

CALA CENTRUL DE TEHNOLOGII FARA SAPATURA S.A. , cu sediul social in Sat Riciu, Comuna Riciu, Str. Targului, nr. 1 Judetul MURES, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J26/733/1991, cod unic de identificare fiscala 1272178, telefon/fax: +0265 426350, reprezentata legal prin BOCA GRIGORE, în calitate de Subantreprenor ;

Prin prezentul Proces Verbal se certifica ca, la data de 24.05.2021 s-a finalizat reabilitarea cu Primus Line a 661 ml conducta intre GP4 si Podet, fara proba de presiune. Testul de presiune se va realiza dupa instalarea ultimului tronson Podet-Spau.


CALA CTFS S.A.

Ing. Daniel Suci



TANCRAD SRL

Ing. Manuca Mihai



C A L A	PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE		Cod document: FPO - 06 - 19	
	REABILITARE CONDUCTE PIPE PIPE - PRIMUS LINE		Pag /Total pag	1/1
			Data	22.12.2020
			Editie/Revizie	1/ 0 1 2 3 4

PROCES VERBAL PROBA DE PRESIUNE

Locatia/Denumire Sinaia - Calea Prahovei

Data 26.05.2021

Proiect : Reabilitare retea canalizare pompata OL DN 400 cu material tubular DE 400 prin metoda re-lining, in lungime totala de 2,089 metri liniari", Sinaia, jud. Prahova, Romania.

Incheiat intre :

TANCRAD S.R.L. cu sediul in Galati, str. Brailei, nr.169-J, jud. Galati, telefon/fax: 0236/406109, 0236432021, inmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Galati sub nr. J17/1938/1995, cod unic de identificare fiscala RO8006670, cont nr. RO68TREZ3065069XXX000671, deschis la Trezoreria Galati, reprezentata prin Director General STANCIC CATALIN CRISTIAN, in calitate de **Antreprenor** , pe de o parte,

și

CALA CENTRUL DE TEHNOLOGII FARA SAPATURA S.A. , cu sediul social in Sat Riciu, Comuna Riciu, Str. Targului, nr. 1 Judetul MURES, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J26/733/1991, cod unic de identificare fiscala 1272178, telefon/fax: +0265 426350, reprezentata legal prin BOCA GRIGORE, în calitate de **Subantreprenor**, pe de altă parte, prin acordul de vointa liber exprimat au convenit la incheierea prezentului act aditional cu respectarea urmatoarelor clauze:

Prin prezentul **Proces Verbal** se certifica ca, la data de 26.05.2021 s-a efectuat **proba de presiune** pe tronsonul reabilitat intre GP4 si Podrec in lungime de 661 ml.

- **Proba de presiune** sa efectuat cu apa la o presiune de 3 bar (1.5 x 1.7 presiune de lucru) pe o durata de 6 ore.
- **Presiunea** dupa 3 ore : 3 bari
- **Presiunea** dupa 6 ore : 3 bari
- **Presiune** a ramas constanta pe toata durata probei de presiune.


CALA CTFS S.A.

Ing. Daniel Suciu



TANCRAD SRL

Ing. Mihai Manuca



HIDRO-PRAHOVA

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.

Ing. Popescu Mihai Dan

DIRIGINTE DE SANTIER

AUT. NR. 0007946

DOMESTIU/SUBDOMESTIU

1.2.2.5.1.3.2

CALA	PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE		Cod document: F PO - 04 - 19	
	REABILITARE CONDUCTE PIPE PIPE - PRIMUS LINE		Pag /Total pag	1/1
			Data	03.12.2020
			Editie/Revizie	1/0 1 2 3 4

Nr. 438/27.05.2021

PROCES VERBAL REABILITARE CONDUCTATA cu PRIMUS LINE – 360 ml

Locatia/Denumire Sinaia – Calea Prahovei

Data 27.05.2021

Proiect : Reabilitare retea canalizare pompata OL DN 400 cu material tubular DE 400 prin metoda re-lining, in lungime totala de 2,089 metri liniari”, Sinaia, jud. Prahova, Romania.

Incheiat intre :

TANCRAD S.R.L. cu sediul in Galati, str. Brailei, nr.169-J, jud. Galati, telefon/fax: 0236/406109, 0236432021, inmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Galati sub nr. J17/1938/1995, cod unic de identificare fiscala RO8006670, cont nr. RO68TREZ3065069XXX000671, deschis la Trezoreria Galati, reprezentata prin Director General STANCIC CATALIN CRISTIAN, in calitate de **Antreprenor** ;

si

CALA CENTRUL DE TEHNOLOGII FARA SAPATURA S.A. , cu sediul social in Sat Riciu, Comuna Riciu, Str. Targului, nr. 1 Judetul MURES, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J26/733/1991, cod unic de identificare fiscala 1272178, telefon/fax: +0265 426350, reprezentata legal prin BOCA GRIGORE, in calitate de **Subantreprenor** ;


Prin prezentul Proces Verbal se certifica ca, la data de 27.05.2021 s-a finalizat reabilitarea cu Primus Line a 360 ml conducta intre GP4 si GP5, fara proba de presiune. Proba de presiune se va efectua dupa instalarea ultimului tronson Podet-Spau.

CALA CTFS S.A.

Ing. Daniel Suciu



TANCRAD SRL



G A L A	PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE		Cod document: F PO - 06 - 19	
	REABILITARE CONDUCTE PIPE PIPE – PRIMUS LINE		Pag /Total pag	1/1
			Data	22.12.2020
			Editie/Revizie	1/ 0 1 2 3 4

PROCES VERBAL PROBA DE PRESIUNE

Locatia/Denumire Sinaia – Calea Prahovei

Data 28.05.2021

Proiect : Reabilitare retea canalizare pompata OL DN 400 cu material tubular DE 400 prin metoda re-lining, in lungime totala de 2,089 metri liniari", Sinaia, jud. Prahova, Romania.

Incheiat intre :

TANCRAD S.R.L. cu sediul in Galati, str. Brailei, nr.169-J, jud. Galati, telefon/fax: 0236/406109, 0236432021, inmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Galati sub nr. J17/1938/1995, cod unic de identificare fiscala RO8006670, cont nr. RO68TREZ3065069XXX000671, deschis la Trezoreria Galati, reprezentata prin Director General STANCIC CATALIN CRISTIAN, in calitate de **Antreprenor** , pe de o parte,

și


CALA CENTRUL DE TEHNOLOGII FARA SAPATURA S.A. , cu sediul social in Sat Riciu, Comuna Riciu, Str. Targului, nr. 1 Judetul MURES, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J26/733/1991, cod unic de identificare fiscala 1272178, telefon/fax: +0265 426350, reprezentata legal prin BOCA GRIGORE, în calitate de **Subantreprenor**, pe de altă parte, prin acordul de vointa liber exprimat au convenit la incheierea prezentului act aditional cu respectarea urmatoarelor clauze:

Prin prezentul Proces Verbal se certifica ca, la data de 28.05.2021 s-a efectuat proba de presiune pe tronsonul reabilitat intre GP4 si GP5 in lungime de 360 ml.

- Proba de presiune sa efectuat cu apa la o presiune de 3 bar (1.5 x 1.7 presiune de lucru) pe o durata de 6 ore.
- Presiunea dupa 3 ore : 3 bari
- Presiunea dupa 6 ore : 3 bari
- Presiune a ramas constanta pe toata durata probei de presiune.

CALA CTFS S.A.

Ing. Daniel Suci



TANCRAD S.R.L.

Ing. Mihai Manușa



HIDRO-PRAHOVA

ROMANIA - M.D.R.L. - I.S.C.

Ing. Popescu Mihai Dan

DIRIGINTE DE SANTIER

AUT. NR. 0004946

DOMENII/SUBDOMENII:

01.2015.01.3.2