

Anexa nr. 22
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Servicii de reparație a centralelor termice						
Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ că torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Servicii de reparație a centralelor termice (lot cu poziții)						
1.1 Servicii de reparație a centralei termice Thermona Duo 50, Q=45kW, amplasată în CM Anenii Noi, str. A. Suvorov, nr. 2B				- Înlocuirea pompei de circulație secundară (model DAB A50/180 XM 505802041) – 1 buc.; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni	- Înlocuirea pompei de circulație secundară (model DAB A50/180 XM 505802041) – 1 buc.; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni	
1.2 Servicii de reparație a centralei termice				- Demontarea/montarea cazanului; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire).	- Demontarea/montarea cazanului;	

Baxi, Q=24kW (instalat la moment); Imergaz, Q=24kW (pentru instalare), amplasată în SCT Cahul, str. B. P. Hașdeu, nr. 13				<i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	- instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	
1.3 Servicii de reparație a centralei termice Demir Docum, Q = 50kW, amplasată în CM Ceadâr-Lunga, str. Lenin, nr. 9B				- Instalarea vasului de expansiune - 50l; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	- Instalarea vasului de expansiune - 50l; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	
1.4 Servicii de reparație a centralei termice Habitat Dual. Q = 24kW, amplasată în SCT Coșnița, str. M. Eminescu, nr. 8A				- Înlocuirea robinetelor și a vanelor de pe turul agentului în rețea și a apei la intrare în cazan <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	- Înlocuirea robinetelor și a vanelor de pe turul agentului în rețea și a apei la intrare în cazan <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	
1.5 Servicii de reparație a centralei termice AIRFEL, Q = 24kW, amplasată în SCT Dondușeni, str. Independenței, nr. 43				- Instalarea pompei de circulație secundară – suplimentare (model DAB A50/180 XM505802041) – 1 buc.; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire).	- Instalarea pompei de circulație secundară – suplimentare (model DAB A50/180 XM505802041) – 1 buc.; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire).	

				<i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	<i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	
<i>1.6 Servicii de reparație a centralei termice SIME Baxi, Q = 35kW, amplasată în SCT Drochia, str. Mitropolit Varlaam, nr. 35</i>				- Instalarea vasului de expansiune - 10l; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	- Instalarea vasului de expansiune - 10l; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	
<i>1.7 Servicii de reparație a centralei termice Q = 2kW (convector pe gaze naturale, amplasată în SEAI Dubasari (Ustia), str. Ștefan cel Mare, nr. 61</i>				- Înlocuirea electrodului de aprindere. <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	- Înlocuirea electrodului de aprindere. <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	
<i>1.8 Servicii de reparație a centralei termice Ariston, Q = 24kW amplasată în SÎUD Edineț, str. Ștefan cel Mare, nr. 18</i>				- Instalarea vasului de expansiune exterior – 50l. <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	- Instalarea vasului de expansiune exterior – 50l. <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	
<i>1.9 Servicii de reparație a centralei termice Immergaz Eolo Mini, Q = 32kW, amplasată în SSC Fălești, str. Ștefan cel Mare, nr. 18</i>				- Înlocuirea schimbătorului de căldura principal. <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	- Înlocuirea schimbătorului de căldura principal. <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	
<i>1.10 Servicii de reparație a centralei termice</i>				- Înlocuirea robinetului de umplere; - înlocuirea plăcii electronice;	- Înlocuirea robinetului de umplere; - înlocuirea plăcii electronice;	

Motan Max Optimus, Q = 24kW, amplasată în BÎT și DCA Florești, str. Victoriei, nr. 55				- instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni	- instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni	
1.11 Servicii de reparație a centralei termice Immergaz VICTRIX PRO, Q = 55kW, amplasată în SCT Hîncești, str. M. Hîncu, nr. 157				- Înlocuirea pompei de circulație secundară (model DAB A50/180 XM 505802041) – 1 buc.; - Înlocuirea electrodului de ionizare; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni	- Înlocuirea pompei de circulație secundară (model DAB A50/180 XM 505802041) – 1 buc.; - Înlocuirea electrodului de ionizare; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni	
1.12 Servicii de reparație a centralei termice Thermona Duo, Q = 56kW, amplasată în SCT Ialoveni, str. Prieteniei, nr. 12				- Înlocuirea segmentului la schimbător de căldură – (ieșire/intrare îmbinare tur in rețea); - înlocuirea robinetului si senzorului de temperatură a suprapresiunii tur ieșire/intrare; - înlocuirea vasului de expansiune -50l; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire).	- Înlocuirea segmentului la schimbător de căldură – (ieșire/intrare îmbinare tur in rețea); - înlocuirea robinetului si senzorului de temperatură a suprapresiunii tur ieșire/intrare; - înlocuirea vasului de expansiune -50l; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire).	

				<i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	<i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	
1.13 Servicii de reparație a centralei termice Vaillant ECO TEC, Q = 24kW, amplasată în SCT Leova, str. Gorki, nr. 5				- Instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	- Instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	
1.14 Servicii de reparație a centralei termice VICTRIX PRO, Q = 35kW (2buc.) VICTRIX PRO, Q = 55kW (2buc.), amplasată în CM nr. 3, str. M. Sadoveanu, nr. 17				- Cazan - VICTRIX PRO, Q=35 - înlocuirea pompei de circulație și a electrodului de ionizare; cazan - VICTRIX PRO, Q=55 - înlocuirea electrodului de ionizare; - înlocuirea deaeratoarelor la vana de amestec - 2buc; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	- Cazan - VICTRIX PRO, Q=35 - înlocuirea pompei de circulație și a electrodului de ionizare; cazan - VICTRIX PRO, Q=55 - înlocuirea electrodului de ionizare; - înlocuirea deaeratoarelor la vana de amestec - 2buc; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	
1.15 Servicii de reparație a centralei termice Superac 580, Q = 580kW, amplasată în oficiul administrativ, CM nr. 1, str. Mihai Viteazul nr. 11/1				- Restabilirea transmierii semnalului în încăperea cu aflare permanentă a personalului (la deconectarea automată a livrării de gaze) <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	- Restabilirea transmierii semnalului în încăperea cu aflare permanentă a personalului (la deconectarea automată a livrării de gaze) <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	

1.16 Servicii de reparație a centralei termice Immergaz Eolo Mini, Q = 24kW, amplasată în SCT Rezina, str. M. Eminescu, nr. 6				- Instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire); - instalarea clapetei de siguranță închidere gaze pe gazoductul interior; Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni	- Instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire); - instalarea clapetei de siguranță închidere gaze pe gazoductul interior; Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni	
1.17 Servicii de reparație a centralei termice Q = 4kW (convector), amplasată în CM Rîșcani, str. Ștefan cel Mare, nr. 1				- Înlocuirea țevii de evacuare a gazelor arse și înlăturarea fisurilor la ieșirea țevii prin peretele exterior Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni	- Înlocuirea țevii de evacuare a gazelor arse și înlăturarea fisurilor la ieșirea țevii prin peretele exterior Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni	
1.18 Servicii de reparație a centralei termice Motan Max Optimus, Q = 24kW, amplasată în SEAI Sănătăuca				- Înlocuirea peretelui frontal al camerei de ardere Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni	- Înlocuirea peretelui frontal al camerei de ardere Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni	
1.19 Servicii de reparație a centralei termice Vitrix PRO-55, Q = 55kW, amplasată în SCT Soroca, str. M. Sadoveanu, str. 21				- Înlocuirea pompei de circulație și a vasului de expansiune -50l; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni	- Înlocuirea pompei de circulație și a vasului de expansiune -50l; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni	

1.20 Servicii de reparație a centralei termice Immergaz Eolo Maior, Q = 24kW, amplasată în SCT Ștefan-Vodă, str. 31 august 1989, nr. 15				- Înlocuirea schimbătorului de căldură și a plăcii de izolare a camerei de ardere Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni	- Înlocuirea schimbătorului de căldură și a plăcii de izolare a camerei de ardere Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni	
1.21 Servicii de reparație a centralei termice Therm Duo, Q = 45kW, amplasată în CM Ștefan-Vodă, str. N.Testișteanu, nr. 4				- Înlocuirea pompei de circulație și a senzorului de presiune agent termic; - instalarea pompei de circulație secundară Wilo 20\7; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni	- Înlocuirea pompei de circulație și a senzorului de presiune agent termic; - instalarea pompei de circulație secundară Wilo 20\7; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni	
1.22 Servicii de reparație a centralei termice Thermona Duo 50, Q = 45 kW, amplasată în CM Taraclia, str. Ștefan cel Mare, nr. 32				- Sudarea segmentului țevii de cupru în locul de conexiunii cu schimbătorul de căldură principal Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni	- Sudarea segmentului țevii de cupru în locul de conexiunii cu schimbătorul de căldură principal Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni	
1.23 Servicii de reparație a centralei termice Demir Docum, Q = 45kW, amplasată în CM Telenești, str. 31 august 1989, nr. 18				- Înlocuirea vasului de expansiune -50l Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni	- Înlocuirea vasului de expansiune -50l	

					<i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	
<i>1.24 Servicii de reparație a centralei termice Demir Docum, Q = 28kW, amplasată în SCT Telenești, str. Renașterii, nr. 62A</i>				- Înlocuirea pompei de circulație secundară (model DAB A50/180 XM 505802041) – 1 buc. <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	- Înlocuirea pompei de circulație secundară (model DAB A50/180 XM 505802041) – 1 buc. <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	
<i>1.25 Servicii de reparație a centralei termice Motan, Q = 24kW, amplasată în SCT Ungheni, str. M. Eminescu, nr. 24</i>				- Înlocuirea ventilatorului turbine; - Înlocuirea vasului de expansiune -50l; - Instalarea unui separator hidraulic. <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	- Înlocuirea ventilatorului turbine; - Înlocuirea vasului de expansiune -50l; - Instalarea unui separator hidraulic. <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Haiducov Serghei În calitate de: administrator _____

Ofertantul: Kazinst Grup SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Lunca Bicului 26/1