

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin contract de mică valoare
[Formatul documentului nu va fi modificat]

1. Denumirea autorității contractante: **Direcția Culturală a Primăriei Mun.Chisinău , MD-2012**
2. IDNO: **1007601010585**
3. Tip procedură achiziție: **COP**
4. Obiectul achiziției: **Achiziția sistemului de monitorizare antiincendiara la instituțiile din subordine a Direcția Culturală a Primăriei Mun.Chisinău**
5. Cod CPV : **32323500-8**
6. Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării :
Achiziția sistemului de monitorizare antiincendiara la instituțiile din subordine a Direcția Culturală a Primăriei Mun.Chisinău
[obiectul achiziției]

conform necesităților **Direcția Cultura a Primăriei Mun.Chisinau**
[denumirea autorității contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2021, este alocată suma necesară din: **Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat/ TREZMD2X**
[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.	32323500-8	Achiziția sistemului de monitorizare antiincendiara la instituțiile din subordine a Direcția Culturală a Primăriei Mun.Chisinău	Bucată	1	Conform Anexei nr.1

Criterii și documentele/cerințele de calificare/selecție includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
1	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit. Experiență minim 10 ani	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii – copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.	Da
2	Specificații tehnice și de preț	original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.	Da
3	Certificat de atribuire a contului bancar.	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da
4	Licența de activitate	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da

5	Certificat de atribuire a TVA.	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da
6	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante și rapoarte de încercări.	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da
7	Declarația privind perioada și condițiile de garanție pentru bunurile livrate	original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da
8	Recomandare privind experiența similară la alte instituții	original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.	Da
9	Declarația privind deținerea utilajului și tehnicii specializate necesare pentru executarea lucrărilor	original - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da
10	Dovada privind asigurarea cu personal de specialitate minim 7 echipe de ingineri calificați pentru instalare.	original - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da
11	Certificat de la Centrul de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da
12	Extras din contul curent bancar despre disponibilitate de bani lichizi sau certificat de linie de credit din ultimele 3 zile	Ofertantul trebuie să demonstreze ca are pe contul curent bani lichizi sau linie de credit activă - min. 800 000 lei. Original – confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic.	Da
13	Dovada de disponibilitate a echipamentului necesar pentru instalare sau contract cu distribuitorul ce confirmă stocuri de echipament cu livrarea în termenul solicitat.	Ofertantul trebuie să demonstreze ca va asigura cu echipamentul necesar și nu vor avea careva rețineri la instalarea sistemelor antiincendiar. Original – confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	Da

7. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: Direcția Cultură a Mun.Chișinău

a)Adresa: municipiul Chișinău, str. Bucuresti , 68

b) Tel: **067604022 / 022245562**

c) E-mail: dima_popa@bk.ru;

d) Numele și funcția persoanei responsabile: Popa Dumitru- Specialist Principal;

8.Întocmirea ofertelor: *Oferta și documentele de calificare* solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.

9. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] indicată în SIA RSAP._____

- pe: [data] indicată în SIA RSAP._____

Ofertele întârziate vor fi respinse.

10.Criteriul de atribuire este: *corespunderea cerințelor tehnici solicitate , termenul de executie a lucrarilor cel mai scurt și cel mai avantajos preț raport calitate.*

11.Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

12. Termen de achitare a serviciilor : pina la 60 zile de la semnarea Facturii Fiscale insotite de „Act de îndeplinire a lucrarilor”

13. Termeni și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați : din contul operatorului economic la solicitarea autorității contractante , în termen de 5 zile din data semnării comenzii , pînă la finele anului 2021 , la adresa conform solicitărilor.

14.Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 800 000.00

Președintele grupului de lucru: _____Valentina Volontir

L.Ș

Ex.Popa Dumitru

Tel. 067604022

Specificația
Tehnică și financiară privind instalarea sistemelor de monitorizare antiincendiară
pentru necesitățile instituțiilor din subordine a Direcției Cultură a Primăriei Municipiului Chișinău

Nr	Denumirea bunurilor	Dimensiuni Volum	Unitatea de masură	Preț lei fără TVA	Preț lei inclusiv TVA
1	Panou de alarma incendiu adresabil cu o bucla .Extensibil pana la 2 bucle ; protocol TTE; 1 SIMPO • Standard: EN54-13 Certificat nr. 202330030 / AA / 00 • Bucle adresabile 1 panou de alarmă de incendiu adresabil cu o bucla extensibil -2 bucle • Dispozitive pe buclă 250 • Tipuri de extindere a buclelor Simpo TTE • Izolator de buclă încorporat: Da • Numărul total de dispozitive pe sistem 500 • Zonele 48 • Afișaj multilingv: Da • Procesor redundant • Jurnal de evenimente 10.000 • Mod Zi/Noapte Da • Sincronizare sirenă / stroboscop Da • Afișaj LCD 4 * 40 caractere • Rețea redundantă (RS485) Da (opțional) • Baterie 1x12V / 18Ah • Monitorizarea rezistenței interne a bateriei Da • Corp metalic • Culoare alb/gri • Dimensiuni 306x412x81mm • Suportă software-ul ProsTE / aplicația Observer	1	bucată		
2	Senzor de fum • Standard: EN54-13, EN54-17 Certificat nr. 202330030 / AA / 00 • Detector optic de fum • Suport pentru protocolul Teletek Electronics • Sensibilitate, accesibilă din panoul de control - Ridicat / Normal / Mediu / Scăzut • Mod Zi/Noapte (programabil din panou) • Design cu profil redus • Indicator LED cu vizibilitate la 360° • IP30	1	bucată		
3	SensoIRIS dial peer cu izolator încorporat • Standard: EN54-13, EN54-17 Certificat nr. 202330030 / AA / 00 • Peer cu apelare manuală • Suport pentru protocolul Teletek Electronics • Tip de articol de lucru - Resetabil (flexibil) • Tip (conform EN54-11) - A • izolator încorporat • Material (plastic) ABS , culoare -rosu • Capac de protectie din plastic, optional • IP40• Standard: EN54-13,	1	bucată		
4	Baza pentru senzorii din seria SensoMag si WSOU/WS IS	1	bucată		
5	Detector de perete / stroboscop; cu izolator încorporat	1	bucată		

	• Standard: EN54-3 Certificat nr. 202330030 / AA / 00 • Montare pe perete • Două niveluri de sunet - Scăzut: 80-88 dB; Înalt: 100-103 dB • Până la 60 (nivel scăzut de sunet) / 30 (nivel ridicat de sunet) detectoare per circuit • 32 de tipuri de sunete selectabile din panou • Suport pentru protocolul Teletek Electronics • Sincronizat cu lanț pentru o alarmă mai bună • Alimentat prin circuit • Culoare - roșu, transparent • Disponibil pentru versiunea cu izolator încorporat (SensoIRIS WSOU IS) • IP43C, tip B				
6	Acumulator 12V, 7Ah profesional, prevazut pentru sisteme de video monitorizare	1	bucată		
7	Canal cablu 20*10	1	ml		
8	Canal cablu 25*16 (2m)alb	1	ml		
9	Fire cable red, 2x0,8 single wire Galaxy 100 series Cupru	1	ml		
10	Cablu PVS 3x1.5	1	ml		
11	Surub 3.5*35 pentru lemn	1	bucată		
12	Diblu montare rapida 6*40 universal	1	bucată		
13	Repetor pentru panouri de alarmă de incendiu adresabile IRIS și SIMPO .; până la 32 de panouri și repetoare în rețea; design subțire, corp din plastic; • Standard: EN54-13 Certificat nr. 13C003891-19 • Tip protocol: TTE • Panouri RS485, rețea redundanta: pana la 32 • Tip de rețea: Topologie în inel sau linie • Fire de conectare: 0,5-2,5 mm 2 • Distanța maximă între două module: 1000 m • Jurnal de evenimente: 10.000 de evenimente • Afișaj: 4 * 40 de caractere • Suport software multilingv: Da Modul de comunicare LAN: conexiune directă la panouri de alarmă terțe conectate la intrări sau conexiune între SIMPO și Observer • Modul de comunicare LAN • Conexiune serială la panou • Modulul asigură o conexiune între panoul SIMPO și software-ul de monitorizare Observer prin protocolul ModBUS. • 6 intrări/ieșiri programabile, tip OC (până la 100 mA fiecare)	1	bucată		
14	Elaborare Proiect, trasare, montare conform standartelor RM si avizate de catre organele competente	1	bucată		
15	Amplificator mixer de difuzare cu o putere de 120 wați. • Zone: 5 • Intrări pentru microfon: 2 • Intrări (AUX(sad) 2 • USB	1	bucată		
	Difuzor de perete de 6 ", 10W • Dimensiunea difuzorului: 6 " • Tensiune de intrare: 70V / 100V • Presiunea sonoră: 98dB • Putere nominală: 6-10 W • Dimensiuni: 200 * 110 * 273mm • Material: ABS • Culoare alba	1	bucată		
	Microfon cu condensator, un singur punct • Frecvența: 60-1600 Hz • Sensibilitate: -45dB / ± 3dB (1KHz) • Rezistența: 250 Ω	1	bucată		
	Dispozitiv de redare a mesajului de evacuare • AUX OUT 1 • AUX CABLE • SD card • Zone: 5 • Intrări pentru microfon: 2 • Intrări (AUX(sad) 2 • USB	1	bucată		
	Difuzor de perete de 6 ", 10W	1	bucată		

	• Dimensiunea difuzorului: 6 " • Tensiune de intrare: 70V / 100V • Presiunea sonoră: 98dB • Putere nominală: 6-10 W • Dimensiuni: 200 * 110 * 273mm • Material: ABS • Culoare alba				
	Microfon cu condensator, un singur punct • Frecvență: 60-1600 Hz • Sensibilitate: -45dB / ± 3dB (1KHz) • Rezistență: 250 Ω	1	bucată		
	Dispozitiv de redare automată a mesajului de evacuare • AUX OUT 1 • AUX CABLE • SD card	1	bucată		

Specificația tehnică deplină, standarde de referință

Lucrările de înlocuire sau montare a sistemului de monitorizare antiincendiară se va efectua conform proiectului la solicitarea autorității contractante pînă la finele anului 2021 la adresele a instituțiilor din subordine a Direcției Cultură a Primăriei Municipiului Chișinău.

Echipamentul trebuie să fie nou, neutilizat și compatibil cu standardele de alimentare cu energie electrică în Republica Moldova.

Lipsa compatibilității pentru echipamentul altor producători urmează să fie argumentată cu indicarea lucrărilor și costurilor care urmează să fie suportate de Solicitant pentru asigurarea administrării centralizate a tuturor sistemelor de monitorizare antiincendiară.

Ofertanții vor anexa la ofertele sale, în original, certificate ale producătorului echipamentelor oferite privind confirmarea faptului că, modelele acestor echipamente sunt în producție la data ofertei și nu sunt declarate EOL.

Pentru fiecare echipament în parte se vor livra accesorii, materialele de montare și asigurare a conectivității necesare funcționării eficiente, indiferent dacă acestea au fost sau nu solicitate expres.

Ofertele se vor analiza sumar pentru toată oferta integrală, și nu pentru fiecare bun separat și va fi desemnat învingător participantul ce corespunde criteriilor de calificare cu cea mai bună ofertă.