



CERTIFICAT DE CALITATE

Cod: CDC - 7.2.2 - 1
Versiunea :1.0
DATA:4.09.2018

Nr. *8688898* 29.03.2019

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2011 de către SGS Systems & Services

CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă – CP 400-R (CEM II/B- LL 32.5R)



OCPr-049



Cod NM MD 2523

LOT №	SILOZ №	VRAC	SACI
18	4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din agrement /standard	Rezultate obținute
Marca / Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	400 / 32.5R
Grupa eficientă / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	1/ ≥ 27.0 MPa	1/31,6
Rezistența mecanică la compresiune la 3 zile*	GOST 310.4 - 81	min 21.5 MPa	34.8
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	min 39.2 MPa	46.1
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile*	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	21.4
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	$\geq 32,5 - \leq 52,5$ MPa	41.4
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	25.4
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	136
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.4
Conținut de sulfat (sub formă de SO ₃) **	SM EN 196 - 2: 2014	≤ 3.5 %	1.59
Conținut de cloruri Cl - **	Metodă internă	$\leq 0,1$ %	0.036
Adaos: (Calcar) **	SM GOST R 51795: 2006	21.0-35.0 %	34.1
Priza falsă **	Metoda Interna	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Agrement Tehnic nr. **02/04-064:2016** valabil pînă la 30.12.2019 și Certificat de Conformitate **OCpr-04911 A007122-17** valabil pînă la 07.03.2020


Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile. Termenul de valabilitate este de 90 de zile de la data însăcuiirii pentru ciment paletizat (vezi pe sac), în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Certificat de acreditare Nr. **LÎ -085** valabil pînă la 8 mai 2020

Numărul vagonului / autocamionului : *020 214 25,000*

Manager Calitate

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel. (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549
Numar de identificare de stat 1003606006217
Capital social 445005270 lei



Evgheni Ignatenco

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail : callcenter@md.lafarge.com



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 66
Certificat de conformitate Nr.001157
Valabil pina la 4 ianuarie 2020
Conform 6665-91



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

GOST 6665-91 tel/fax.41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.12 161

Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36buc

6665-91

Tipul, culoarea, dimensiunea:

Rezistența la compresiune {MPa}:

Absorbția de apă {%}:

Rezistența la incovoiere {MPa}:

Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}:

Pierderea rezistenței {%}:

Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI {A}

Termen de garanție:

Masa Netto: 1 584 Kg.

Masa Brutto: 1 614 Kg.

Cantitatea pe palet: 36 buc

Data fabricării (in serie) 4 ianuarie 2019

Data încărcării: 18 februarie 2019

Cantitatea încărcării: 72 buc

Numărul facturii: IM1026135

Beneficiar: PROMACONS-SV SRL

Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36

Min 28.9 / 36.7

Max 5.0 / 2.0

Min 4.1 / 4.7

F 150 / F 150

Max 5 / 1.6

Max 300 / 32.2

2 ani

Intreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de 6665-91

Nota: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de secție

Neculai_S



Data eliberării **18.02.2019**

FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 66
Certificat de conformitate Nr.001157
Valabil pina la 4 ianuarie 2020
Conform 6665-91



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md
GOST 6665-91 tel/fax.41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.12 162

Bordur presat mic ROȘU 1x0,25x0,08m.

6665-91

Tipul, culoarea, dimensiunea:	Bordur presat mic ROȘU 1x0,25x0,08m.
Rezistența la compresiune {MPa}:	<u>Min 28.9 / 36.7</u>
Absorbția de apă {%}:	<u>Max 5.0 / 2.0</u>
Rezistența la incovoiere {MPa}:	<u>Min 4.1 / 4.7</u>
Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}:	<u>F 150 / F 150</u>
Pierderea rezistenței {%}:	<u>Max 5 / 1.6</u>
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {A}	<u>Max 300 / 32.2</u>
Termen de garanție:	<u>2 ani</u>
Masa Netto:	<u>1 584 Kg.</u>
Masa Brutto:	<u>1 614 Kg.</u>
Cantitatea pe palet:	<u>36 buc</u>
Data fabricării(in serie)	<u>9 ianuarie 2019</u>
Data încărcării:	<u>18 februarie 2019</u>
Cantitatea încărcării:	<u>36 buc</u>
Numarul facturii:	<u>IM1026135</u>
Beneficiar:	<u>PROMACONS-SV SRL</u>

Intreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de 6665-91

Nota: apariția petelor, inclusive și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de sectie

Neculai S



Data eliberării 18.02.2019

FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2
Certificat de conformitate Nr. 001336
Valabil pînă la 31 decembrie 2020
Conform Reglementarea Tehnica, Hotărîr



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md
SM 270:200 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.12 163

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4 cm NEGRU 11.52m

ntarea Tehnica, Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25

Tipul, culoarea, dimensiunea:	Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4 cm NEC
Rezistența la compresiune {MPa}:	<u>Min.38,5</u>
Clasa MPa	<u>B 30</u>
Rezistența la incovoiere {MPa}:	<u>Min.4,1</u>
Clasa MPa	<u>Bbtb 3,2</u>
Absorbția de apă {%}:	<u>Max. 5.0</u>
Rezistența la uzură {g/cm ² }:	<u>Max. 0.7</u>
Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}:	<u>F 200</u>
Pierdere rezistenței {%}:	<u>Max. 5.0</u>
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {A	<u>Max. 35,6</u>
Termen de garanție:	<u>2 ani</u>
Masa Netto:	<u>1 152 Kg.</u>
Masa Brutto:	<u>1 182 Kg.</u>
Cantitatea pe palet:	<u>11,52 m²</u>
Data fabricării(in serie)	<u>8 decembrie 2018</u>
Data încărcării:	<u>18 februarie 2019</u>
Cantitatea încărcării:	<u>115,2 m²</u>
Numarul facturii:	<u>IM1026135</u>
Beneficiar:	<u>PROMACONS-SV SRL</u>

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de Reglementarea Tehnica, Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016

Nota: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de secție

Neculai S



Data eliberării 18.02.2019

FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr.OCpr-SM 270:2
Certificat de conformitate Nr.001336
Valabil pina la 31 decembrie 2020
Conform Reglementarea Tehnica, Hotărîri



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

SM 270:200 tel/fax.41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.12 405

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x 6cm ROSU 9.6

ntarea Tehnica, Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25

Tipul, culoarea, dimensiunea:	Pavaj presat CARAMIDA 20x10x 6cm ROSU
Rezistența la compresiune {MPa}:	<u>Min.38,5</u>
Clasa MPa	<u>B 30</u>
Rezistența la incovoiere {MPa}:	<u>Min.4,1</u>
Clasa MPa	<u>Bbtb 3,2</u>
Absorbția de apă {%}:	<u>Max. 5.0</u>
Rezistența la uzură {g/cm2}:	<u>Max. 0.7</u>
Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}:	<u>F 200</u>
Pierdere rezistenței {%}:	<u>Max. 5.0</u>
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {A	<u>Max. 35,6</u>
Termen de garanție:	<u>2 ani</u>
Masa Netto:	<u>1 296 Kg.</u>
Masa Brutto:	<u>1 326 Kg.</u>
Cantitatea pe palet:	<u>9,6 m2</u>
Data fabricării(in serie)	<u>8 decembrie 2018</u>
Data incarcării:	<u>28 februarie 2019</u>
Cantitatea incarcării:	<u>38,4 m2</u>
Numarul facturii:	<u>IM1026348</u>
Beneficiar:	<u>PROMACONS-SV SRL</u>

Intreprinderea producatoare garanteaza corespunderea articolelor fabricate cu cerintele prezentului standartin cazul respectarii de catre consumator a conditiilor de utilizare de Reglementarea Tehnica, Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016

Nota: aparitia petelor, inclusive si petele albe, care apar in urma conditiilor climaterice, nu sunt defecte de productie si nu se primesc reclamatii

Sef de sectie

Neculai_S



Data eliberării **28.02.2019**

FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2
Certificat de conformitate Nr.001336
Valabil pînă la 31 decembrie 2020
Conform Reglementarea Tehnica, Hotărîr



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

SM 270:200 tel/fax.41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.12 406

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x6cm NEGRU 9.6

ntarea Tehnica, Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25

Tipul, culoarea, dimensiunea:	Pavaj presat CARAMIDA 20x10x6cm NEC
Rezistența la compresiune {MPa}:	<u>Min.38,5</u>
Clasa MPa	<u>B 30</u>
Rezistența la incovoiere {MPa}:	<u>Min.4,1</u>
Clasa MPa	<u>Bbtb 3,2</u>
Absorbția de apă {%}:	<u>Max. 5.0</u>
Rezistența la uzură {g/cm2}:	<u>Max. 0.7</u>
Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}:	<u>F 200</u>
Pierdere rezistenței {%}:	<u>Max. 5.0</u>
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {A	<u>Max. 35,6</u>
Termen de garanție:	<u>2 ani</u>
Masa Netto:	<u>1 296 Kg.</u>
Masa Brutto:	<u>1 326 Kg.</u>
Cantitatea pe palet:	<u>9,6 m2</u>
Data fabricării(in serie)	<u>1 noiembrie 2018</u>
Data încărcării:	<u>28 februarie 2019</u>
Cantitatea încărcării:	<u>38,4 m2</u>
Numarul facturii:	<u>IM1026348</u>
Beneficiar:	<u>PROMACONS-SV SRL</u>

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de Reglementarea Tehnica, Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016

Nota: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de secție

Neculai_S



Data eliberării **28.02.2019**



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № **UA1.032.0032939-16**
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з **08 августа 2016 г.** по **18 августа 2020 г.**
Срок действия с

Продукція **кабели силовые с пластмассовой изоляцией марок: АВВГ, ВВГ,
Продукция АВББШв, ВББШв, АПвББШв, ПвББШв, АВВГнг, ВВГнг, АВББШвнг,
ВББШвнг, АПвББШвнг, ПвББШвнг, АВВГз, ВВГз, АВВГзнг, ВВГзнг.**

8544
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
27.32.13
код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **ГОСТ 16442-80, пп. 1.2-1.5, 2.2.1-2.2.3, 2.2.5, 2.2.8, 2.2.10, 2.3.1-2.3.3, 2.3.5,
Соответствует требованиям 2.7, 6.1, 6.2, 6.4; ТУ У 31.3-13638750-007-2002 'Кабели не распространяющие
горение', пп. 2.4.3, 2.4.4, 2.6; ДСТУ 4809:2007, пп. 4.1 (класс стойкий), 4.2
(категория А, класс стойкий); ДСТУ 4237-1-2:2014 (IEC 60332-1-2:2004,
MOD); ДСТУ EN 60332-3-22:2013 (EN 60332-3-22:2009, IDT).**

Виробник продукції **ООО 'КРОК Г.Т.', 69076, г. Запорожье, ул. Новостроек, 7.
Изготовитель продукции Код ЕГРПОУ 13638750.**

Сертифікат видано **ООО 'КРОК Г.Т.', 69076, г. Запорожье, ул. Новостроек, 7.
Сертификат выдан Код ЕГРПОУ 13638750.**

Додаткова інформація **Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, изготавливаемые серийно
Дополнительная информация с 05.08.2016 по 18.08.2020. Контроль за сертифицированной продукцией
осуществляется путем технического надзора периодичностью - 1 раз в год.**

Сертифікат видано органом з сертифікації **продукції ГП 'ЗАПОРОЖЬЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ',
Сертификат выдан органом по сертификации г. Запорожье, ул. Антенная, 10, № UA.P/PN.032 от 27.08.2014 г. т. 224-69-85**

На підставі **Протоколы испытаний № 46с/16 от 30.03.2016, № 73с/16 от 04.08.2016, выданные
На основании ИЛ ЧАО 'УкрНИИКП', (атт. аккр. № 2Т007 от 17.07.2014 действителен по 16.07.2019);
сертификат на систему управления качеством № UA2.006.09219-15 от 19.08.2015
действителен по 18.08.2020, выданный органом по сертификации систем
управления качеством ГП 'ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ УКРНИИМЕТ-СЕРТ'.**

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

М.П.



[Handwritten signature]
підпис

В.В. Жуков
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО
за тел. (044) 528-54-35

1986699M



ÎS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE“ (CTSIC)

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13L 45106 - 18**

Data emiterii **30 martie 2018** Valabil până la **30 martie 2019**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

A PRODUSELOR CU GRAD SPORT DE PERICOL din cadrul
IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"

certificat de acreditare OCpr - 015

MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48, tel. 208152, tel/fax: 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Aparate electrice pentru comutarea
circuitelor electrice, marca comercială "КЭА3"

Codul NC MD
8536

lotul total restant - 4428 unit.;
tipurile, seriile - conform anexei (7 poziții);
păstrarea - depozitul firmei (or. Chișinău, str. Petricani 21).

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
DN - conform anexei.

PRODUCĂTOR AO "Курский электроаппаратный завод", Rusia

Codul țării
RU

CLIENT "CEGOLTAR" SRL

Codul IDNO
1003600017268

MD, mun. Chișinău, str. Nuferilor, 25
tel.: 022 27-37-82

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 7362/02/18 din 29.03.2018,

LI "CERTIFICARE" SRL, certif. de acreditare Nr. LI-076

Raportului de identificare a produselor Nr. 10/0190 din 27.03.2018.

Raportului de evaluare Nr. 10/050-ev din 30.03.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Schema de tip 1b.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 004050

L.Ș. Conducătorul organismului
de certificare

V. Șargarovschi

Expert

S. Melnic



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sport de Pericol



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007122-17

Data emiterii: 07 martie 2017

Valabil pînă la: 07 martie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Ciment Portland cu calcar cu întărire rapidă, CEM II/B-LL 32,5R,
fabricat în conformitate cu cerințele SM SR EN 197-1:2014.

Codul NM MD
2523

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM SR EN 197-1:2014 pct. 7.1.1, 7.1.2 tab. 2, 7.2.1, 7.3 tab. 3, 6 tab. 1; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

SA "Lafarge Ciment (Moldova)", or. Rezina, Viitorului, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003606006217



CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0056 din 06.03.2017 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. Ocpr - 049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 2 din 21.02.2017 eliberat de către LI SA "Lafarge Ciment (Moldova)", or. Rezina, str. Viitorului, 1 certificat de acreditare Nr. LI-085 valabil pînă la 08.05.2020; Raport de încercări Nr. 4795-A din 12.10.2016 eliberat de către LI ÎS "CMAC", mun. Chișinău, str. Coca, 28 certificat de acreditare Nr. LI 086 valabil pînă la 03.09.2020; Acord tehnic Nr. 02/04-064:2016 valabil pînă la 30.12.2019 eliberat de către ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, MD2015; Certificat ISO 9001:2008 Nr. HU09/3868 din 17.03.2015 valabil pînă la 16.03.2018 eliberat de SGS United Kingdom Ltd, UK.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul I+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 12 (douăsprezece) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Acest produs nu este inclus în domeniul de acreditare al OC. Contract de prestări servicii Nr. 184 din 05.12.2013. Certificare benevolă.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria B № 001377



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





CERTIFICAT DE CALITATE

Cod: CDC - 7.2.2 - 1
Versiunea :1.0
DATA:4.09.2018

Nr. *8688639*

DATA 27.03.2019

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2011 de către SGS Systems & Services

CIMENT PORTLAND cu calcar conform SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM I/A - LL 32.5R

CIMENT PORTLAND cu calcar conform SM GOST 31108:2008 : CEM I/A-II 32,5E



OCpr-029

PATRIOT®



Cod NM MD 2523

MARCĂ GARANTATĂ 500

LOT №	SILOZ №	SACI	
19	3	<input checked="" type="checkbox"/>	

Caracteristici produs	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultate obținute
Clasa de rezistență	SM GOST 31108:2008 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	32,5E 32.5R
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	26.2
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 1: 2016	≥ 32,5 - ≤ 52,5 MPa	51.1
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 10178 - 85 GOST 310.4 - 81	≥ 39,2 MPa	56,9
Consistența normală a pastei de ciment **	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3 :2017	fără limită %	24.25
Timp inițial de priză**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3 :2017	≥ 75 min	143
Stabilitate**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3 :2017	≤ 10 mm	0,4
Conținut de sulfați (sub formă de SO ₃) **	GOST 5382-91 SM EN 196-2:2014	≤ 3.5 %	2.1
Conținut de cloruri Cl - **	GOST 5382-91 SM EN 196-2:2014	≤ 0,1 %	0.026
Continut de Calcar **	SM GOST R 51795: 2006	6 - 20 %	19.29
Priza falsă **	Metoda interna	fara limita	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Certificate de Conformitate **SM nr. 050491** Valabil pînă la 22 februarie 2020/ **Nr_001151** valabil pînă la 22 decembrie 2020

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 90 zile pentru ciment în saci și 60 de zile pentru vrac de la data livrării/însăcuirii (vezi pe sac) în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.


Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006.

Certificat de acreditare Nr. LÎ-085 valabil pînă la 8 mai 2020

Numărul vagonului / autocamionului : *WVH 155* *25,6*

Manager Calitate

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel. (+373) (254) 55 500. Fax: (+373) (254) 55 549
Numar de identificare de stat 1003606006217
Capital social 445005270 lei



Evgheni Ignatenco

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail : callcenter@md.lafarge.com





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008168-17

Data emiterii: 19 decembrie 2017

Valabil pînă la: 19 decembrie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din foi de oţel îndoite cu gofraj trapezoidal, pentru construcţii,
fabricate conform SM GOST 24045-2012.

Codul NM MD
7216

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcţii";
SM GOST 24045-2012 pct. 3.3, 4.2, 4.3.1 tab. 1, 4.3.2, 4.3.4, 4.3.5, 4.5, 4.6, 7;
RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

"KROVTEH-Co"SRL, s. Zaim, r-l Căuşeni, Repăublica Moldova;
Producerea- str. M. Kogălniceanu, 16, or. Căuşeni, Republica Moldova.

Codul ţării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1008608002849

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1063 din 19.12.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 260/4 din 18.12.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de identificare şi control tehnic Nr. 1063 din 13.12.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023.

INFORMAŢIE SUPLIMENTARĂ:


Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (şase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător şi asigurării cu informaţie în limba de stat la fiecare unitate de produs şi certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 888 din 19.12.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca naţională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul

Seria A № 006640



Conducătorul OC



Puha I.

În atenţia antreprenorilor şi organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informaţii pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepseşte conform legislaţiei

