

**ЗАО МОЛДАВКАБЕЛЬ**

www.moldavcable.com

3200, Молдова, г.Бендеры, Индустриальная, 10

Система менеджмента качества соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001: 2015)
Сертификат соответствия: № PCU CML-ЖКО.ОК.14. 00309**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**

Кабель силовой

АВВГнг(А) 3 х 6 (ож)(N,PE) - 1

партия № _____

длина _____

м _____

Наименование проверки или испытания		технические требования	фактические значения
Проверка внешнего вида		На поверхности изоляции и оболочки не должно быть трещин, вмятин, риска выходящих толщину за минимальные значения	отсутствуют
Скрутка изолированных жил		В сердечник	соотв
Проверка основных размеров	толщина изоляции	не менее 0,8 мм	1,01
	толщина оболочки	не менее 1,18 мм	1,50
	диаметр т.п.ж	2,71	2,71
Определение эл. сопротивление т.п.ж.		не более 5,11 Ом/км	5,03
Определение эл. сопротивления изоляции		не менее 9 МОм · км	42,6
Испытание напряжением	по категории ЭИ-2	18 кВ	соотв
	по категории ЭИ-1	в течение 10 мин 3,5 кВ	выд
Определение стойкости кабеля к навиванию		После выдержки кабеля при T= -15°C в течении 45 мин д.б. навит на стержень Ø=15 (D+d) и испытан U=3,5 кВ	выд

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Указанная в настоящем сертификате продукция соответствует требованиям
ТУ 29.00213049.016-2020.**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** Кабель силовой не распространяющий горение предназначен для стационарной прокладки, передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.

Начальник ОТК _____

Т.П.Калужина

Дата_ 02 _2023г.

