

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1715164603530 (21224539 din 08,05.2024) din 14.05.2024

Obiectul achiziției: *Achiziționarea serviciilor de deservire a aparatelor de aer conditionat*

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	KAISER split			Conform cerintelor caietului de sarcini	1. Examinarea externă a blocului aparatelor de aer conditionat pentru depistarea defecțiunilor mecanice a acestora; 2. Verificarea funcționalității aparatelor de aer conditionat în toate regimurile; 3. Verificarea funcționalității jaluzelelor; 4. Curățirea schimbătorului de căldură interioară;	
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	Mitsubishi SKM22YA split			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	Midea SRC/SRC09ZP			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	Midea SRC/SRC50ZP			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	Haier HSU-09HMO 3 split			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	Midea SRC/SRC50ZPMOU24HP de tip canal			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	Haier HSU-09 split			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	Midea HSU-22mou48HR de tip canal			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	Mitsubishi SRC288HEN split			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	HSU-12			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	Electra WMNA-18 RC split			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	Mitsubishi FDTN258HEN split			Conform cerintelor caietului de sarcini		

Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	GREE AH 24AAB			Conform cerintelor caietului de sarcini	5. Curățirea schimbătorului de căldură exterioară; 6. Verificarea funcționării sistemului de drenaj prin curățarea canalelor de drenaj cu o perie de sârmă și cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune; 7. Verificarea integrității izolației și stării contactelor conexiunilor electrice; 8. Diagnosticul blocurilor electronice; 9. Verificarea fixării mecanice a pieselor în mișcare și lubrifierea acestora dacă e necesar; 10. Verificarea și programarea telecomenzilor; 11. Predarea	
---	---------------	--	--	---	---	--

					lucrărilor efectuate persoanei responsabile din partea Beneficiarului; 12. Consultarea reprezentanților Beneficiarului la exploatarea corectă a aparatelor de aer conditionat (în caz de necesitate); 13. Serviciile se prestează pentru fiecare climatizator la solicitarea Beneficiarului în termen de 5 zile.	
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	Sharp AY –A244 split			Conform cerintelor caietului de sarcini	1. Examinarea externă a blocului aparatelor de aer conditionat pentru depistarea defecțiunilor mecanice a acestora; 2. Verificarea	
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	LG C12LH split			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	LG split			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	FUGITSU ASH12			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	Haier HSU-18HMO3 split			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	FUGITSU ASH12			Conform cerintelor caietului de sarcini		

Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	Mitsubishi MSC-CH35VB split			Conform cerintelor caietului de sarcini
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	Tadran TNL11H			Conform cerintelor caietului de sarcini
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	FUGITSU SRC40HC			Conform cerintelor caietului de sarcini
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	Mitsubishi PUN3YKA de tip canal			Conform cerintelor caietului de sarcini
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	Mitsubishi SRK50ZG-S split			Conform cerintelor caietului de sarcini
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	Haier HSU-9 RE031R split			Conform cerintelor caietului de sarcini
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	GREENGWH12AAB			Conform cerintelor caietului de sarcini
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	Mitsubishi SRK 25 ZG-S split			Conform cerintelor caietului de sarcini
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	Timberk ACTIM 12HSB split			Conform cerintelor caietului de sarcini
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	Midea MSGA12HRN1 split tip canal			Conform cerintelor caietului de sarcini
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	FUGITSU ASY09 split			Conform cerintelor caietului de sarcini
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	Mitsubishi LTDFDU-25 de tip canal			Conform cerintelor caietului de sarcini
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	Tochiba RAS-10SKH-E split			Conform cerintelor caietului de sarcini

- funcționalității aparatelor de aer condiționat în toate regimurile;
- Verificarea funcționalității jaluzelelor;
 - Curățirea schimbătorului de căldură interioară;
 - Curățirea schimbătorului de căldură exterioară;
 - Verificarea funcționării sistemului de drenaj prin curățarea canalelor de drenaj cu o perie de sârmă și cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune;
 - Verificarea integrității izolației și stării contactelor conexiunilor electrice;
 - Diagnosticul blocurilor electronice;

					9. Verificarea fixării mecanice a pieselor în mișcare și lubrifierea acestora dacă e necesar; 10. Verificarea și programarea telecomenzilor; 11. Predarea lucrărilor efectuate persoanei responsabile din partea Beneficiarului; 12. Consultarea reprezentanților Beneficiarului la exploatarea corectă a aparatelor de aer conditionat (în caz de necesitate); 13. Serviciile se prestează pentru fiecare climatizator la solicitarea Beneficiarului în termen de 5 zile.	
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	Mitsubishi PUN10YD de tip canal			Conform cerintelor caietului	1. Examinarea	

				de sarcini	externă a blocului aparatelor de aer conditionat pentru depistarea defecțiunilor mecanice a acestora; 2. Verificarea funcționalității aparatelor de aer conditionat în toate regimurile; 3. Verificarea funcționalității jaluzelelor; 4. Curățirea schimbătorului de căldură interioară; 5. Curățirea schimbătorului de căldură exterioară; 6. Verificarea funcționării sistemului de drenaj prin curățarea canalelor de drenaj cu o perie de sârmă și cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub	
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	DAIKIN RZO250C7718			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	Chiller York YCSE-B100SB50			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	Gradiera VXT150R			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	Haier AP60 KSIERAIS			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	MDVMDSFN-09HRN1			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	GREENGWH12AAB			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	HSU-12			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	LG 12 GTU			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	GREENGWH12AAB			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	AC MITSUBISHI HARUKAZE 9000 BTU INVERTER R32			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Casa Guvernului (Piața Marii Adunări Naționale, 1)	AC MITSUBISHI NYOKOB 12000BTU INVERTER R32			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Total	121					
Directia nr.2, bir. 706,708,709,510,518	Haier HSU-09 REt			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Directia nr.2, bir.613	Vitec-09			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Directia nr.2, bir.601	Westvod-09			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Directia nr.2, bir.616	Yamat HW-24			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Directia nr.2, bir.503,600,605,607,609	Gree GWH09 AAB			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Directia nr.2, bir.512,614	Gree GWH 18AAB			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Directia nr.2, bir.500,501,612,615	Gree GWH 12AAB			Conform cerintelor caietului		

				de sarcini	presiune; 7. Verificarea integrității izolației și stării contactelor conexiunilor electrice; 8. Diagnosticul blocurilor electronice; 9. Verificarea fixării mecanice a pieselor în mișcare și lubrifierea acestora dacă e necesar; 10. Verificarea și programarea telecomenzilor; 11. Predarea lucrărilor efectuate persoanei responsabile din partea Beneficiarului; 12. Consultarea reprezentanților Beneficiarului la exploatarea corectă a aparatelor de aer conditionat (în caz de necesitate);	
--	--	--	--	------------	--	--

Directia nr.2, bir.500,502,504,513,514,515,516,517,602,603,604,606	Gree Bora GWH 18 AAB			Conform cerintelor caietului de sarcini
Directia nr.2, bir.610	Gree Bora GWH 18 AAB			Conform cerintelor caietului de sarcini
Total	34			
Directia nr.3 Resedinta de stat Condrita	AY-AE-A 244E			Conform cerintelor caietului de sarcini
Directia nr.3 Directia nr.3 Resedinta de stat Condrita	SHARP			Conform cerintelor caietului de sarcini
Directia nr.3 Directia nr.3 Resedinta de stat Condrita	CAMEX KFR-12			Conform cerintelor caietului de sarcini
Directia nr.3 Directia nr.3 Resedinta de stat Condrita	LASER			Conform cerintelor caietului de sarcini
Total	6			
Directia nr.4 Edificiul Nicolae Iorga 23	Fun-Coil AWC 2330			Conform cerintelor caietului de sarcini
Directia nr.4 Edificiul Nicolae Iorga 23	Fun-Coil AWC 4020			Conform cerintelor caietului de sarcini
Directia nr.4 Edificiul Nicolae Iorga 23	Fun-Coil AWC 4030			Conform cerintelor caietului de sarcini
Directia nr.4 Edificiul Nicolae Iorga 23	Fun-Coil AWC 5020			Conform cerintelor caietului de sarcini
Directia nr.4 Edificiul Nicolae Iorga 23	Fun-Coil AWC 5030			Conform cerintelor caietului de sarcini
Directia nr.4 Edificiul Nicolae Iorga 23	Fun-Coil AWC 2020			Conform cerintelor caietului de sarcini
Directia nr.4 Edificiul Nicolae Iorga 23	Fun-Coil AWC 3030			Conform cerintelor caietului de sarcini

13. Serviciile se
prestează pentru
fiecare
climatizator la
solicitarea
Beneficiarului în
termen de 5 zile.

1. Examinarea
externă a
blocului
aparaturilor de aer
conditionat
pentru
depistarea
defecțiunilor
mecanice a
acestora;
2. Verificarea
funcționalității
aparaturilor de aer
conditionat în
toate regimurile;
3. Verificarea
funcționalității
jaluzelelor;
4. Curățirea
schimbătorului
de căldură
interioară;
5. Curățirea
schimbătorului
de căldură
exterioară;
6. Verificarea

Directia nr.4 Edificiul Nicolae Iorga 23	Fun-Coil AWC 3031			Conform cerintelor caietului de sarcini	funcționării sistemului de drenaj prin curățarea canalelor de drenaj cu o perie de sârmă și cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune; 7. Verificarea integrității izolației și stării contactelor conexiunilor electrice; 8. Diagnosticul blocurilor electronice; 9. Verificarea fixării mecanice a pieselor în mișcare și lubrifierea acestora dacă e necesar; 10. Verificarea și programarea telecomenzilor; 11. Predarea lucrărilor efectuate persoanei responsabile din partea	
Directia nr.4 Edificiul Nicolae Iorga 23	Yamato 24000BTU			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Directia nr.4 Edificiul Nicolae Iorga 23	Gree 24000BTU			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Directia nr.4 Edificiul Nicolae Iorga 23	Gree 18000BTU			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Directia nr.4 Edificiul Nicolae Iorga 23	Gree 12000BTU			Conform cerintelor caietului de sarcini		

					Beneficiarului; 12. Consultarea reprezentanților Beneficiarului la exploatarea corectă a aparatelor de aer conditionat (în caz de necesitate); 13. Serviciile se prestează pentru fiecare climatizator la solicitarea Beneficiarului în termen de 5 zile.	
Directia nr.4 Edificiul Nicolae Iorga 23	Gree 90000BTU			Conform cerintelor caietului de sarcini	1. Examinarea externă a blocului aparatelor de aer conditionat pentru depistarea defecțiunilor mecanice a acestora; 2. Verificarea funcționalității aparatelor de aer conditionat în toate regimurile; 3. Verificarea funcționalității	
Total	75					
Directia nr.4 Edificiul Nicolae Iorga 21	Midea			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Directia nr.4 Edificiul Nicolae Iorga 21	Carrier			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Total	2					
Directia nr.14 Vadul lui Vodă IT Relax	Toshiba			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Directia nr.14 Vadul lui Vodă IT Relax	Akira			Conform cerintelor caietului de sarcini		
Directia nr.14 Vadul lui Vodă IT Relax	Fujitsu			Conform cerintelor caietului de sarcini		
TOTAL	41					
TOTAL	279					

					jaluzelelor; 4. Curățirea schimbătorului de căldură interioară; 5. Curățirea schimbătorului de căldură exterioară; 6. Verificarea funcționării sistemului de drenaj prin curățarea canalelor de drenaj cu o perie de sârmă și cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune; 7. Verificarea integrității izolației și stării contactelor conexiunilor electrice; 8. Diagnosticul blocurilor electronice; 9. Verificarea fixării mecanice a pieselor în mișcare și lubrifierea acestora dacă e	
--	--	--	--	--	---	--

					necesar; 10. Verificarea și programarea telecomenzilor; 11. Predarea lucrărilor efectuate persoanei responsabile din partea Beneficiarului; 12. Consultarea reprezentanților Beneficiarului la exploatarea corectă a aparatelor de aer conditionat (în caz de necesitate); 13. Serviciile se prestează pentru fiecare climatizator la solicitarea Beneficiarului în termen de 5 zile.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 66