

din 05.05.2026

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21612863 din 28 aprilie 2026
Obiectul achiziției: <i>Achiziționarea mijloacelor de protecție</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Indicatoare de tensiune						
1.1 Indicator de tensiune	Indicator de tensiune УВНУ-10Д Универс (А471624)	Rusia	ООО "АТ" Москва (ИНН 7734412530)	Tip: indicator de contact; Tensiune nominală: 10 kV Tensiune minimă de indicare: 1,5 kV Tip indicare prezență tensiune: semnal optic-sonor Timpul de răspuns: < 1 s Nivelul semnalului acustic: mai mare de 70dB. Lungimea totală a indicatorului în poziția de lucru - nu mai mult de 1100mm	Tip: indicator de contact; Tensiune nominală: 10 kV Tensiune minimă de indicare: 1,5 kV Tip indicare prezență tensiune: semnal luminoasă cu impulsuri, cu semnal sonor intermitent Timpul de răspuns: < 1 s Nivelul semnalului acustic: mai mare de 70dB. Lungimea totală a indicatorului în poziția de lucru - nu mai mult de 1100mm	ГОСТ 20493- 2001, ТУ 26.51.43- 005- 28361067- 2022

1.2 Indicator de tensiune	Indicator de tensiune УВНУ-110Д (Д298720)	Rusia	ООО "АТ" Москва (ИНН 7734412530)	Tip: indicator capacitiv/contact; Tensiune nominala: 110 kV Tensiune minimă de indicare ≤ 30 kV (uzual 20–30 kV) Tip indicare prezență tensiune: semnal optic-sonor Timpul de răspuns: < 1 s Nivelul semnalului acustic > 70 dB. Parametrii indicatorului: - lungimea părții izolatoare pentru 110 kV ≥ 1520 mm; - lungimea mâner ≥ 600 mm; - lungime max. a indicatorului în poziție de lucru ≥ 2370 mm; lungime totală a indicatorului în poziția de transport ≤ 1210 mm	Tip: indicator capacitiv/contact; Tensiune nominala: 110 kV Tensiune minimă de indicare ≤ 30 kV (uzual 20–30 kV) Tip indicare prezență tensiune: semnal luminoasă cu impulsuri, cu semnal sonor intermitent Timpul de răspuns: < 1 s Nivelul semnalului acustic > 70 dB. Parametrii indicatorului: - lungimea părții izolatoare pentru 110 kV ≥ 1520 mm; - lungimea mâner ≥ 600 mm; - lungime max. a indicatorului în poziție de lucru ≥ 2370 mm; lungime totală a indicatorului în poziția de transport ≤ 1210 mm	ГОСТ 20493-2001
1.3 Indicator de tensiune	Indicator de tensiune УВНУ.ТФ-10Д (6-10кВ) двухполюсный (А471623)	Rusia	ООО "АТ" Москва (ИНН 7734412530)	Tip: Indicatorul de tensiune bipolar pentru verificarea coincidenței fazelor Tensiune nominala: 10 kV Tensiune minimă de indicare: 1,5 kV Tip indicare prezență tensiune: semnal optic-sonor Nivelul semnalului acustic ≥ 70 dB. Buton de auto-testare a funcționalității. Lungimea totală a indicatorului în poziția de lucru ≤ 1100 mm	Tip: Indicatorul de tensiune bipolar pentru verificarea coincidenței fazelor Tensiune nominala: 10 kV Tensiune minimă de indicare: 1,5 kV Tip indicare prezență tensiune: semnal optic-sonor Nivelul semnalului acustic ≥ 70 dB. Buton de auto-testare a funcționalității. Lungimea totală a indicatorului în poziția de lucru ≤ 1100 mm	ГОСТ 20493-2001, ТУ 26.51.43-005-28361067-2022
1.4 Dispozitiv pentru verificarea funcționalității indicatoarelor tensiune 6-110 kV	Dispozitiv pentru verificarea funcționalității	Rusia	ООО "АТ" Москва	Sursă de alimentare: baterie Tensiune minimă de ieșire $\geq 1,5$ kV	Fără sursă de alimentare (element piezoelectric) Tensiune minimă de ieșire: $\geq$	

	indicatoarelor УПУН.Д (Д277260)		(ИИИ 7734412530)	Universal, pentru toate tipurile de indicatoare utilizate în rețele de 6 - 110 kV Indicator stare: optic sau sonor Mod de activare: prin buton	1,5 kV Universal, pentru toate tipurile de indicatoare utilizate în rețele de 6–220 kV Pentru verificarea funcționării indicatoarelor de tensiune este necesar să atingeți, prin apăsare, cu contactul dispozitivului УПУН.Д de tip furcă, contactul metalic al indicatorului de tensiune și să apăsați butonul.	
--	---------------------------------------	--	---------------------	--	---	--

Cu stimă, Ofertant/candidat Doba Anatolie, administrator Elevel Group SRL
IDNO-Cod fiscal: 1023600018326, MD-2028 RM, mun .Chisinau , Str. SPRANCENOAIA 1/B, ap. 32