

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	IMSP AMTB _____21020365_____	Data: "28" Februarie 2020	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Achiziționarea aparatelor de aer condiționat și servicii de montare	Lot: _____	Pagina: __ din __
	ocds-b3wdp1-MD-1582639172933		


Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Model	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	6	7	8
	Bunuri/Servicii:				
397172 00-39	Aparate de aer condiționat cu montarea aparatelor de aer condiționat - cu traseu pînă la 1,5 m/l - fără nevoie de macara auto-turn	Saturn Haisa TCL	<p>Garantie: 24 luni</p> <p>Suprafața deservită: 25-35 m²</p> <p>Clasa de eficiența energetică: A</p> <p>Sistem de curățare de aer: anti-bacterian</p> <p>Tip: split-system de perete</p> <p>Funcții standard: răcire/încălzire</p> <p>Agent frigorific: R410A</p> <p>Consumul de energie de frig/caldura: ~ 1.0-1.0 kW</p> <p>Putere nominală răcire ~3240~3400 W</p> <p>Putere nominală încălzire ~3400~4000W</p> <p>Nivel de zgomot ~20-40 dB</p> <p>Funcții speciale: reglarea direcției</p> <p>Culoare: alb</p> <p>Timer: ON/OFF</p> <p>12000 BTU – (puterea conditionerului)</p> <p>Unitate internă unui sistem split de aer condiționat (LxHxA): ~ 74x25x20 cm</p>	<p>Garantie: 24 luni</p> <p>Suprafața deservită: 25-35 m²</p> <p>Clasa de eficiența energetică: A</p> <p>Sistem de curățare de aer: anti-bacterian</p> <p>Tip: split-system de perete</p> <p>Funcții standard: răcire/încălzire</p> <p>Agent frigorific: R410A</p> <p>Consumul de energie de frig/caldura: ~ 1.0-1.0 kW</p> <p>Putere nominală răcire ~3240~3400 W</p> <p>Putere nominală încălzire ~3400~4000W</p> <p>Nivel de zgomot ~20-40 dB</p> <p>Funcții speciale: reglarea direcției</p> <p>Culoare: alb</p> <p>Timer: ON/OFF</p> <p>12000 BTU – (puterea conditionerului)</p> <p>Unitate internă unui sistem split de aer condiționat (LxHxA): ~ 74x25x20 cm</p>	

		Unitate exterioară a unui sistem split de aer conditionat (LxHxA): ~ 60x54x24 cm Asigurarea lungimii cablului pînă la priză. Instalarea conditionerului si materiale pentru montarea sunt incluse in pret	Unitate exterioară a unui sistem split de aer conditionat (LxHxA): ~ 60x54x24 cm Asigurarea lungimii cablului pînă la priză. Instalarea conditionerului si materiale pentru montarea sunt incluse in pret	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Semnat: _____

Nume: Caracuian Pavel

În calitate de: Director General




Ofertantul: SRL „CaraPrim-Construct”

Adresa: mun.Chișinău, str.Gh.Asachi 44