

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1742999491635 din 05.04.2025
Obiectul achiziției: Filtre Hepa pentru sistemul de ventilare în săli de operații și terapie intensivă pentru anul 2025	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului tesăturii	Țara de origine a tesăturii	Producătorul tesăturii	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri						
Lot 1 Filtre Hepa H						
Lot 1.1 Filtre HEPA H 13 610-915-78	HMD-H13-610x915x78-PH50-PU	Turcia	5M	H 13 610*915*78	HMD-H13-610x915x78-PH50-PU	ISO
Lot 1.2 Filtre HEPA H 14 610-915-78	HMD-H14-610x915x78-PH50-PU	Turcia	5M	H 14 610*915*78	HMD-H14-610x915x78-PH50-PU	ISO
Lot 1.3 Filtre HEPA H13 0538-1138-090	HMD-H13-538x1138x90-PH50-PU	Turcia	5M	H13 0538*1138*090	HMD-H13-538x1138x90-PH50-PU	ISO
Lot 1.4 Filtre HEPA H14 610-610-78	HMD-H14-610x610x78-PH50-PU	Turcia	5M	H14 610*610*78	HMD-H14-610x610x78-PH50-PU	ISO
Lot 1.5 Filtre HEPA H14 610-1220-78	HMD-H14-610x1220x78-PH50-PU	Turcia	5M	H14 610*1220*78	HMD-H14-610x1220x78-PH50-PU	ISO
Lot 1.6 Filtre HEPA H14 535-915-78	HMD-H14-535x915x78-PH50-PU	Turcia	5M	H14 535*915*78	HMD-H14-535x915x78-PH50-PU	ISO
Lot 1.7 Filtre HEPA H14 535-535-78	HMD-H14-535x535x78-PH50-PU	Turcia	5M	H14 535*535*78	HMD-H14-535x535x78-PH50-PU	ISO
Lot 1.8 Filtre HEPA H14 1220-610-90 cu canelură	HAL-H14-610x1220x90-PH55-PU-F1	Turcia	5M	H14 1220*610*90 cu canelură	HAL-H14-610x1220x90-PH55-PU-F1	ISO
Lot 1.9 Filtre HEPA H14 610-1220 -(minim 68, maxim 69	HMD-H14-610x1200x068-PH50-PU	Turcia	5M	H14 610*1220*(minim 68, maxim 69)	HMD-H14-610x1200x68-PH50-PU	ISO
Lot 1.10 Filtre HEPA H14 610x1200x078	HMD-H14-610x1200x078-PH50-PU	Turcia	5M	H14 610x1200x078	HMD-H14-610x1200x78-PH50-PU	ISO

Lot 1.11 Filtre HEPA H14 0305-0610-069	HMD-H14-305x610x69-PH50-PU	Turcia	5M	H14 0305*0610*069	HMD-H14-305x610x69-PH50-PU	ISO
Lot 1.12 Filtre HEPA H11 610-610-78	E11 MDF 610x610x78 mm Pleat Height: 50 mm	Turcia	5M	H11 610*610*78	E11 MDF 610x610x78 mm Pleat Height: 50 mm	ISO
Lot 1.13 Filtre HEPA H13 305-305-149/150	H13 MDF 305x305x150 mm Pleat Height: 100 mm	Turcia	5M	H13 305-305-minim 149, maxim 150	H13 MDF 305x305x150 mm Pleat Height: 100 mm	ISO
Lot 2 Filtre M 6						
Lot 2.1 Filtre M6 592-287- 292	C-M6-287x592x292	Turcia	5M	M6 592-287-292	C-M6-287x592x292	ISO
Lot 2.2 Filtre M6 592-592- 292	C-M6-490x592x292	Turcia	5M	M6 592-592-292	C-M6-490x592x292	ISO
Lot 2.3 Filtre M6 592-490- 292	C-M6-592x592x292	Turcia	5M	M6 592-490-292	C-M6-592x592x292	ISO
Lot 3 Filtre F7 și F9						
Lot 3.1 Filtre F7 plan ondulat 762-395-48	Rigid PLS F7 762x395x48 mm Frame:Plastic	Turcia	5M	F7 Filtru plan ondulat 762-395-48	Rigid PLS F7 762x395x48 mm Frame:Plastic	ISO
Lot 3.2 Filtre F9 592-287- 292	C-F9-287x592x292	Turcia	5M	F9 592-287-292	C-F9-287x592x292	ISO
Lot 3.3 Filtre F9 592-490-292	C-F9-490x592x292	Turcia	5M	F9 592-490-292	C-F9-490x592x292	ISO
Lot 3.4 Filtre F9 592-592- 292	C-F9-592x592x292	Turcia	5M	F9 592-592-292	C-F9-592x592x292	ISO
Lot 3.5 Filtre F9 695-395-600 6P	Bag Filter F9 695x395x600/6 Frame:Galvanized	Turcia	5M	F9 695-395-600 6P	Bag Filter F9 695x395x600/6 Frame:Galvanized	ISO
Lot 3.6 F7 695-395-500 6K	Bag Filter F7 695x395x500/6 Frame:Galvanized	Turcia	5M	F7 695-395-500 6K	Bag Filter F7 695x395x500/6 Frame:Galvanized	ISO
Lot 3.7 Filtre F9 595-345-350 6P	Bag Filter F9 595x345x350/6 Frame:Galvanized	Turcia	5M	F9 595-345-350 6P	Bag Filter F9 595x345x350/6 Frame:Galvanized	ISO
Lot 3.8 Filtre F7 595-345-350 6K	Bag Filter F7 595x345x350/6 Frame:Galvanized	Turcia	5M	F7 595-345-350 6K	Bag Filter F7 595x345x350/6 Frame:Galvanized	ISO

Semnăt: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau