

	CONDIȚII TEHNICE pentru achiziția și montarea a Panoului de Servicii Proprii pentru SE Vulcănești-400/110/35/10kV	Coala 1 din 1
--	---	-----------------------------

Anexa 5

Jurnal de cablu

Nr.	Date solicitate			Date oferite		
	Tip*	Nr. fire x secțiunea	Lungimea, m	Tip	Nr. fire x secțiunea	Lungimea, m
1	NYJ-J sau analogic	4x240	80	NYJ-J	4x240	80
2	NAYJ-J sau analogic	5x95	300	NAYJ-J	5x95	300
3	NAYJ-J sau analogic	5x50	230	NAYJ-J	5x50	230
4	NYJ-J sau analogic	5x35	110	NYJ-J	5x35	110
5	NYJ-J sau analogic	5x25	185	NYJ-J	5x25	185
6	NYJ-J sau analogic	3x6	60	NYJ-J	3x6	60
7	NYJ-J sau analogic	3x4	35	NYJ-J	3x4	35
8	NAYJ-J sau analogic	4x10	20	NAYJ-J	4x10	20
				Standard	VDE 0276-603	
				Productie	EU	
				Origine	EU	
				Producator	Klaus Faber	

Nota: * - cablul trebuie să corespundă DIN VDE 0276-603