

## Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1607433438135 din 08/12/2020							
Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mică							
	<b>Denumirea bunurilor/serviciilor</b>	<b>Modelul articolului</b>	<b>Țara de origine</b>	<b>Producătorul</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>	<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b>	<b>Standarde de referință</b>
	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/servicii</b>						
1.	<b>Uscător pentru stația de oxigen</b>	DRY 1040	Italia	ABAC	Consumul de aer – 750 m3/h Presiune de lucru – 10 bar Alimentare electrică – 3/400 V 50 Hz Lungimea (A) – pînă la 600mm Lățime (B) – pînă la 750 mm Înălțimea (C) – pînă la 1200 mm Conexiune de intrare/ieșire – G2”	Uscător de aer cu 3 filtre de aer incluse. - capacitate la maxim 45°C ambient - <b>900 m<sup>3</sup>/ h</b> - presiune de lucru - <b>5-13 bar</b> - Conexiune de intrare/ieșire – <b>G2”</b> - tensiune de alimentare - <b>3/400 V 50 Hz</b> - temperatura punctului de roua - <b>+ 3 °C</b> - consum nominal - <b>1.63 Kw</b> - agent frigorific - <b>ecologic R 410A</b> - dimensiuni L x l x H - <b>735x952x1012 mm</b> - masa – <b>158kg</b> - separator de condens cu purjare automata – <b>inclus</b> - termen de garanție – <b>12 luni</b> - demontarea uscătorului vechi și montarea uscătorului nou - <b>inclus</b>	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Mihalachi Alexandru

În calitate de: Director Executiv

Ofertantul: SC „PROMO SOLUTII” SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 90, of. 207.